

Организация: ООО УК "Фрегат" *Паритет* Номер абонента: Котельная
 Тип прибора: МКТС Номер прибора: 13529
 Адрес дома: ул Весенняя 102 Система: ОТП
 Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 17.01.2023 по 15.02.2023**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр. час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
17.01	5.079990	383.438	384.063	0.000	0.625	0.000	54.8	41.8	13.3	24.00	
18.01	4.854980	381.938	382.500	0.000	0.563	0.000	53.2	40.5	12.7	24.00	
19.01	4.563477	383.750	384.250	0.000	0.500	0.000	51.7	39.8	11.9	24.00	
20.01	4.487306	363.583	364.063	0.000	0.500	0.000	52.1	39.8	12.4	24.00	
21.01	5.515825	359.438	360.063	0.000	0.625	0.000	58.2	42.9	15.4	24.00	
22.01	5.798875	357.188	357.688	0.000	0.500	0.000	60.9	44.8	16.2	24.00	
23.01	5.840625	352.375	352.063	0.313	0.000	0.000	59.7	43.7	16.0	24.00	
24.01	5.832031	352.250	351.375	0.875	0.000	0.000	60.8	44.3	16.6	24.00	
25.01	5.534868	357.563	358.000	0.000	0.438	0.000	56.7	43.2	15.5	24.00	
26.01	5.820117	355.313	354.825	0.688	0.000	0.000	59.0	43.1	15.8	24.00	
27.01	5.878418	358.375	358.563	0.000	0.188	0.000	60.6	44.2	16.4	24.00	
28.01	5.441896	369.875	370.438	0.000	0.563	0.000	58.0	43.2	14.7	24.00	
29.01	5.572266	367.750	368.375	0.000	0.625	0.000	58.7	43.5	15.2	24.00	
30.01	5.368699	358.313	358.500	0.000	0.188	0.000	58.0	43.0	15.0	24.00	
31.01	5.145508	354.250	355.000	0.000	0.750	0.000	56.5	42.0	14.5	24.00	
01.02	4.885742	362.188	361.938	0.250	0.000	0.000	54.7	41.2	13.5	24.00	
02.02	4.964355	363.125	363.875	0.000	0.750	0.000	55.1	41.4	13.7	24.00	
03.02	4.800781	366.125	366.875	0.000	0.750	0.000	54.1	41.0	13.1	24.00	
04.02	4.959473	372.813	373.563	0.000	0.750	0.000	55.0	41.7	13.3	24.00	
05.02	5.169922	370.188	370.938	0.000	0.750	0.000	56.2	42.2	14.0	24.00	
06.02	5.955078	364.813	365.500	0.000	0.688	0.000	60.9	44.5	16.3	24.00	
07.02	6.285137	366.313	366.938	0.000	0.625	0.000	62.3	45.2	17.1	24.00	
08.02	6.709473	366.500	367.188	0.000	0.688	0.000	65.0	46.7	18.3	24.00	
09.02	5.421875	362.063	362.938	0.000	0.875	0.000	57.8	42.8	15.0	24.00	
10.02	5.389648	363.188	364.063	0.000	0.875	0.000	57.4	42.5	14.9	24.00	
11.02	5.418945	367.563	368.375	0.000	0.813	0.000	57.4	42.7	14.8	24.00	
12.02	5.875977	368.813	369.563	0.000	0.750	0.000	60.0	44.0	16.0	24.00	
13.02	5.853516	364.000	364.938	0.000	0.938	0.000	60.3	44.2	16.1	24.00	
14.02	4.672852	360.188	361.250	0.000	1.063	0.000	53.3	40.3	13.0	24.00	
15.02	5.476583	360.625	361.625	0.000	1.000	0.000	57.8	42.6	15.2	24.00	
Итого	162.1494	10933.88	10949.13	2.13	17.38	0.00	57.6	42.7	14.8	720.00	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
16.01.2023	24:00	8062.85059	817695.81	815923.19	0.00	58971.11
15.02.2023	24:00	8225.00000	828629.69	826872.31	0.00	59691.11
Итого		162.1494	10933.88	10949.13	0.00	720.00

Классификация ошибок:

- D - отключение по T1-T2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

$$720.00 = 720.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00$$

Представитель
абонента



Представитель
теплоснабжающей
организации

