

Организация: ООО «Уч. Сервис»

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: KM-5-2

Номер прибора: 450734

Адрес дома: ул Подольская 109

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 17.01.2022 по 15.02.2022**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mи	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
17.01	2.894775	230.818	226.816	4.001	0.000	0.000	61.8	49.1	12.5	24.00	
18.01	2.816730	228.830	224.716	3.914	0.000	0.000	60.0	47.7	12.3	24.00	
19.01	3.641624	236.028	231.899	4.130	0.000	0.000	69.2	53.8	15.4	24.00	
20.01	2.837884	231.229	227.304	3.925	0.000	0.000	61.1	48.8	12.3	24.00	
21.01	2.811005	231.629	227.728	3.901	0.000	0.000	60.2	48.0	12.1	24.00	
22.01	2.941727	243.701	239.635	4.066	0.000	0.000	61.3	49.2	12.1	24.00	
23.01	2.914932	242.596	238.623	3.974	0.000	0.000	61.1	49.0	12.0	24.00	
24.01	3.190895	236.994	233.085	3.908	0.000	0.000	64.0	50.5	13.5	24.00	
25.01	3.449074	240.210	236.076	4.134	0.000	0.000	67.1	52.7	14.4	24.00	
26.01	3.191772	235.197	231.169	4.028	0.000	0.000	64.4	50.9	13.6	24.00	
27.01	3.325775	236.310	232.284	4.026	0.000	0.000	65.9	51.8	14.1	24.00	
28.01	3.099899	227.389	223.674	3.714	0.000	0.000	63.9	50.3	13.6	24.00	
29.01	2.792511	235.780	232.052	3.728	0.000	0.000	60.1	48.3	11.8	24.00	
30.01	2.791099	234.745	230.992	3.753	0.000	0.000	60.1	48.2	11.9	24.00	
31.01	2.611374	233.316	229.672	3.644	0.000	0.000	58.4	47.2	11.2	24.00	
01.02	2.526253	229.043	225.316	3.727	0.000	0.000	57.4	46.4	11.0	24.00	
02.02	2.842995	229.737	226.064	3.673	0.000	0.000	60.8	48.5	12.4	24.00	
03.02	3.171242	235.361	231.507	3.854	0.000	0.000	64.6	51.1	13.5	24.00	
04.02	3.352081	244.377	240.485	3.892	0.000	0.000	66.0	52.2	13.7	24.00	
05.02	3.737879	242.945	238.936	4.009	0.000	0.000	70.4	55.0	15.4	24.00	
06.02	3.092506	237.866	233.911	3.955	0.000	0.000	63.8	50.8	13.0	24.00	
07.02	2.442581	236.832	232.837	3.795	0.000	0.000	56.3	46.0	10.3	24.00	
08.02	2.253716	238.423	234.839	3.584	0.000	0.000	54.1	44.6	9.4	24.00	
09.02	2.378830	238.992	235.293	3.699	0.000	0.000	55.5	45.5	9.9	24.00	
10.02	2.236796	233.895	230.290	3.604	0.000	0.000	54.1	44.5	9.6	24.00	
11.02	2.247787	231.696	227.819	3.877	0.000	0.000	54.0	44.3	9.7	24.00	
12.02	2.442711	234.883	230.701	3.981	0.000	0.000	55.9	45.5	10.4	24.00	
13.02	2.530802	237.105	232.941	4.164	0.000	0.000	57.0	46.3	10.7	24.00	
14.02	2.535812	226.951	223.245	3.706	0.000	0.000	57.1	46.0	11.2	24.00	
15.02	2.620041	231.036	227.345	3.691	0.000	0.000	57.9	46.6	11.3	24.00	
Итого	85.7226	7053.31	6937.26	116.06	0.00	0.00	60.8	48.7	12.2	720.00	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Mи, тонн	Тр, час
16.01.2022	24:00	47.98507	3670.86	3608.55	0.00	384.00
15.02.2022	24:00	133.70769	10724.17	10545.80	0.00	1104.00
Итого		85.723	7053.31	6937.26	0.00	720.00

Классификация ошибок:

- D - отключение по T1-T2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

$$720.00 = 720.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00$$

Представитель
абонента _____



Представитель
теплоснабжающей
организации _____

