

Организация: ООО «УК «Газетел»

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: МКТС

Номер прибора: 11248

Адрес дома: ул Подольская 111

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
за период с 01.02.2023 по 15.02.2023**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mi	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр.час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
01.02	3.708008	465.750	466.500	0.000	0.750	0.000	54.7	48.7	6.0	24.00	
02.02	3.750977	465.375	466.250	0.000	0.875	0.000	55.1	47.0	8.1	24.00	
03.02	3.614746	468.375	469.188	0.000	0.813	0.000	54.1	46.4	7.8	24.00	
04.02	3.755859	479.000	479.938	0.000	0.938	0.000	55.0	47.2	7.8	24.00	
05.02	3.931841	474.688	475.563	0.000	0.875	0.000	56.2	47.9	8.3	24.00	
06.02	4.541016	467.125	467.813	0.000	0.688	0.000	60.9	51.2	9.7	24.00	
07.02	4.781738	468.688	469.438	0.000	0.750	0.000	62.4	52.2	10.2	24.00	
08.02	5.094727	469.250	468.875	0.000	0.625	0.000	65.0	54.1	10.9	24.00	
09.02	4.095703	462.313	463.125	0.000	0.813	0.000	57.8	48.9	8.9	24.00	
10.02	4.114258	462.500	463.313	0.000	0.813	0.000	57.4	48.5	8.9	24.00	
11.02	4.134277	468.188	469.000	0.000	0.813	0.000	57.5	48.6	8.9	24.00	
12.02	4.497559	469.000	469.813	0.000	0.813	0.000	60.1	50.3	9.8	24.00	
13.02	4.405273	463.063	463.875	0.000	0.813	0.000	60.3	50.7	9.6	24.00	
14.02	3.538574	459.250	460.125	0.000	0.875	0.000	53.3	45.6	7.7	24.00	
15.02	4.176270	459.063	459.875	0.000	0.813	0.000	57.9	48.7	9.1	24.00	
Итого	62.1408	7000.63	7012.69	0.00	12.06	0.00	57.8	48.9	8.9	360.00	

**Показания интеграторов счетчика**

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Mi, тонн	Тр, час
31.01.2023	24.00	6639.76563	1002651.19	1002125.06	0.00	68760.75
15.02.2023	24.00	6701.80625	1009651.81	1009137.75	0.00	69120.75
Итого		62.141	7000.63	7012.69	0.00	360.00

Классификация ошибок:

- D - отключение по T1-T2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

$$360.00 = 360.00 - 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00$$

Представитель  
абонента



Представитель  
теплоснабжающей  
организации

