

Организация "ООО "Паритет"  
 Адрес ул. Ворошилова д.117  
 Инт теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30  
 Номер теплосчетчика 369848  
 Дата последней проверки теплосчетчика  
 Свод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм  
 Собр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм  
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления с 17.01.2023 по 15.02.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2 тхв	P1 атм	P2 атм	Тн	Работы Тр	
17.01.23	4.375	219.27	224.2249	217.55	220.1846	1.72	70.5	50.6	0.0	5.4	5.0	0.00	24.00	
18.01.23	3.533	180.75	184.7861	177.46	179.6106	3.29	70.0	50.5	19.6	0.0	4.6	0.89	23.11	UD
19.01.23	4.246	223.27	228.1450	221.60	224.2542	1.66	69.3	50.2	19.0	0.0	5.4	0.00	24.00	
20.01.23	4.150	226.94	231.9160	223.39	228.1748	1.55	69.4	51.1	18.3	0.0	5.4	0.07	23.93	UD
21.01.23	4.675	221.44	226.9053	219.96	222.8550	1.48	73.9	52.8	21.1	0.0	5.4	0.00	24.00	
22.01.23	4.515	220.14	225.4189	218.64	221.4570	1.50	72.8	52.3	20.5	0.0	5.4	0.00	24.00	
23.01.23	4.609	216.45	221.7876	214.94	217.7451	1.51	73.9	52.6	21.3	0.0	5.4	0.00	24.00	
24.01.23	4.695	216.71	222.1802	215.19	218.0605	1.51	74.9	53.2	21.7	0.0	5.4	0.00	24.00	
25.01.23	4.460	217.90	223.0645	216.36	219.1177	1.53	72.4	51.9	20.5	0.0	5.4	0.00	24.00	
26.01.23	4.598	215.69	220.9429	213.86	216.6011	1.83	73.4	52.1	21.3	0.0	5.3	0.00	24.00	
27.01.23	4.518	217.09	222.2715	215.60	218.3374	1.49	72.6	51.8	20.8	0.0	5.4	0.00	24.00	
28.01.23	4.389	222.62	227.7871	221.06	223.8667	1.56	71.5	51.8	19.7	0.0	5.4	0.00	24.00	
29.01.23	4.464	219.98	225.2100	218.41	221.2241	1.56	72.5	52.2	20.3	0.0	5.4	0.00	24.00	
30.01.23	3.957	222.23	227.4692	217.65	220.6914	4.58	72.1	54.3	17.8	0.0	5.4	0.00	24.00	
31.01.23	4.389	223.20	228.3638	221.63	224.4292	1.58	71.4	51.7	19.7	0.0	5.4	0.00	24.00	
01.02.23	4.421	226.43	231.7124	224.78	227.6807	1.64	71.8	52.3	19.5	0.0	5.4	0.00	24.00	
02.02.23	4.352	225.96	231.1372	224.31	227.1479	1.66	71.0	51.8	19.3	0.0	5.4	0.00	24.00	
03.02.23	4.335	229.63	234.8735	227.96	230.8804	1.67	71.0	52.1	18.9	0.0	5.5	0.00	24.00	
04.02.23	4.170	227.95	233.0762	226.29	229.1924	1.65	70.4	52.1	18.3	0.0	5.4	0.00	24.00	
05.02.23	4.454	225.32	230.6182	223.66	226.5396	1.67	72.0	52.2	19.8	0.0	5.4	0.00	24.00	
06.02.23	4.711	219.10	224.5469	217.46	220.3135	1.64	74.2	52.7	21.5	0.0	5.4	0.00	24.00	
07.02.23	4.701	215.34	220.7578	213.76	216.5698	1.59	74.7	52.8	21.8	0.0	5.3	0.00	24.00	
08.02.23	4.715	217.28	222.7813	215.65	218.5283	1.63	75.0	53.3	21.7	0.0	5.3	0.00	24.00	
09.02.23	4.429	221.27	226.4463	219.60	222.3838	1.67	71.8	51.8	20.0	0.0	5.4	0.00	24.00	
10.02.23	4.449	223.28	228.5391	221.60	224.4492	1.68	72.1	52.2	19.9	0.0	5.4	0.00	24.00	
11.02.23	4.341	222.41	227.5557	220.75	223.5576	1.66	71.4	51.9	19.5	0.0	5.4	0.00	24.00	
12.02.23	4.737	217.84	223.3555	216.18	219.0635	1.66	75.0	53.2	21.7	0.0	5.4	0.00	24.00	
13.02.23	4.488	222.18	227.4688	220.47	223.3193	1.71	72.5	52.3	20.2	0.0	5.4	0.00	24.00	
14.02.23	4.233	224.69	229.7461	222.96	225.7588	1.73	70.4	51.5	18.8	0.0	5.4	0.00	24.00	
15.02.23	4.449	217.90	223.1348	216.23	219.0361	1.67	72.9	52.5	20.4	0.0	5.4	0.00	24.00	
Итого	132.557	6600.26	6756.2227	6546.99	6631.0303	53.27	72.2	52.1	20.1	0.0	5.4	0.96	719.04	0.96

15.02.23 24:00	214.872	10093.73	10010.41	10344.28	10141.91	1103.04
17.01.23 00:00	82.314	3493.47	3463.42	3588.06	3510.88	384.00
Итого	132.557	6600.26	6546.99	6756.22	6631.03	719.04

Этотный период \_\_\_\_\_ 720.00\_час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 719.04\_час.

Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.703\_час. Период функц.отказа (E) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 Период T2-T1 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.258\_час. Период G<min (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

