

Организация "ООО "Паритет"  
 Адрес ул. Ворошилова д.151  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2  
 Дата последней проверки теплосчетчика

Воронежский 172  
 Номер договора  
 Телефон  
 Номер теплосчетчика 369177

Спод.: 0.16 - 160.0м3/ч ДУ= мм  
 Собр.: 0.16 - 160.0м3/ч ДУ= мм  
 Гп : 10 л/Минп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 17.01.2023 по 15.02.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		М1	V1	M2	V2	М1-М2 разбор	t1	t2	t1-t2 tхв	Р1 атм	Р2 атм	Нераб. Тн	работы Тр		
17.01.23	8.380	365.32	373.9238	369.64	373.9077	-4.32	72.1	49.2	22.9	0.0	5.8	3.6	0.00	24.00	
18.01.23	8.187	348.14	356.2949	352.31	356.2539	-4.17	71.9	48.5	23.5	0.0	5.9	3.6	0.00	24.00	
19.01.23	7.698	312.61	319.9590	316.28	319.6787	-3.66	72.1	47.5	24.6	0.0	5.9	3.6	0.00	24.00	
20.01.23	7.220	289.82	296.5039	293.14	296.1768	-3.33	71.4	46.5	24.9	0.0	5.9	3.6	0.00	24.00	
21.01.23	8.639	386.36	395.4668	391.12	395.7412	-4.75	72.2	49.8	22.3	0.0	5.8	3.6	0.00	24.00	
22.01.23	9.164	480.52	491.6475	486.50	492.8477	-5.98	71.5	52.4	19.0	0.0	5.8	3.6	0.00	24.00	
23.01.23	8.760	406.90	416.3809	411.81	416.7529	-4.91	71.7	50.2	21.5	0.0	5.8	3.6	0.00	24.00	
24.01.23	9.431	499.06	510.7520	505.27	511.9951	-6.20	71.9	53.0	18.9	0.0	5.8	3.6	0.00	24.00	
25.01.23	8.641	402.96	412.3467	407.74	412.6416	-4.78	71.7	50.3	21.4	0.0	5.8	3.6	0.00	24.00	
26.01.23	7.876	344.40	352.3789	348.38	352.3213	-3.98	71.5	48.7	22.8	0.0	5.8	3.6	0.00	24.00	
27.01.23	7.121	274.66	281.0078	277.70	280.4541	-3.03	71.4	45.5	25.9	0.0	5.9	3.7	0.00	24.00	
28.01.23	6.561	240.93	246.4375	243.57	245.8164	-2.84	71.0	43.8	27.2	0.0	5.9	3.7	0.00	24.00	
29.01.23	6.904	256.82	262.7490	259.65	262.1191	-2.83	71.3	44.5	26.9	0.0	5.8	3.7	0.00	24.00	
30.01.23	6.831	256.14	261.9932	258.97	261.4180	-2.83	71.0	44.4	26.6	0.0	5.9	3.7	0.00	24.00	
31.01.23	6.639	245.55	251.1563	248.24	250.5557	-2.70	71.0	44.0	27.0	0.0	5.9	3.6	0.00	24.00	
01.02.23	6.338	226.76	231.9219	229.32	231.3623	-2.57	70.9	43.0	27.9	0.0	5.9	3.6	0.00	24.00	
02.02.23	6.457	231.57	236.8477	234.16	236.2432	-2.58	70.9	43.0	27.9	0.0	5.9	3.6	0.00	24.00	
03.02.23	6.044	210.77	215.5518	213.22	215.0488	-2.46	70.8	42.1	28.7	0.0	6.0	3.6	0.00	24.00	
04.02.23	6.031	206.33	211.0742	208.75	210.5332	-2.43	71.2	42.0	29.2	0.0	5.9	3.6	0.00	24.00	
05.02.23	6.637	237.38	242.8691	240.18	242.3760	-2.81	71.5	43.5	27.9	0.0	5.9	3.6	0.00	24.00	
06.02.23	7.481	292.34	299.0713	295.79	298.7480	-3.44	71.3	43.7	25.6	0.0	5.8	3.7	0.00	24.00	
07.02.23	7.499	295.23	301.9551	298.75	301.7051	-3.51	70.8	45.5	25.4	0.0	5.8	3.7	0.00	24.00	
08.02.23	8.344	349.78	357.9111	354.01	357.8730	-4.23	71.6	47.8	23.8	0.0	5.8	3.7	0.00	24.00	
09.02.23	6.936	259.76	265.6992	262.82	265.3027	-3.06	71.0	44.3	26.7	0.0	5.9	3.6	0.00	24.00	
10.02.23	6.826	258.05	263.8779	260.99	263.4336	-2.95	70.5	44.1	26.4	0.0	5.9	3.6	0.00	24.00	
11.02.23	6.924	260.94	266.8750	263.97	266.4600	-3.03	70.8	44.3	26.5	0.0	5.9	3.6	0.00	24.00	
12.02.23	7.649	300.50	307.4795	304.15	307.2568	-3.65	71.6	46.2	25.4	0.0	5.8	3.6	0.00	24.00	
13.02.23	7.333	299.84	306.6133	303.28	306.3730	-3.43	70.5	46.1	24.4	0.0	5.8	3.7	0.00	24.00	
14.02.23	6.311	230.35	235.5117	229.61	231.6523	-0.74	70.3	42.9	27.3	0.0	5.9	3.6	0.00	24.00	
15.02.23	7.727	285.41	291.8262	285.38	288.1738	-0.02	70.4	45.1	25.3	0.0	5.8	3.6	0.00	24.00	
Итого	272.087	9055.19	9264.0830	9154.69	9251.2227	-99.49	71.3	46.8	24.5	0.0	5.9	3.6	0.00	720.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

15.02.23 24:00	388.291	16999.73	17198.25	17418.11	17412.46	1104.00
17.01.23 00:00	166.204	7944.54	8043.56	8154.02	8161.24	384.00
Итого	222.087	9055.19	9154.69	9264.08	9251.22	720.00

Отчетный период — 720.00\_час. период норм. работы — 720.00\_час.

Период отключения питания (U) — 0.000\_час. период функц.отказа (E) — 0.000\_час.  
 период U2-U1 < min (D) — 0.000\_час. период G<min (G) — 0.000\_час.  
 период G>max (G) — 0.000\_час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

