

Организация "ООО "Паритет"
 Адрес ул. Воршилова д.163А
 Тип теплосчетчика КИ-5-2
 Дата последней поверки теплосчетчика

Номер договора
 Телефон
 Номер теплосчетчика 373235

Спод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
 Гп : 10 л/мм

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 17.01.2023 по 15.02.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн		Температура, °C	Время, час	Классиф ошибок					
		М1	М2				Утечка (M1-M2)>0	Подмес (M2-M1)>0	t1	t2	t1-t2
17.01.23	5.533	513.251	516.969	-	3.7183	71.4	60.6	10.8	0.00	24.00	
18.01.23	5.473	518.705	522.449	-	3.7441	71.3	60.7	10.5	0.00	24.00	
19.01.23	5.471	526.820	530.650	-	3.8301	71.4	61.0	10.4	0.00	24.00	
20.01.23	5.338	529.975	533.888	-	3.9131	71.0	61.0	10.0	0.00	24.00	
21.01.23	5.417	518.255	522.011	-	3.7559	71.3	60.9	10.4	0.00	24.00	
22.01.23	5.400	508.725	512.363	-	3.6387	70.8	60.2	10.6	0.00	24.00	
23.01.23	5.444	513.729	517.427	-	3.6973	71.0	60.3	10.6	0.00	24.00	
24.01.23	5.492	506.645	510.261	-	3.6162	71.1	60.5	10.6	0.00	24.00	
25.01.23	5.470	506.910	510.562	-	3.6514	71.1	60.4	10.8	0.00	24.00	
26.01.23	5.444	503.333	506.938	-	3.6045	70.8	60.0	10.8	0.00	24.00	
27.01.23	5.438	505.636	509.247	-	3.6113	70.7	60.0	10.7	0.00	24.00	
28.01.23	5.381	515.602	519.338	-	3.7363	70.5	60.1	10.4	0.00	24.00	
29.01.23	5.381	508.303	511.971	-	3.6680	70.7	60.2	10.6	0.00	24.00	
30.01.23	5.317	511.379	515.048	-	3.6689	70.5	60.1	10.4	0.00	24.00	
31.01.23	5.315	520.120	523.858	-	3.7383	70.4	60.2	10.2	0.00	24.00	
01.02.23	5.282	523.481	527.294	-	3.8125	70.3	60.2	10.1	0.00	24.00	
02.02.23	5.250	519.649	523.488	-	3.8389	70.3	60.2	10.1	0.00	24.00	
03.02.23	5.224	526.332	530.219	-	3.8867	70.3	60.4	9.9	0.00	24.00	
04.02.23	5.278	526.223	530.068	-	3.8457	70.8	60.8	10.0	0.00	24.00	
05.02.23	5.353	522.686	526.512	-	3.8262	71.0	60.8	10.2	0.00	24.00	
06.02.23	5.311	508.086	511.783	-	3.6973	70.6	60.2	10.4	0.00	24.00	
07.02.23	5.269	503.752	507.369	-	3.6172	70.1	59.7	10.4	0.00	24.00	
08.02.23	5.473	494.322	497.797	-	3.4746	70.8	59.7	11.0	0.00	24.00	
09.02.23	5.397	511.951	515.551	-	3.5996	70.4	59.9	10.5	0.00	24.00	
10.02.23	5.328	513.066	516.672	-	3.6055	70.2	59.8	10.4	0.22	23.78	U
11.02.23	5.350	515.504	519.160	-	3.6563	70.3	59.9	10.4	0.00	24.00	
12.02.23	5.417	511.291	514.963	-	3.6719	70.7	60.1	10.6	0.00	24.00	
13.02.23	5.298	505.012	508.574	-	3.5625	70.0	59.6	10.5	0.00	24.00	
14.02.23	5.170	518.314	522.072	-	3.7578	69.5	59.6	9.9	0.00	24.00	
15.02.23	5.199	508.852	512.568	-	3.7168	69.7	59.5	10.2	0.00	24.00	
Итого	160.913	15415.908	15527.070	0.0000	111.1619	70.6	60.2	10.4	0.22	719.78	0.22

ворошилова Івса				
15.02.23 24:00	258.715	23487.08	23656.47	1103.78
17.01.23 00:00	97.802	8071.17	8129.40	384.00
Итого	160.913	15415.91	15527.07	719.78

звітний період — 720.00_час. період норм. роботи — 719.78_час.

період отключення питания (U) 0.224_час. період функц.отказа (E) 0.000_час.
 період t1-t2 < min (D) 0.000_час. період G<min (G) 0.000_час.
 період G>max (G) 0.000_час.

представитель
 абонента _____

представитель
 теплоснабжающей
 организации _____



Ррех. = 10.01.962.12111