

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**за период с **15.01.2023** по **14.02.2023**

Потребитель: **ООО УК "Паритет"**  
 Адрес объекта: **Пушино микрорайон АБ д. 12**  
 Теплосчетчик МКТС: **№ 050046-1** Версия МКТС: **6.67**  
 Формула расчета теплоты: **Q = M1(h1-h2)**

Дата	Тепл.л., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
15.01.23	7.345	484.55	479.75	4.79	71.7	56.5	15.1	4.8	3.8	24.00	0.00	
16.01.23	7.216	486.23	481.52	4.72	71.5	56.7	14.8	4.8	3.8	24.00	0.00	
17.01.23	6.910	496.16	491.44	4.73	70.1	56.2	13.9	4.9	3.8	24.00	0.00	
18.01.23	6.742	494.31	489.63	4.68	69.7	56.1	13.6	4.9	3.8	24.00	0.00	
19.01.23	6.477	487.95	483.47	4.49	68.9	55.6	13.3	4.8	3.8	24.00	0.00	
20.01.23	6.388	488.91	484.48	4.41	68.8	55.7	13.0	4.8	3.8	24.00	0.00	
21.01.23	6.473	476.72	472.41	4.32	69.0	55.5	13.6	4.8	3.8	24.00	0.00	
22.01.23	6.612	473.86	469.45	4.39	69.5	55.6	13.9	4.8	3.8	24.00	0.00	
23.01.23	6.476	473.64	469.28	4.36	69.0	55.4	13.7	4.8	3.8	24.00	0.00	
24.01.23	6.604	478.72	474.25	4.47	69.8	56.1	13.8	4.8	3.8	24.00	0.00	
25.01.23	6.646	488.13	483.55	4.58	70.0	56.4	13.6	4.8	3.8	24.00	0.00	
26.01.23	6.612	480.86	476.30	4.57	69.9	56.1	13.7	4.8	3.8	24.00	0.00	
27.01.23	6.670	477.61	473.02	4.58	70.1	56.1	14.0	4.8	3.8	24.00	0.00	
28.01.23	6.583	485.16	480.53	4.64	70.2	56.7	13.6	4.8	3.8	24.00	0.00	
29.01.23	6.473	481.52	476.95	4.55	70.3	56.9	13.4	4.8	3.8	24.00	0.00	
30.01.23	6.479	485.17	480.66	4.52	70.0	56.7	13.3	4.8	3.8	24.00	0.00	
31.01.23	6.546	490.83	486.28	4.56	70.4	57.1	13.3	4.8	3.8	24.00	0.00	
01.02.23	6.343	486.28	481.81	4.45	69.6	56.5	13.0	4.8	3.8	24.00	0.00	
02.02.23	6.335	487.02	482.58	4.44	69.7	56.8	13.0	4.8	3.8	24.00	0.00	
03.02.23	6.308	493.05	488.58	4.47	70.0	57.3	12.8	4.8	3.8	24.00	0.00	
04.02.23	6.245	495.02	490.53	4.49	70.5	57.7	12.8	4.9	3.8	24.00	0.00	
05.02.23	6.243	485.67	481.28	4.39	70.1	57.2	12.8	4.8	3.8	24.00	0.00	
06.02.23	6.344	480.38	476.00	4.37	69.9	56.7	13.2	4.8	3.8	24.00	0.00	
07.02.23	6.320	476.91	472.64	4.27	70.3	57.0	13.2	4.8	3.8	24.00	0.00	
08.02.23	6.735	480.78	476.33	4.45	72.1	58.2	14.0	4.8	3.8	24.00	0.00	
09.02.23	6.464	486.17	481.80	4.39	70.6	57.3	13.3	4.8	3.7	24.00	0.00	
10.02.23	6.457	491.41	486.95	4.44	70.6	57.5	13.1	4.8	3.7	24.00	0.00	
11.02.23	6.114	470.89	466.70	4.20	69.1	56.2	13.0	4.7	3.7	24.00	0.00	
12.02.23	6.395	483.06	478.63	4.43	69.4	56.2	13.2	4.8	3.8	24.00	0.00	
13.02.23	6.429	487.98	483.52	4.46	70.0	56.9	13.2	4.8	3.8	24.00	0.00	
14.02.23	6.217	495.70	491.31	4.41	69.2	56.6	12.5	4.9	3.8	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>202.303</b>	<b>15030.63</b>	<b>14891.61</b>	<b>139.01</b>	<b>70.0</b>	<b>56.6</b>	<b>13.4</b>	<b>4.8</b>	<b>3.8</b>	<b>744.00</b>	<b>0.00</b>	

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Грб, ч
14.02.23 24:00	3416.530	211434.50	209174.69	20474.78
14.01.23 24:00	3214.227	196403.88	194283.08	19730.78
<b>Итого:</b>	<b>202.303</b>	<b>15030.63</b>	<b>14891.61</b>	<b>744.00</b>

Отчетный период: **744.00 ч**Время работы: **744.00 ч**

Суммарное время отказа: **0.00 ч** = **0.00** + **0.00** + **0.00** + **0.00** + **0.00** + **0.00**

Откл.м-пит.(Эп)    Неисправ.(Не)    Gv<min (ДГ)    Gv>max(ДГ)    dt<min (Дт)

Представитель  
потребителя:Представитель  
поставщика:

Распечатано программой Метр-Рит, версия 1.36

