

Организация ООО, УК "Таргет" Номер договора \_\_\_\_\_

Адрес Алужинское шхрн Д. 913 Телефон \_\_\_\_\_

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33 Номер теплосчетчика 430583

Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Спод.: 0.06 - 60.0 м<sup>3</sup>/ч Ду= \_\_\_ мм  
 Собр.: 0.06 - 60.0 м<sup>3</sup>/ч Ду= \_\_\_ мм  
 Сп : 180 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 15.01.2023 по 14.02.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C		Время, час			Нераб. Работы	Классиф
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vн подмес	M2-M1	t1	t2	t1-t2 Тн		
15.01.23	5.479	191.2302	190.6030	0.6272	0.00	-	74.97	46.32	28.65	0.00	24.00
16.01.23	5.453	207.2302	206.5823	0.6479	0.00	-	74.54	48.22	26.31	0.00	24.00
17.01.23	4.851	178.3843	177.8066	0.5776	0.00	-	72.54	45.35	27.19	0.00	24.00
18.01.23	4.697	158.5105	157.9668	0.5437	0.00	-	73.10	43.46	29.64	0.00	24.00
19.01.23	4.462	154.8210	154.3447	0.4763	0.00	-	71.47	42.65	28.83	0.00	24.00
20.01.23	4.278	151.9858	151.5627	0.4231	0.00	-	72.07	43.91	28.15	0.00	24.00
21.01.23	5.119	211.5322	210.8979	0.6343	0.00	-	72.54	48.34	24.20	0.00	24.00
22.01.23	5.475	236.1450	235.4551	0.6899	0.00	-	72.55	49.36	23.18	0.00	24.00
23.01.23	5.353	236.1797	235.4678	0.7119	0.00	-	72.12	49.46	22.66	0.00	24.00
24.01.23	5.514	247.9985	247.2461	0.7524	0.00	-	72.75	50.52	22.23	0.00	24.00
25.01.23	4.715	189.2129	188.6836	0.5293	0.00	-	73.27	48.35	24.92	0.00	24.00
26.01.23	5.231	215.8960	215.2695	0.6265	0.00	-	73.11	48.89	24.23	0.00	24.00
27.01.23	5.436	230.9536	230.2446	0.7090	0.00	-	73.23	49.70	23.54	0.00	24.00
28.01.23	5.205	201.0640	200.4648	0.5991	0.00	-	73.34	47.45	25.89	0.00	24.00
29.01.23	5.269	210.4805	209.8179	0.6626	0.00	-	73.03	48.00	25.03	0.00	24.00
30.01.23	5.023	201.7075	201.1089	0.5986	0.00	-	72.79	47.88	24.90	0.00	24.00
31.01.23	4.877	191.4121	190.8833	0.5288	0.00	-	72.83	47.35	25.48	0.00	24.00
01.02.23	4.695	186.0859	185.5454	0.5405	0.00	-	72.20	46.97	25.23	0.00	24.00
02.02.23	4.797	189.5371	189.0024	0.5347	0.00	-	72.44	47.13	25.31	0.00	24.00
03.02.23	4.578	172.9072	172.4316	0.4756	0.00	-	72.87	46.39	26.48	0.00	24.00
04.02.23	4.713	170.0640	169.6055	0.4585	0.00	-	73.54	45.82	27.71	0.00	24.00
05.02.23	5.049	189.5435	189.0410	0.5024	0.00	-	73.07	46.43	26.64	0.00	24.00
06.02.23	5.315	224.4321	223.8418	0.5903	0.00	-	72.89	49.21	23.68	0.00	24.00
07.02.23	5.454	238.9805	238.3428	0.6377	0.00	-	73.36	50.54	22.82	0.00	24.00
08.02.23	5.692	233.1279	232.4902	0.6377	0.00	-	75.56	51.15	24.41	0.00	24.00
09.02.23	5.104	202.3654	202.0508	0.5146	0.00	-	73.60	48.40	25.19	0.00	24.00
10.02.23	4.966	191.8110	191.2925	0.5186	0.00	-	73.44	47.55	25.89	0.00	24.00
11.02.23	4.942	205.9570	205.3652	0.5918	0.00	-	71.70	47.71	23.99	0.00	24.00
12.02.23	5.492	228.7871	228.0781	0.7090	0.00	-	72.61	48.61	24.00	0.00	24.00
13.02.23	5.353	229.8857	229.2061	0.6797	0.00	-	72.99	49.70	23.28	0.00	24.00
14.02.23	4.717	181.3525	180.8213	0.5313	0.00	-	72.29	46.28	26.01	0.01	23.99U
Итого	157.307	6259.7813	6241.5205	18.2606	0.00	0.0000	73.02	47.89	25.13	0.01	743.99 0.01

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vн	Tr
14.02.23	24:00	239.451	9228.05	9199.54	0.00	1079.99
15.01.23	00:00	82.145	2968.27	2958.01	0.00	336.00
Итого		157.307	6259.78	6241.52	0.00	743.99

Отчетный период \_\_\_\_\_ 744.00 час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 743.99 час.

Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.012 час. Период функ.отказа (E) \_\_\_\_\_ 0.000 час.

Период  $t1-t2 < \min$  (D) \_\_\_\_\_ 0.000 час. Период  $G < \min$  (g) \_\_\_\_\_ 0.000 час.

Период  $G > \max$  (G) \_\_\_\_\_ 0.000 час.

Представитель  
абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжающей  
организации \_\_\_\_\_

