

Организация ООО "Паритет" Номер договора _____
 Адрес Ул. Борисовское шоссе д.9 Телефон _____
 Ид теплосчетчика КМ-5-2 Номер теплосчетчика 356363
 Дата последней поверки теплосчетчика _____

Спод.: 0.1 — 100.0м3/ч Ду= ___мм
 Гобр.: 0.1 — 100.0м3/ч Ду= ___мм
 Гп : 10 ___л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 17.01.2023 по 15.02.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C			Давление		Время, час		классиф ошибок	
		М1	V1	M2	V2	М1-М2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	р1 атм	р2 атм		Нераб. Тп
17.01.23	11.613	760.72	774.2539	756.71	764.3496	4.01	61.4	46.0	15.4	0.0	0.1	5.4	0.00	24.00
18.01.23	10.158	759.16	770.9043	754.89	761.7422	4.26	56.9	43.4	13.5	0.0	0.2	5.4	0.00	24.00
19.01.23	9.553	754.10	764.9141	749.42	755.7832	4.68	54.8	42.0	12.8	0.0	0.2	5.5	0.09	23.91
20.01.23	9.629	756.04	767.0771	751.09	757.5967	4.95	55.3	42.4	12.9	0.0	0.2	5.4	0.01	23.99
21.01.23	10.329	755.98	767.7510	751.06	757.8359	4.93	57.2	43.4	13.8	0.0	0.2	5.4	0.00	24.00
22.01.23	11.701	755.16	768.8232	750.29	757.9658	4.87	61.9	46.3	15.6	0.0	0.1	5.4	0.00	24.00
23.01.23	11.615	752.04	765.5645	747.30	754.8906	4.74	61.7	46.1	15.6	0.0	0.1	5.4	0.00	24.00
24.01.23	11.882	747.38	761.2988	742.56	750.3301	4.82	62.9	46.8	16.0	0.0	0.1	5.4	0.00	24.00
25.01.23	12.126	764.68	779.0977	760.09	768.1816	4.60	63.3	47.3	16.0	0.0	0.1	5.5	0.00	24.00
26.01.23	11.981	771.98	786.1777	767.40	775.4102	4.58	62.4	46.8	15.7	0.0	0.1	5.5	0.00	24.00
27.01.23	11.535	774.35	787.7910	769.87	777.5117	4.47	60.6	45.5	15.0	0.0	0.1	5.5	0.00	24.00
28.01.23	11.501	775.17	788.7715	770.62	778.3965	4.54	60.9	45.9	15.0	0.0	0.1	5.5	0.00	24.00
29.01.23	11.723	774.77	788.7480	770.39	778.3555	4.38	61.8	46.6	15.3	0.0	0.1	5.5	0.00	24.00
30.01.23	11.169	775.20	788.3496	770.69	778.2578	4.51	59.8	45.3	14.5	0.0	0.1	5.5	0.00	24.00
31.01.23	11.137	774.61	787.6543	770.49	777.9941	4.12	59.6	45.1	14.5	0.0	0.1	5.6	0.00	24.00
01.02.23	10.708	775.48	788.0742	771.44	778.7715	4.04	58.5	44.5	13.9	0.0	0.1	5.5	0.00	24.00
02.02.23	10.506	775.21	787.6016	771.26	778.5059	3.96	57.9	44.3	13.7	0.0	0.1	5.5	0.00	24.00
03.02.23	10.119	775.48	787.3164	771.40	778.3926	4.07	56.6	43.4	13.2	0.0	0.1	5.5	0.00	24.00
04.02.23	10.000	775.26	786.9922	771.13	778.0664	4.13	56.3	43.3	13.0	0.0	0.2	5.5	0.00	24.00
05.02.23	10.837	774.78	787.5801	770.69	778.1113	4.09	59.0	44.9	14.1	0.0	0.1	5.5	0.00	24.00
06.02.23	11.907	774.15	788.3945	769.99	778.0703	4.16	62.4	46.9	15.5	0.0	0.1	5.5	0.00	24.00
07.02.23	12.310	780.52	795.3867	776.36	784.7734	4.16	63.6	47.7	15.9	0.0	0.1	5.5	0.00	24.00
08.02.23	12.926	766.48	781.9941	762.71	771.3047	3.77	65.7	48.7	17.0	0.0	0.1	5.5	0.00	24.00
09.02.23	12.136	768.76	783.2891	764.87	773.0566	3.89	63.3	47.4	15.9	0.0	0.1	5.5	0.00	24.00
10.02.23	11.449	762.85	776.4824	758.86	766.6504	3.99	61.4	46.3	15.1	0.0	0.1	5.5	0.00	24.00
11.02.23	11.592	744.05	757.5293	740.21	747.7695	3.84	61.9	46.2	15.7	0.0	0.1	5.5	0.00	24.00
12.02.23	11.800	741.47	755.2773	737.59	745.2930	3.87	62.8	46.8	16.0	0.0	0.1	5.5	0.00	24.00
13.02.23	11.368	739.73	752.9766	735.93	743.3945	3.80	61.5	46.0	15.5	0.0	0.1	5.5	0.00	24.00
14.02.23	10.389	740.55	752.5000	736.82	743.7070	3.73	58.3	44.1	14.2	0.0	0.1	5.5	0.00	24.00
15.02.23	10.971	746.54	759.1992	743.08	750.2734	3.46	59.8	45.0	14.8	0.0	0.1	5.5	0.00	24.00
Итого	336.670	22892.6	23287.7695	22765.2	22990.7422	127.42	60.3	45.5	14.8	0.0	0.1	5.5	0.10	719.00

15.02.23 24:00	546.082	35081.80	34894.82	35722.29	35253.89	1103.90
17.01.23 00:00	209.412	12189.17	12129.60	12434.51	12263.15	384.00
Итого	336.670	22892.63	22765.21	23287.77	22990.74	719.90

печотный период — 720.00_час. период норм. работы — 719.90_час.
 период отключения питания (U) — 0.103_час. период функц. отказа (E) — 0.000_час.
 период t2-t1 < min (O) — 0.000_час. период G=pin (G) — 0.000_час.
 период G>max (G) — 0.000_час.

Представитель абонента 



Представитель теплоснабжающей организации 

Догов. = 336,717 грн
отп.