

Организация:	ООО УК "Паритет"			Номер абонента:	Котельная										
Тип прибора:	МКТС			Номер прибора:	13529										
Адрес дома:	ул Весенняя 102,			Осistema:	Отп										
Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 16.02.2023 по 16.03.2023															
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
16.02	6,21	370,50	371,44	0,00	0,94	377,13	375,00	2,13	61,76	44,99	16,77	5,73	5,56	24,0	
17.02	6,79	349,09	350,50	0,00	0,81	356,04	354,38	2,56	66,78	47,35	19,43	5,46	5,33	24,0	
18.02	6,20	365,75	366,69	0,00	0,94	372,56	370,44	2,13	63,13	46,18	16,95	5,28	5,01	23,90	
19.02	6,66	350,56	351,44	0,00	0,88	368,06	366,56	2,50	64,24	47,16	17,06	5,44	5,19	24,0	
20.02	5,87	369,38	370,19	0,00	0,81	375,09	373,75	1,94	60,36	44,45	15,91	5,47	5,23	24,0	
21.02	7,43	351,38	352,00	0,00	0,63	359,31	356,00	3,31	68,94	48,78	21,16	5,22	5,14	24,0	
22.02	6,69	347,06	347,63	0,00	0,56	356,44	352,13	4,31	77,33	52,28	25,05	5,24	5,26	24,0	
23.02	8,05	347,94	348,09	0,00	0,75	356,56	352,94	3,63	73,59	50,45	23,14	5,5	5,48	24,0	
24.02	6,54	352,06	352,88	0,00	0,81	359,00	356,50	2,50	64,9	46,31	18,59	5,07	5,39	24,0	
25.02	4,94	360,56	361,50	0,00	0,94	360,75	364,44	1,31	55,17	41,46	13,71	5,05	5,29	24,0	
26.02	4,98	360,50	361,36	0,00	0,88	365,69	364,38	1,31	56,11	41,33	13,78	5,6	5,34	24,0	
27.02	6,06	353,19	353,94	0,00	0,75	359,44	357,25	2,19	61,6	44,45	17,15	5,56	5,4	24,0	
28.02	5,81	337,50	338,31	0,00	0,81	343,38	341,44	1,94	60,91	43,68	17,23	5,45	5,3	24,0	
01.03	5,78	317,00	318,00	0,00	1,00	322,56	320,88	1,68	61,54	43,29	18,25	5,32	5,25	24,0	
02.03	5,56	316,88	317,94	0,00	1,06	322,31	320,75	1,56	60,37	42,82	17,55	5,32	5,24	24,0	
03.03	4,62	319,25	320,44	0,00	1,19	323,69	322,94	0,75	54,42	39,82	14,5	5,36	5,2	24,0	
04.03	4,82	322,81	324,13	0,00	1,31	327,63	326,69	0,94	55,73	40,78	14,95	5,38	5,21	24,0	
05.03	5,21	324,88	326,00	0,00	1,13	330,00	328,81	1,19	57,96	41,01	16,94	5,33	5,18	24,0	
06.03	5,21	317,00	318,25	0,00	1,25	322,06	320,88	1,19	56,06	41,59	16,47	5,37	5,22	24,0	
07.03	5,39	315,50	316,63	0,00	1,13	320,69	319,31	1,38	59,36	42,27	17,09	5,38	5,27	24,0	
08.03	5,29	320,94	322,13	0,00	1,19	326,19	324,88	1,31	58,76	42,27	16,49	5,29	5,19	24,0	
09.03	5,01	311,69	312,81	0,00	1,13	316,50	315,38	1,13	57,07	40,98	16,09	5,41	5,29	24,0	
10.03	5,69	308,63	307,75	0,00	1,13	312,00	310,50	1,50	61,51	42,94	18,57	5,38	5,35	24,0	
11.03	5,89	323,75	324,88	0,00	1,13	329,75	327,88	1,88	62,51	44,3	18,21	5,29	5,25	24,0	
12.03	4,30	305,19	306,36	0,00	1,19	309,25	308,63	0,63	52,85	38,73	14,12	5,47	5,36	24,0	
13.03	5,09	310,44	311,56	0,00	1,13	315,25	314,13	1,13	57,61	41,18	16,43	5,41	5,29	24,0	
14.03	4,15	319,13	320,38	0,00	1,25	323,31	322,69	0,63	51,78	38,75	13,03	5,38	5,19	24,0	
15.03	3,53	317,38	318,56	0,00	1,19	320,81	320,63	0,19	47,56	36,41	11,15	5,39	5,18	24,0	
16.03	3,89	315,88	317,25	0,00	1,38	319,50	319,31	0,19	48,84	37,15	11,69	5,38	5,22	24,0	
Итого:	163,42	9720,38	9749,63	0,00	29,25	9887,44	0,00	49,00	60,23	43,39	16,83	5,42	5,27	696,98	
Показания интеграторов счетчика:															Классификация ошибок:
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч										D - отключение по t1-t2-min
15.02.2023	24:00	8725,00	828629,69	826872,31	59691,11										G - отключение по Gmin, Gmax
16.03.2023	24:00	8388,42	838350,06	836621,94	60387,09										E - функциональный отказ
ИТОГО:		163,42	9720,38	9749,63	695,98										U - отключение питания
Тотч.	=	Тнараб.	+ Тоб.пнт.	+ Тф.отк.	+ Tot<mi	ТG<mi	+ TG>max	+ Та.о.							
696,00	=	695,98	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0							
Досчет: Q =		163,425	Гкал												
Представитель															
Представитель															
тепло(водо)снабжающей															
организации															

