

Ворошилова 117

Организация «ООО "Паритет"»
 Адрес ул. Ворошилова д.117
 Тип теплосчетчика КМ-5-2
 Версия 02.30
 Дата последней проверки теплосчетчика

Номер договора
 Телефон
 Номер теплосчетчика 369848

Глоб.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 Гп : 10 л/мм

посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 16.02.2023 по 16.03.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Тн		Тр
16.02.23	4.846	215.00	220.6279	213.37	216.2666	1.63	76.3	53.7	22.5	0.0	5.3	5.0	0.00	24.00	
17.02.23	5.175	218.40	224.5205	216.68	219.8115	1.72	79.2	55.5	23.7	0.0	5.3	5.0	0.00	24.00	
18.02.23	4.856	216.41	222.0947	214.74	217.6836	1.67	76.4	54.0	22.4	0.0	5.4	5.0	0.00	24.00	
19.02.23	4.742	219.65	225.2266	217.96	220.8926	1.69	75.1	53.5	21.6	0.0	5.4	5.0	0.00	24.00	
20.02.23	4.773	217.89	223.4717	216.18	219.0928	1.71	75.4	53.5	21.9	0.0	5.4	5.0	0.00	24.00	
21.02.23	5.321	209.41	215.6533	207.78	210.8691	1.63	81.7	56.3	25.4	0.0	5.3	5.0	0.00	24.00	
22.02.23	5.529	207.05	213.5791	205.43	208.6084	1.63	84.3	57.6	26.7	0.0	5.3	5.0	0.00	24.00	
23.02.23	5.375	215.47	221.8184	213.76	216.9395	1.71	81.3	56.4	24.9	0.0	5.4	5.0	0.00	24.00	
24.02.23	4.602	219.22	224.5303	217.49	220.2891	1.73	73.2	52.2	21.0	0.0	5.4	5.0	0.00	24.00	
25.02.23	4.280	228.13	233.1895	226.36	229.1514	1.77	69.8	51.1	18.8	0.0	5.4	5.0	0.00	24.00	
26.02.23	4.363	224.21	229.3154	222.47	225.2432	1.74	70.8	51.3	19.5	0.0	5.4	5.0	0.00	24.00	
27.02.23	4.623	217.42	222.8301	215.73	218.5898	1.68	74.3	53.0	21.3	0.0	5.4	5.0	0.00	24.00	
28.02.23	4.499	219.57	223.8916	216.85	219.7002	1.72	73.4	52.8	20.6	0.0	5.4	5.0	0.00	24.00	
01.03.23	4.508	218.72	224.5918	217.51	220.3926	1.71	73.7	53.1	20.6	0.0	5.3	4.9	0.00	24.00	
02.03.23	4.281	213.74	218.7510	212.10	214.7979	1.64	71.9	51.9	20.0	0.0	5.4	5.0	0.00	24.00	
03.03.23	4.188	222.66	227.6426	220.93	223.6787	1.73	70.1	51.3	18.8	0.0	5.4	5.0	0.00	24.00	
04.03.23	4.257	225.02	230.1367	223.31	226.1387	1.72	70.7	51.8	18.9	0.0	5.4	5.0	0.00	24.00	
05.03.23	4.387	223.18	228.4102	221.44	224.2979	1.73	71.9	52.2	19.7	0.0	5.4	5.0	0.00	24.00	
06.03.23	4.406	219.46	224.6621	217.77	220.5781	1.69	72.3	52.3	20.1	0.0	5.4	5.0	0.00	24.00	
07.03.23	4.563	221.19	226.6162	219.50	222.4072	1.69	73.7	53.0	20.6	0.0	5.4	5.0	0.00	24.00	
08.03.23	4.335	222.87	228.0625	221.15	224.0029	1.71	71.7	52.2	19.5	0.0	5.4	5.0	0.00	24.00	
09.03.23	4.419	220.96	226.2285	219.26	222.1250	1.70	72.6	52.6	20.0	0.0	5.4	5.0	0.00	24.00	
10.03.23	4.527	216.53	221.8447	214.87	217.6914	1.66	73.7	52.8	20.9	0.0	5.3	5.0	0.00	24.00	
11.03.23	4.421	228.65	234.0313	226.90	229.8838	1.74	72.1	52.8	19.3	0.0	5.3	5.0	0.00	24.00	
12.03.23	4.354	226.66	231.9600	224.93	227.8682	1.73	71.8	52.6	19.2	0.0	5.5	5.0	0.00	24.00	
13.03.23	4.378	223.34	228.6230	221.60	224.5039	1.74	72.3	52.6	19.6	0.0	5.4	5.0	0.00	24.00	
14.03.23	4.102	231.87	236.9570	230.06	232.9629	1.82	69.4	51.7	17.7	0.0	5.5	5.0	0.00	24.00	
15.03.23	4.015	234.26	239.3164	232.44	235.3721	1.82	68.8	51.6	17.1	0.0	5.5	5.1	0.00	24.00	
16.03.23	4.057	230.78	235.7813	229.00	231.8604	1.78	69.0	51.4	17.6	0.0	5.5	5.1	0.00	24.00	
Итого	132.182	6407.21	6564.3643	6357.57	6441.6992	49.64	73.6	53.0	20.6	0.0	5.4	5.0	0.00	696.00	0.00

показания интеграторов КМ-5

Дата Время Q M1 M2 V1 V2 T1 T2 T1-T2 Tхв P1 P2 Тн Тр

Воршилова 117

03.23 24:00	347.054	16500.94	16367.98	16908.64	16583.61	1799.04
02.23 00:00	214.872	10093.73	10010.41	10344.28	10141.91	1103.04
Итого	132.182	6407.21	6357.57	6564.36	6441.70	696.00

летный период _____ 696.00_час. период норм. работы _____ 696.00_час.
 период отключения питания (U) _____ 0.000_час. период функц.отказа (E) _____ 0.000_час.
 период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_час. период G<min (G) _____ 0.000_час.
 период G>max (G) _____ 0.000_час.

представитель _____ представитель теплоснабжающей
 оидента _____ организации _____

