

Организация "ООО "Паритет"
 Адрес ул. Крупской д.12
 Тип теплосчетчика КИ-5-2
 Дата последней поверки теплосчетчика _____

Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 393699
 Круглой 12

Спод.: 0.016 - 40.0 м3/ч Ду= мм
 Соор.: 0.016 - 40.0 м3/ч Ду= мм
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления с 16.02.2023 по 16.03.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм		Нераб. Тн
16.02.23	1.484	55.78	57.0620	55.42	55.9504	0.35	71.2	44.6	26.6	0.0	5.0	4.6	0.00	24.00
17.02.23	1.620	53.30	54.7017	52.97	53.5020	0.34	76.3	45.9	30.4	0.0	5.0	4.6	0.00	24.00
18.02.23	1.639	58.74	60.2305	58.39	59.0120	0.35	75.0	47.0	27.9	0.0	5.0	4.6	0.00	24.00
19.02.23	1.606	59.97	61.4331	59.60	60.2192	0.37	73.4	46.6	26.8	0.0	5.0	4.6	0.00	24.00
20.02.23	1.576	63.46	64.9321	63.08	63.7385	0.38	71.4	46.6	24.8	0.0	4.9	4.6	0.00	24.00
21.02.23	1.875	76.76	78.7563	76.30	77.2625	0.46	76.0	51.6	24.4	0.0	4.8	4.6	0.00	24.00
22.02.23	2.063	70.47	72.6072	70.06	71.0042	0.40	82.5	53.3	29.3	0.0	4.9	4.6	0.00	24.00
23.02.23	1.924	67.51	69.4146	67.11	67.9338	0.40	79.3	50.8	28.5	0.0	4.9	4.6	0.00	24.00
24.02.23	1.611	58.96	60.4031	58.59	59.1917	0.37	73.5	46.2	27.3	0.0	5.0	4.6	0.00	24.00
25.02.23	1.291	48.14	49.1543	46.82	48.1516	0.38	67.8	41.0	26.8	0.0	5.1	4.6	0.00	24.00
26.02.23	1.278	47.21	48.1873	46.82	47.1877	0.35	67.1	40.0	27.1	0.0	5.0	4.6	0.00	24.00
27.02.23	1.467	54.61	54.7458	54.26	54.7458	0.39	70.1	43.3	26.9	0.0	5.0	4.6	0.00	24.00
28.02.23	1.523	56.05	57.3694	55.69	56.2246	0.36	71.9	44.7	27.2	0.0	5.0	4.6	0.00	24.00
01.03.23	1.482	55.85	57.1132	55.48	55.9934	0.37	70.5	44.0	26.6	0.0	5.0	4.6	0.00	24.00
02.03.23	1.429	52.06	53.2368	51.70	52.1633	0.36	70.5	43.0	27.5	0.0	5.0	4.6	0.00	24.00
03.03.23	1.264	47.04	48.0063	46.64	47.0046	0.40	67.1	40.2	26.9	0.0	5.1	4.6	0.00	24.00
04.03.23	1.295	47.70	48.7156	47.33	47.7097	0.38	68.2	41.0	27.2	0.0	5.1	4.6	0.00	24.00
05.03.23	1.342	50.01	51.0830	49.62	50.0396	0.39	68.6	41.8	26.9	0.0	5.1	4.6	0.00	24.00
06.03.23	1.371	49.85	50.9463	49.48	49.9070	0.36	69.6	42.1	27.5	0.0	5.0	4.6	0.00	24.00
07.03.23	1.410	51.25	52.4050	50.88	51.3325	0.37	70.3	42.7	27.5	0.0	5.1	4.6	0.00	24.00
08.03.23	1.363	48.18	49.2739	47.81	48.2178	0.38	70.6	42.2	28.3	0.0	5.1	4.6	0.00	24.00
09.03.23	1.340	49.37	50.4399	48.99	49.4045	0.38	68.8	41.6	27.2	0.0	5.1	4.6	0.00	24.00
10.03.23	1.483	56.49	57.7759	56.10	56.6377	0.39	70.7	44.4	26.3	0.0	5.0	4.6	0.00	24.00
11.03.23	1.251	49.02	50.1025	48.70	49.1558	0.32	69.4	43.8	25.5	0.0	4.1	3.8	0.00	24.00
12.03.23	1.235	44.23	45.1685	43.57	43.9092	0.66	68.3	39.8	28.4	0.0	5.2	4.7	0.00	24.00
13.03.23	1.435	53.14	54.3408	52.50	52.9771	0.64	70.3	43.3	27.0	0.0	5.1	4.7	0.00	24.00
14.03.23	1.235	44.55	45.4941	43.90	44.2500	0.65	68.0	40.3	27.7	0.0	5.2	4.7	0.00	24.00
15.03.23	1.080	36.84	37.5688	36.19	36.4238	0.65	65.7	36.4	29.3	0.0	5.3	4.7	0.00	24.00
16.03.23	1.168	42.18	43.0264	41.50	41.7959	0.68	66.2	38.5	27.7	0.0	5.3	4.7	0.00	24.00
Итого	42.160	1548.72	1584.7834	1536.47	1551.0459	12.25	71.5	44.3	27.2	0.0	5.0	4.6	0.00	696.00

Показания интеграторов км-5
 Дата Время Q M1 M2 V1 V2 Tr Страница 1

03.23 24:00	112.065	4320.87	4291.21	4423.65	4335.91	1800.00
06.02.23 00:00	69.905	2772.15	2754.74	2838.87	2784.86	1104.00
ИТОГО	42.160	1548.72	1536.47	1584.78	1551.05	696.00

Крупской 12

отчетный период _____ 696.00_час. период норм. работы _____ 696.00_час.

период отключения питания (U) _____ 0.000_час. период функц.отказа (E) _____ 0.000_час.
 период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_час. период G<min (G) _____ 0.000_час.
 период G>max (G) _____ 0.000_час.

представитель абонента _____

представитель теплоснабжающей организации _____

