

Организация ООО "УК Паритет" Номер договора _____

Адрес Пушино д. 13Д Телефон _____

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33 Номер теплосчетчика 430583

Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Спод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм

Собр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм

Сп : 180 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 15.02.2023 по 14.03.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °С			Время, час			Нераб. [Работы]	Классиф [Классиф]
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vн подмес	M2-M1	t1	t2	t1-t2 Тн	Tr		
15.02.23	5.155	217.8408	217.1719	0.6689	0.00	-	71.96	48.30	23.66	0.00	24.00	
16.02.23	5.469	242.5283	241.7510	0.7773	0.00	-	72.55	50.01	22.55	0.00	24.00	
17.02.23	5.857	244.9316	244.1631	0.7686	0.00	-	75.32	51.41	23.91	0.00	24.00	
18.02.23	5.977	256.7188	255.9229	0.7959	0.00	-	75.15	51.88	23.27	0.00	24.00	
19.02.23	5.886	249.9502	249.1982	0.7520	0.00	-	74.67	51.13	23.54	0.00	24.00	
20.02.23	5.288	216.3535	215.7217	0.6318	0.00	-	73.63	49.20	24.44	0.00	24.00	
21.02.23	5.886	250.1113	249.3984	0.7129	0.00	-	75.51	51.98	23.53	0.00	24.00	
22.02.23	6.308	250.8252	250.0869	0.7383	0.00	-	78.50	53.37	25.13	0.00	24.00	
23.02.23	6.404	251.0771	250.3643	0.7129	0.00	-	78.68	53.18	25.49	0.00	24.00	
24.02.23	5.861	241.5156	240.8516	0.6641	0.00	-	75.96	51.70	24.26	0.00	24.00	
25.02.23	4.729	176.5713	176.1201	0.4512	0.00	-	73.26	46.48	26.78	0.00	24.00	
26.02.23	4.678	167.7324	167.3008	0.4316	0.00	-	73.52	45.63	27.89	0.00	24.00	
27.02.23	5.325	217.4531	216.8701	0.5830	0.00	-	73.77	49.28	24.48	0.00	24.00	
28.02.23	5.320	236.7979	236.1523	0.6455	0.00	-	72.89	50.43	22.46	0.00	24.00	
01.03.23	5.315	227.8096	227.2188	0.5908	0.00	-	73.12	49.80	23.32	0.00	24.00	
02.03.23	5.281	222.9268	222.3506	0.5762	0.00	-	73.32	49.64	23.68	0.00	24.00	
03.03.23	3.742	144.4473	144.1631	0.2842	0.00	-	72.97	47.07	25.90	0.84	23.16	U
04.03.23	4.871	186.4268	185.9912	0.4355	0.00	-	73.05	46.92	26.13	0.00	24.00	
05.03.23	5.199	201.5742	201.0811	0.4932	0.00	-	73.19	47.40	25.79	0.00	24.00	
06.03.23	5.031	203.1797	202.6563	0.5234	0.00	-	73.12	48.36	24.76	0.00	24.00	
07.03.23	5.176	215.8447	215.2734	0.5713	0.00	-	73.48	49.51	23.97	0.00	24.00	
08.03.23	5.085	197.7285	197.2432	0.4854	0.00	-	73.59	47.87	25.72	0.00	24.00	
09.03.23	4.822	184.0176	183.5752	0.4424	0.00	-	73.43	47.23	26.20	0.00	24.00	
10.03.23	5.148	212.9688	212.4385	0.5303	0.00	-	73.28	49.11	24.17	0.00	24.00	
11.03.23	5.334	221.3213	220.7617	0.5596	0.00	-	73.55	49.46	24.09	0.00	24.00	
12.03.23	4.592	168.6387	168.2412	0.3975	0.00	-	72.90	45.67	27.23	0.00	24.00	
13.03.23	5.070	199.4883	198.9844	0.5039	0.00	-	73.84	48.42	25.41	0.00	24.00	
14.03.23	4.333	171.6113	171.1914	0.4199	0.00	-	72.02	46.77	25.25	0.00	24.00	
Итого	147.143	5978.3906	5962.2432	16.1476	0.00	0.0000	74.07	49.46	24.61	0.84	671.16	0.84

Показания интеграторов КМ-5

Дата Время | Q | M1 | M2 | Vн | Tr |

14.03.23 24:00	386.595	15206.44	15161.78	0.00	1751.14
15.02.23 00:00	239.451	9228.05	9199.54	0.00	1079.99
Итого	147.143	5978.39	5962.24	0.00	671.16

Отчетный период _____ 672.00_ час. Период норм. работы _____ 671.16_ час.

Период отключения питания (U) _____ 0.844_ час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000_ час.

Период t1-t2 < min (D) _____ 0.000_ час. Период G < min (g) _____ 0.000_ час.

Период G > max (G) _____ 0.000_ час.

Представитель
абонента _____

Представитель теплоснабжающей
организации _____

