

Организация:	<i>Юристар</i>	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	ЮМ-5-2	Номер прибора:	386692
Адрес дома:	проезд Мишина 13,	Система:	Опл

Посутонная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 16.02.2023 по 16.03.2023

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Углекисл. т		Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр. час	Классифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
16.02	8,45	524,83	525,79	0,00	0,98	537,58	533,07	3,72	73,45	57,38	16,20	6,55	5,43	24,0	
17.02	9,54	525,18	526,00	0,00	0,82	538,74	534,98	4,76	78,81	60,68	18,13	6,52	5,41	24,0	
18.02	9,32	528,86	529,85	0,00	0,79	543,16	538,56	4,61	77,72	60,12	17,59	6,55	5,41	24,0	
19.02	9,03	528,82	529,73	0,00	0,91	542,49	538,27	4,22	75,91	58,85	17,06	6,57	5,46	24,0	
20.02	8,10	502,13	501,27	0,86	0,00	514,36	508,96	5,30	73,5	57,4	16,1	6,57	5,44	24,0	
21.02	9,25	523,94	524,75	0,00	0,81	538,22	533,66	4,57	78,11	60,48	17,63	6,51	5,39	24,0	
22.02	10,63	520,77	521,69	0,00	0,92	537,53	531,83	5,60	85,41	65,04	20,37	6,49	5,30	24,0	
23.02	10,02	522,98	524,11	0,00	1,13	538,51	533,82	4,89	81,8	62,67	19,13	6,5	5,41	24,0	
24.02	8,98	530,42	531,69	0,00	1,27	544,27	540,41	3,87	78,23	59,32	18,91	6,56	5,43	24,0	
25.02	7,77	543,03	544,63	0,00	1,60	555,18	552,61	2,58	70,23	55,95	14,29	6,64	5,48	24,0	
26.02	7,88	542,34	543,85	0,00	1,51	554,25	551,58	2,67	69,58	55,06	14,52	6,65	5,48	24,0	
27.02	8,28	528,91	530,21	0,00	1,40	541,36	538,22	3,14	72,52	56,02	16,5	6,56	5,43	24,0	
28.02	8,40	523,83	524,51	0,00	0,69	536,82	532,80	4,02	74,28	58,23	16,02	6,56	5,43	24,0	
01.03	8,28	531,22	532,26	0,00	1,03	543,98	540,46	3,52	73,01	57,48	15,53	6,58	5,46	24,0	
02.03	8,28	523,85	524,67	0,00	1,02	538,27	532,71	5,56	73,12	57,33	15,79	6,52	5,46	24,0	
03.03	7,56	525,61	526,72	0,00	1,11	537,14	534,24	2,90	69,5	55,14	14,37	6,54	5,48	24,0	
04.03	7,75	540,31	541,57	0,00	1,26	552,52	549,81	2,91	70,57	56,25	14,32	6,64	5,53	24,0	
05.03	8,04	535,93	537,14	0,00	1,21	548,18	545,05	3,13	71,05	56,07	14,98	6,61	5,5	24,0	
06.03	8,11	532,00	533,11	0,00	1,11	544,47	541,14	3,32	72,04	56,81	15,23	6,58	5,49	24,0	
07.03	8,22	530,82	531,79	0,00	1,18	543,21	539,89	3,32	72,55	57,07	15,48	6,58	5,51	24,0	
08.03	8,30	537,11	538,29	0,00	1,18	550,08	546,86	3,42	73,17	57,73	15,44	6,63	5,51	24,0	
09.03	7,89	530,41	531,63	0,00	1,21	542,58	539,49	3,09	71,14	56,27	14,87	6,58	5,49	24,0	
10.03	8,20	526,12	527,25	0,00	1,13	538,80	535,39	3,42	73,08	57,51	15,56	6,55	5,49	24,0	
11.03	8,31	537,79	539,04	0,00	1,25	550,76	547,41	3,35	73,1	57,66	15,44	6,61	5,5	24,0	
12.03	7,96	544,43	545,73	0,00	1,30	556,77	553,77	3,00	70,74	56,14	14,6	6,68	5,58	24,0	
13.03	5,72	377,45	378,30	0,00	0,85	388,53	384,22	2,30	73,05	57,92	15,13	6,59	5,51	16,99	U
Итого:	218,21	13618,57	13645,37	0,86	27,88	13954,78	0,00	95,37	73,97	57,96	16,01	6,57	5,47	616,99	

Показания интеграторов с-бачка:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр. ч
15.02.2023	24:00	396,50	24360,81	24409,16	1104,00
13.03.2023	24:00	614,71	37979,38	38054,53	1720,99
ИТОГО:		218,21	13618,57	13645,37	616,99

Классификация ошибок:

- O - отключение по H-T2min
- Q - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч.	- Тнараб.	+ Тсб.пит.	+ Тф.отк.	+ Тдт<mi	- ТG<mi	+ ТG>max	+ Тд.о.
696,00	= 616,99	+ 79,01	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Доучет: Q = 246,15 Гкал *Q = 246,155 Гкал*

Представитель  
тепло(водо)снабжающей  
абонента *[подпись]* организации *[подпись]*

