

Организация "ООО "Паритет"
 адрес ул. Ворошилова д.151
 "ип теплосчетчика КМ-5-2" версия 07.30
 дата последней поверки теплосчетчика

Ворошилова 151

Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 369177

Спод.: 0.16 - 160.0м3/ч ДУ= мм
 Собр.: 0.16 - 160.0м3/ч ДУ= мм
 Гр.: 10 л/ИМП

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 16.02.2023 по 16.03.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн		Температура, °С			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок		
		M1	M2	M1-M2 Утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2			t1-t2	Нераб. Тн
16.02.23	7.734	319.5938	320.0352	-	0.00	0.4414	70.36	46.18	24.18	0.00	24.00	
17.02.23	8.253	359.1602	360.1230	-	0.00	0.9629	70.49	47.53	22.96	0.00	24.00	
18.02.23	8.980	420.7344	422.5625	-	0.00	1.8281	70.87	49.55	21.32	0.00	24.00	
19.02.23	8.308	361.2813	362.3066	-	0.00	1.0254	70.19	47.22	22.97	0.00	24.00	
20.02.23	7.450	294.9766	296.4121	-	0.00	1.4355	70.32	45.09	25.23	0.00	24.00	
21.02.23	9.617	486.2539	492.5605	-	0.00	6.3066	71.40	51.65	19.75	0.00	24.00	
22.02.23	11.443	582.4063	589.9316	-	0.00	7.5254	76.57	56.96	19.61	0.00	24.00	
23.02.23	10.325	545.3730	552.3535	-	0.00	6.9805	73.18	54.28	18.90	0.00	24.00	
24.02.23	8.115	352.8105	356.8711	-	0.00	4.0605	70.88	47.90	22.98	0.00	24.00	
25.02.23	6.260	225.8008	228.2852	-	0.00	2.4844	70.57	42.86	27.70	0.00	24.00	
26.02.23	6.162	216.2441	218.7031	-	0.00	2.4590	70.75	42.28	28.48	0.00	24.00	
27.02.23	7.451	332.6367	336.6035	-	0.00	3.9668	68.15	45.77	22.38	0.00	24.00	
28.02.23	7.476	324.5234	328.3125	-	0.00	3.7891	69.21	46.20	23.01	0.00	24.00	
01.03.23	7.417	315.9785	319.6523	-	0.00	3.6738	69.55	46.09	23.45	0.00	24.00	
02.03.23	7.137	295.2988	298.6328	-	0.00	3.3340	69.56	45.42	24.15	0.00	24.00	
03.03.23	5.995	211.3691	213.6465	-	0.00	2.2773	70.60	42.25	28.34	0.00	24.00	
04.03.23	6.217	212.5605	214.8145	-	0.00	2.2539	72.06	42.83	29.23	0.00	24.00	
05.03.23	6.674	241.1660	243.7617	-	0.00	2.5957	71.76	44.10	27.65	0.00	24.00	
06.03.23	6.659	238.5215	241.0605	-	0.00	2.5391	71.76	43.86	27.90	0.00	24.00	
07.03.23	6.987	259.6406	262.3828	-	0.00	2.7422	71.73	44.84	26.89	0.00	24.00	
08.03.23	6.757	244.2383	246.7891	-	0.00	2.5508	72.09	44.45	27.64	0.00	24.00	
09.03.23	6.608	235.3438	237.8906	-	0.00	2.5469	71.79	43.73	28.06	0.00	24.00	
10.03.23	7.356	280.9023	283.9570	-	0.00	3.0547	71.82	45.66	26.16	0.00	24.00	
11.03.23	7.331	273.4082	276.3926	-	0.00	2.9844	72.12	45.33	26.79	0.00	24.00	
12.03.23	5.987	202.2227	204.5352	-	0.00	2.3125	71.78	42.19	29.59	0.00	24.00	
13.03.23	6.935	256.0176	258.8301	-	0.00	2.8125	71.76	44.69	27.07	0.00	24.00	
14.03.23	5.530	185.6738	187.7129	-	0.00	2.0391	71.80	41.71	30.09	0.00	24.00	
15.03.23	4.957	156.0078	156.8457	-	0.00	1.8379	71.47	39.50	31.97	0.00	24.00	
16.03.23	5.154	162.9746	164.9316	-	0.00	1.9570	71.64	40.02	31.61	0.00	24.00	
Итого	211.277	8590.1191	8674.8965	0.0000	0.00	84.7774	71.40	46.83	24.57	0.00	696.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Tr

16.03.23 24:00	599.568	25389.85	25873.14	0.00	1800.00
16.02.23 00:00	388.291	16999.73	17198.25	0.00	1104.00
Итого	211.277	8590.12	8674.90	0.00	696.00

Ворошилова 151

тчетный период — 696.00_час. период норм. работы — 696.00_час.
 период отключения питания (U) 0.000_час. период функц.отказа (E) 0.000_час.
 период t1-t2 < min (D) 0.000_час. период G<min (G) 0.000_час.
 период G>max (G) 0.000_час.

представитель бонента [Signature] представитель теплоснабжающей организации [Signature]

