

Организация "ООО "Паритет"
 Адрес ул. Ворошилова д.165
 Тип теплосчетчика КМ-5-2
 Дата последней поверки теплосчетчика _____
 Ворошилова 165
 Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 369169

Спод.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= _____мм
 Гобр.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= _____мм
 Гп : 10 л/ммп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 16.02.2023 по 16.03.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C		Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок		
		М1	М2	М1-М2 утенка	ВИ	М2-М1 подмес	t1	t2			t1-t2	Нераб. Тн
16.02.23	7.652	343.5762	329.9766	13.5996	0.00	-	70.35	48.08	22.27	0.00	24.00	
17.02.23	8.796	466.3730	451.4512	14.9219	0.00	-	70.48	51.62	18.86	0.00	24.00	
18.02.23	9.528	569.0352	547.8438	21.1914	0.00	-	70.85	54.12	16.74	0.00	24.00	
19.02.23	8.659	467.1914	446.0684	21.1230	0.00	-	70.14	51.61	18.53	0.00	24.00	
20.02.23	7.163	306.5176	287.7344	18.7832	0.00	-	70.30	46.93	23.37	0.00	24.00	
21.02.23	9.949	613.2305	593.3320	19.8984	0.00	-	71.24	55.02	16.22	0.00	24.00	
22.02.23	11.658	697.9883	677.3145	20.6738	0.00	-	76.63	59.95	16.69	0.00	24.00	
23.02.23	10.790	686.7969	665.8496	20.9473	0.00	-	72.88	57.17	15.70	0.00	24.00	
24.02.23	10.044	684.0371	663.3789	20.6582	0.00	-	70.96	56.28	14.68	0.00	24.00	
25.02.23	7.860	397.1621	378.7617	18.4004	0.00	-	70.64	50.85	19.78	0.00	24.00	
26.02.23	7.732	372.6523	356.0898	16.5625	0.00	-	70.83	50.09	20.74	0.00	24.00	
27.02.23	9.067	609.9688	592.3164	17.6523	0.00	-	68.84	53.98	14.86	0.00	24.00	
28.02.23	9.035	619.2324	601.4902	17.7422	0.00	-	69.28	54.66	14.61	0.00	24.00	
01.03.23	9.355	656.6211	637.6836	18.9375	0.00	-	69.59	55.35	14.24	0.00	24.00	
02.03.23	8.969	611.5391	591.9395	19.5996	0.00	-	69.68	55.02	14.66	0.00	24.00	
03.03.23	7.401	355.7715	337.9316	17.8398	0.00	-	70.63	49.84	20.80	0.00	24.00	
04.03.23	7.878	376.7617	359.3508	17.2109	0.00	-	72.15	51.25	20.90	0.00	24.00	
05.03.23	8.404	449.1875	431.1191	18.0684	0.00	-	71.85	53.15	18.70	0.00	24.00	
06.03.23	8.675	491.6719	473.6406	18.0313	0.00	-	71.87	54.24	17.63	0.00	24.00	
07.03.23	9.226	590.8816	572.2715	18.4102	0.00	-	71.82	56.21	15.61	0.00	24.00	
08.03.23	9.150	569.3633	550.9688	18.3945	0.00	-	72.20	56.14	16.06	0.00	24.00	
09.03.23	8.661	493.4688	475.8770	17.5918	0.00	-	71.90	54.36	17.54	0.00	24.00	
10.03.23	9.655	668.4453	649.4805	18.9648	0.00	-	71.93	57.50	14.43	0.00	24.00	
11.03.23	9.314	683.2891	663.3867	19.9023	0.00	-	72.19	57.70	14.50	0.00	24.00	
12.03.23	7.805	389.1406	371.6211	17.5195	0.00	-	71.87	51.82	20.05	0.00	24.00	
13.03.23	8.906	534.7969	516.6523	18.1445	0.00	-	71.88	55.24	16.64	0.00	24.00	
14.03.23	7.439	389.4727	371.6680	17.8047	0.00	-	71.97	52.88	19.09	0.00	24.00	
15.03.23	6.685	286.6133	269.4570	17.1563	0.00	-	71.63	48.32	23.32	0.00	24.00	
16.03.23	7.146	326.8086	309.5352	17.2734	0.00	-	71.74	49.88	21.86	0.00	24.00	
Итого	253.223	14707.3945	14174.3906	533.0037	0.00	0.0000	71.38	54.17	17.21	0.00	696.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата время	Q	М1	М2	ВИ	Тр

	16.03.23	24:00	656.272	37045.55	36096.30	0.00	1799.78
16.02.23	00:00	403.048	22338.16	21921.91	0.00	1103.78	
Итого		253.223	14707.39	14174.39	0.00	696.00	

Ворошилова 165

Отчетный период _____ 696.00_час. период норм. работы _____ 696.00_час.
 период отключения питания (U) _____ 0.000_час. период функц. отказа (E) _____ 0.000_час.
 период t1-t2 < min (D) _____ 0.000_час. период G<min (G) _____ 0.000_час.
 период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ представитель теллоснабжающей организации _____

