

Организация:	ООО "Паритет"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	387707
Адрес дома:	ул Серпуховская 27,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 16.02.2023 по 16.03.2023

Дата	Темп, Гкал/О	Масса, т		Утечка, т		Подмес, т		Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классификация ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
16.02	2,07	123,04	121,39	1,66	0,00	126,10	123,26	2,84	74,35	57,53	16,82	6,88	5,81	24,0			
17.02	2,32	123,55	121,83	1,72	0,00	127,05	123,93	3,12	79,75	60,99	18,76	6,85	5,77	24,0			
18.02	2,31	124,91	123,21	1,71	0,00	128,33	125,26	3,07	78,25	59,82	18,44	6,86	5,68	24,0			
19.02	2,24	125,11	123,39	1,71	0,00	128,39	125,37	3,02	76,55	58,64	17,91	6,9	5,73	24,0			
20.02	2,09	124,21	122,53	1,68	0,00	127,29	124,41	2,88	74,29	57,47	16,82	6,86	5,64	24,0			
21.02	2,31	121,97	120,30	1,66	0,00	125,39	122,34	3,05	79,3	60,4	18,9	6,81	5,68	24,0			
22.02	2,57	121,16	119,47	1,69	0,00	125,12	121,80	3,33	86,2	65,06	21,16	6,77	5,58	24,0			
23.02	2,40	122,06	120,96	1,09	0,00	126,36	123,15	3,21	82,56	62,35	20,21	6,82	5,74	24,0			
24.02	2,15	124,03	122,31	1,71	0,00	127,28	124,31	2,97	76,53	59,23	17,3	6,86	5,66	24,0			
25.02	1,98	126,44	126,72	1,72	0,00	131,35	128,54	2,81	70,73	55,36	15,38	6,96	5,75	24,0			
26.02	1,96	126,14	126,40	1,74	0,00	131,01	128,20	2,81	70,34	55,07	15,27	6,99	5,82	24,0			
27.02	2,00	123,79	122,10	1,70	0,00	126,80	123,93	2,87	73,46	56,7	16,76	6,86	5,58	24,0			
28.02	2,11	124,27	122,57	1,70	0,00	127,40	124,49	2,91	74,87	57,94	16,93	6,87	5,71	24,0			
01.03	2,08	124,58	122,88	1,70	0,00	127,63	124,75	2,88	73,77	57,09	16,68	6,88	5,76	24,0			
02.03	2,05	122,58	120,88	1,70	0,00	129,57	122,72	2,86	73,65	56,92	16,73	6,82	5,67	24,0			
03.03	1,90	123,77	122,08	1,69	0,00	126,53	123,81	2,73	70,18	54,86	15,32	6,86	5,69	24,0			
04.03	1,95	127,90	126,17	1,73	0,00	130,63	128,02	2,61	71,19	55,95	15,24	6,97	5,81	24,0			
05.03	2,05	126,63	124,81	1,82	0,00	129,58	126,82	2,76	71,79	55,62	16,17	6,93	5,67	24,0			
06.03	2,01	124,09	122,91	1,78	0,00	127,67	124,76	2,90	72,77	56,7	16,07	6,89	5,74	24,0			
07.03	2,05	124,81	123,02	1,78	0,00	127,84	124,89	2,95	73,46	57,05	16,42	6,89	5,72	24,0			
08.03	2,05	127,35	125,50	1,84	0,00	130,45	127,44	3,01	73,54	57,38	16,16	6,95	5,8	24,0			
09.03	1,96	124,63	122,85	1,78	0,00	127,55	124,67	2,88	71,30	56,24	15,04	6,88	5,62	24,0			
10.03	2,02	123,22	121,45	1,77	0,00	126,24	123,31	2,93	73,8	57,42	16,38	6,84	5,67	24,0			
11.03	2,06	127,42	125,60	1,82	0,00	130,53	127,53	3,00	73,61	57,32	16,29	6,94	5,77	24,0			
12.03	1,97	128,18	127,36	1,82	0,00	132,17	129,25	2,92	71,52	56,32	15,2	7,02	5,77	24,0			
13.03	1,99	125,36	123,58	1,78	0,00	128,40	125,49	2,91	73,29	57,48	15,82	6,92	5,68	24,0			
14.03	1,91	127,61	125,75	1,86	0,00	130,52	127,59	2,92	70,91	55,93	14,98	6,98	5,77	24,0			
15.03	1,84	129,51	127,64	1,86	0,00	132,31	129,45	2,86	69,07	54,87	14,2	7,03	5,75	24,0			
16.03	1,81	128,19	126,35	1,85	0,00	130,99	128,15	2,84	69,28	55,19	14,09	7,03	5,73	24,0			
Итого:	60,38	3632,72	3582,05	50,67	0,00	3722,69	0,00	85,26	74,12	57,52	16,60	6,90	5,72	696,0			

Показания интеграторов счетчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
15.02.2023	24:00	98,11	5734,32	5645,61	1104,00
16.03.2023	24:00	158,49	9367,04	9227,66	1300,00
ИТОГО:		60,38	3632,72	3582,05	696,00

Классификация ошибок:

- 0 - отклонение по t1-t2<min
- 1 - отклонение по Gmin, Gmax
- 2 - функциональный отказ
- 3 - отклонение питания

Тотч.	- Тнараб.	+ Тоб.лит.	+ Тф.отк.	+ Тd1<mi	TG<mi	+ TG>max	+ Тд.о.
696,00	= 696,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Досчет: Q = 60,383, Гкал

Представитель  
абонента

Представитель  
тепло(водо)снабжающей  
организации

