

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 15.02.2023 по 14.03.2023Потребитель: ООО "Паритет"Адрес объекта: Пушино микрорайон АБ д. 12Теплосчетчик МКТС: № 050046-1Версия МКТС: 6.67Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
15.02.23	6.210	489.25	484.91	4.35	69.1	56.5	12.7	4.8	3.8	24.00	0.00	
16.02.23	6.253	482.38	478.06	4.31	69.3	56.3	13.0	4.8	3.8	24.00	0.00	
17.02.23	6.795	489.95	485.34	4.59	71.8	57.9	13.9	4.9	3.8	24.00	0.00	
18.02.23	6.904	483.73	479.14	4.60	71.9	57.6	14.3	4.8	3.8	24.00	0.00	
19.02.23	6.859	484.52	479.95	4.57	71.5	57.4	14.1	4.8	3.8	24.00	0.00	
20.02.23	6.658	495.98	491.41	4.58	70.9	57.5	13.4	4.9	3.8	24.00	0.00	
21.02.23	6.941	485.16	480.55	4.61	72.5	58.2	14.3	4.8	3.8	24.00	0.00	
22.02.23	7.472	484.36	479.59	4.78	74.6	59.2	15.4	4.8	3.8	24.00	0.00	
23.02.23	7.713	492.86	487.91	4.93	75.1	59.5	15.6	4.8	3.8	24.00	0.00	
24.02.23	7.236	490.33	485.63	4.72	72.3	57.5	14.7	4.8	3.8	24.00	0.00	
25.02.23	6.745	490.61	486.08	4.53	70.2	56.4	13.7	4.8	3.7	24.00	0.00	
26.02.23	6.698	490.64	486.09	4.55	70.5	56.9	13.6	4.8	3.7	24.00	0.00	
27.02.23	6.712	484.53	480.02	4.49	70.5	56.6	13.8	4.8	3.7	24.00	0.00	
28.02.23	6.557	491.83	487.39	4.45	70.1	56.8	13.3	4.9	3.8	24.00	0.00	
01.03.23	6.572	494.52	490.05	4.47	70.5	57.3	13.3	4.9	3.8	24.00	0.00	
02.03.23	6.413	484.58	480.28	4.30	69.9	56.7	13.2	4.8	3.7	24.00	0.00	
03.03.23	6.352	495.67	491.27	4.41	69.8	57.0	12.8	4.8	3.7	23.99	0.01	Эн
04.03.23	6.270	485.44	481.13	4.32	69.6	56.7	12.9	4.8	3.7	24.00	0.00	
05.03.23	6.362	485.33	481.03	4.29	69.8	56.7	13.1	4.8	3.7	24.00	0.00	
06.03.23	6.187	488.11	483.84	4.26	69.6	57.0	12.7	4.8	3.7	24.00	0.00	
07.03.23	6.420	495.00	490.58	4.42	70.6	57.7	12.9	4.9	3.7	24.00	0.00	
08.03.23	6.410	494.61	490.16	4.46	70.3	57.3	12.9	4.9	3.8	24.00	0.00	
09.03.23	6.315	497.72	493.30	4.42	70.4	57.7	12.7	4.9	3.7	24.00	0.00	
10.03.23	6.224	480.23	475.95	4.26	69.8	56.8	13.0	4.8	3.7	24.00	0.00	
11.03.23	6.383	483.03	478.69	4.36	70.3	57.1	13.2	4.8	3.8	24.00	0.00	
12.03.23	6.299	500.05	495.61	4.44	70.1	57.5	12.6	4.9	3.7	24.00	0.00	
13.03.23	6.239	490.88	486.55	4.32	70.1	57.4	12.7	4.8	3.7	24.00	0.00	
14.03.23	6.066	494.36	490.13	4.23	69.0	56.7	12.3	4.9	3.8	24.00	0.00	
Итого:	184.265	13705.64	13580.61	125.02	70.7	57.3	13.4	4.8	3.7	671.99	0.01	Эн

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
14.03.23 24:00	3600.795	225140.14	222755.30	21146.76
14.02.23 24:00	3416.530	211434.50	209174.69	20474.78
Итого:	184.265	13705.64	13580.61	671.99

Отчетный период: 672.00 чВремя работы: 671.99 ч

Суммарное время отказа: 0.01 ч = $\frac{0.01}{\text{Откл.эл.-пит.}(Эн)} + \frac{0.00}{\text{Пен.справл.}(He)} + \frac{0.00}{Gv < \min(DG)} + \frac{0.00}{Gv > \max(DG)} + \frac{0.00}{dt < \min(Dt)}$

Представитель
потребителя: _____Представитель
поставщика: _____Распечатано программой MkisPrint, версия: 1.36