

Организация "ООО "Паритет"
 Адрес ул. Борисовское шоссе д.9
 Тип теплосчетчика КМ-5-2
 Дата последней поверки теплосчетчика 16.11.2023

Борзовское шоссе д. 9
 Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 356363

Версия 02.30
 Номер теплосчетчика 356363

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч ДУ= мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч ДУ= мм
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления с 16.02.2023 по 16.03.2023

Дата	Q г/кал	Масса, тонн			Температура, °С			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок	
		М1	М2	М1-М2 утечка	Vi	М2-М1 подмес	т1	т2	т1-t2			Нераб. Тн
16.02.23	11.932	740.2891	737.0430	3.2461	0.00	-	63.16	46.91	16.25	0.00	24.00	
17.02.23	12.767	739.9328	736.2227	3.4102	0.00	-	65.66	48.27	17.39	0.00	24.00	
18.02.23	13.033	739.5469	735.8984	3.6484	0.00	-	66.52	48.77	17.75	0.00	24.00	
19.02.23	12.460	739.4102	735.5195	3.8906	0.00	-	64.96	47.98	16.98	0.00	24.00	
20.02.23	12.402	745.6563	741.4648	4.1914	0.00	-	64.78	48.02	16.76	0.00	24.00	
21.02.23	14.102	750.7500	746.7891	3.9609	0.00	-	70.23	51.32	18.91	0.00	24.00	
22.02.23	14.433	749.9844	745.3320	4.6523	0.00	-	70.62	51.25	19.37	0.00	24.00	
23.02.23	15.876	778.3750	773.9375	4.4375	0.00	-	74.79	54.28	20.51	0.00	24.00	
24.02.23	14.372	783.1094	778.5430	4.5664	0.00	-	71.20	52.47	18.73	0.00	24.00	
25.02.23	11.074	768.7852	763.8398	4.9453	0.00	-	60.85	46.32	14.54	0.00	24.00	
26.02.23	10.602	758.0938	753.1523	4.9414	0.00	-	58.62	44.50	14.12	0.00	24.00	
27.02.23	11.666	750.5156	745.7031	4.8125	0.00	-	62.50	46.69	15.81	0.00	24.00	
28.02.23	11.575	751.3430	746.4063	5.1367	0.00	-	61.96	46.43	15.53	0.00	24.00	
01.03.23	12.357	779.5078	774.2031	5.3047	0.00	-	64.17	48.18	15.98	0.00	24.00	
02.03.23	11.898	757.8047	752.1172	5.6875	0.00	-	63.45	47.62	15.84	0.00	24.00	
03.03.23	10.839	759.9414	754.1719	5.7695	0.00	-	58.70	44.83	13.87	0.00	24.00	
04.03.23	10.525	759.4219	753.7695	5.6523	0.00	-	60.21	45.69	14.52	0.00	24.00	
05.03.23	11.255	751.1953	745.3242	5.8711	0.00	-	61.31	46.19	15.12	0.00	24.00	
06.03.23	11.041	754.0508	748.1406	5.9102	0.00	-	60.33	45.55	14.78	0.00	24.00	
07.03.23	12.469	782.7852	776.8711	5.9141	0.00	-	64.55	48.49	16.06	0.00	24.00	
08.03.23	11.791	771.5273	765.1719	6.3555	0.00	-	62.91	47.49	15.42	0.00	24.00	
09.03.23	10.377	752.6914	746.3633	6.3281	0.00	-	57.94	44.02	13.92	0.00	24.00	
10.03.23	12.000	762.5508	756.3516	6.1992	0.00	-	63.27	47.41	15.87	0.00	24.00	
11.03.23	11.346	752.3281	746.3164	6.0117	0.00	-	62.25	46.77	15.48	0.00	24.00	
12.03.23	9.937	768.4258	762.1563	6.2695	0.00	-	56.62	43.56	13.07	0.00	24.00	
13.03.23	11.634	764.3164	758.1992	6.1172	0.00	-	61.91	46.55	15.36	0.00	24.00	
14.03.23	9.385	761.4023	755.0195	6.3828	0.00	-	55.27	42.54	12.73	0.00	24.00	
15.03.23	8.910	773.8672	767.2930	6.5742	0.00	-	52.61	40.96	11.65	0.00	24.00	
16.03.23	9.180	764.0547	757.2422	6.8125	0.00	-	53.88	41.73	12.15	0.00	24.00	
Итого	341.938	22011.5625	21858.5625	152.9998	0.00	0.0000	62.59	46.92	15.67	0.00	696.00	0.00

Дата время	Q	М1	М2	Vi	Тр
Показания интеграторов КМ-5					

		Борисовское шоссе д. 9	
16.03.23 24:00	888.020	57093.36	56733.38
16.02.23 00:00	546.082	35081.80	34894.82
Итого	341.938	22011.56	21858.56
		0.00	0.00
		1799.90	1103.90
		0.00	696.00

Отчетный период — 696.00_час. Период норм. работы — 696.00_час.
 Период отключения питания (U) 0.000_час. Период функц.отказа (E) 0.000_час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000_час. Период G<min (G) 0.000_час.
 Период G>max (G) 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

