

Организация "ООО "Паритет"  
 адрес ул. Борисовское шоссе д.9  
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 версия 02.30 Номер теплосчетчика 363778  
 дата последней поверки теплосчетчика 15.12.2016

Спод.: 0.1 - 100.0м3/ч ДУ= мм  
 Гобр.: 0.06 - 60.0\_м3/ч ДУ= мм  
 Гп : 10 л/ммп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 16.02.2023 по 16.03.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн		Работы Тр
16.02.23	3.222	293.49	298.3340	260.74	264.2139	32.76	59.3	53.1	6.1	9.0	2.1	4.3	0.00	24.00	
17.02.23	3.467	293.43	298.4746	257.56	261.1191	35.87	60.6	54.2	6.4	9.0	1.8	4.4	0.00	24.00	
18.02.23	3.526	295.63	300.6201	258.03	261.5293	37.60	59.9	53.6	6.3	9.0	1.9	4.3	0.00	24.00	
19.02.23	3.801	297.75	302.7588	253.48	256.9131	44.27	59.8	53.6	6.2	9.0	1.6	4.4	0.00	24.00	
20.02.23	3.424	296.82	301.7471	259.78	263.529	37.04	59.3	53.2	6.1	9.0	1.2	4.3	0.00	24.00	
21.02.23	3.551	293.27	298.3086	254.98	258.4902	38.29	60.4	56.1	6.3	9.0	0.9	4.4	0.00	24.00	
22.02.23	3.767	294.74	300.2461	257.03	260.8535	37.70	63.1	54.3	6.8	9.0	0.8	4.4	0.00	24.00	
23.02.23	3.450	290.97	295.8213	253.94	257.3057	37.03	59.4	53.0	6.4	9.0	0.6	4.4	0.00	24.00	
24.02.23	3.622	303.50	308.3428	259.87	263.2227	43.63	58.0	52.2	5.8	9.0	0.5	4.3	0.00	24.00	
25.02.23	3.498	294.51	299.5352	256.31	259.8145	38.20	60.0	53.8	6.2	9.0	0.3	4.4	0.00	24.00	
26.02.23	4.008	307.75	312.8301	256.58	260.0088	51.17	59.0	53.2	5.8	9.0	0.1	4.3	0.00	24.00	
27.02.23	3.432	289.91	294.6953	251.80	255.1162	38.11	59.0	52.8	6.2	9.0	0.1	4.5	0.00	24.00	
28.02.23	3.449	300.04	304.8223	260.14	263.4873	39.89	58.0	52.1	5.9	9.0	0.3	4.3	0.00	24.00	
01.03.23	3.494	294.60	299.6055	256.30	259.8037	38.30	60.0	53.9	6.1	9.0	0.7	4.4	0.00	24.00	
02.03.23	3.493	297.53	302.3770	256.80	260.1836	40.73	58.7	52.8	5.8	9.0	0.4	4.4	0.00	24.00	
03.03.23	3.305	286.61	291.5684	253.11	256.6074	33.50	60.5	54.1	6.4	9.0	0.4	4.5	0.00	24.00	
04.03.23	3.426	297.18	301.9785	257.82	261.1836	39.36	58.4	52.6	5.9	9.0	0.7	4.3	0.00	24.00	
05.03.23	3.659	301.08	306.0820	257.45	260.9141	43.63	59.3	53.4	5.8	9.0	0.7	4.3	0.00	24.00	
06.03.23	3.420	299.43	304.3613	261.20	264.6738	38.23	59.0	53.1	5.9	9.0	0.4	4.3	0.00	24.00	
07.03.23	3.328	289.02	293.9434	254.33	257.8047	34.68	60.0	53.8	6.3	9.0	0.3	4.5	0.00	24.00	
08.03.23	3.387	294.91	299.6660	256.85	260.1660	38.06	58.3	52.3	6.0	9.0	0.1	4.4	0.00	24.00	
09.03.23	3.300	289.52	294.5117	256.28	259.7988	33.25	60.3	54.0	6.3	9.0	0.0	4.4	0.00	24.00	
10.03.23	3.525	300.54	305.5137	259.64	263.1113	40.90	59.0	53.2	5.8	9.0	0.0	4.3	0.00	24.00	
11.03.23	3.569	294.66	299.6699	254.46	257.9277	40.20	59.9	53.7	6.1	9.0	0.1	4.4	0.00	24.00	
12.03.23	3.494	308.00	312.9063	265.37	268.8242	42.63	57.9	52.4	5.4	9.0	0.1	4.1	0.00	24.00	
13.03.23	3.334	294.32	299.2734	259.19	262.6816	35.13	59.6	53.4	6.1	9.0	0.1	4.3	0.00	24.00	
14.03.23	3.337	297.51	302.4102	261.43	264.8887	36.09	58.9	52.9	6.0	9.0	0.0	4.3	0.00	24.00	
15.03.23	3.608	295.33	300.4219	255.57	259.0938	39.76	60.4	54.1	6.3	9.0	0.2	4.4	0.00	24.00	
16.03.23	3.191	290.41	295.2852	258.00	261.4648	32.41	59.5	53.3	6.1	9.0	0.2	4.4	0.00	24.00	
Итого	101.089	8582.44	8726.1104	7464.05	7564.4551	1118.40	59.5	53.4	6.1	9.0	0.5	4.4	0.00	696.00	0.00

16.03.23 24:00	270.312	22156.93	19250.82	22535.36	19516.47	1799.12
16.02.23 00:00	169.223	13574.49	11786.78	13809.25	11952.02	1103.12
Итого	101.089	8582.44	7464.05	8726.11	7564.46	696.00

Отчетный период \_\_\_\_\_ 696.00\_час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 696.00\_час.  
 Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.000\_час. Период функц. отказа (E) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 Период t2-t1 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.000\_час. Период G<min (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 Период G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.



Представитель абонента \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_  
*V = 116465 см3*  
*Qтр = 72,487 т/час*