

Организация:	ООО УК "Тарител"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	МКУС	Номер прибора:	13529
Адрес дома:	ул Весенняя 102,	Система:	Отп

Посутонная ведомость учета параметров теплопотребления за период с  
17.03.2023 по 17.04.2023

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Учесть, т		Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр. час	Клас- сифика- ция
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.03	4,31	310,00	310,94	0,00	0,94	314,19	313,31	0,88	53,28	38,34	13,94	5,30	5,2	24,0	
18.03	4,78	336,50	337,56	0,00	1,06	341,38	340,25	1,13	56,01	40,84	14,17	5,53	5,37	24,0	
19.03	4,65	314,26	315,31	0,00	1,06	318,75	317,75	1,00	54,71	40,22	14,49	5,64	5,52	24,0	
20.03	4,03	324,94	325,94	0,00	1,00	329,13	328,38	0,75	51,86	39,24	12,42	5,38	5,14	24,0	
21.03	2,97	308,38	308,81	0,00	0,44	311,38	310,89	0,69	45,1	35,44	9,66	5,5	5,26	24,0	
22.03	2,83	308,08	309,08	0,00	1,00	310,94	310,88	0,06	43,82	34,62	9,2	5,56	5,32	24,0	
23.03	2,88	308,81	308,81	0,00	1,00	311,56	311,50	0,06	43,09	34,39	8,7	5,59	5,30	24,0	
24.03	2,86	308,19	310,31	0,00	1,13	311,81	312,00	-0,19	42,24	33,84	8,3	5,59	5,32	24,0	
25.03	2,73	310,44	311,50	0,00	1,06	313,31	313,31	0,00	43,43	34,63	8,8	5,59	5,34	24,0	
26.03	2,87	315,00	316,00	0,00	1,00	317,69	317,75	-0,06	42,22	34,03	8,19	5,57	5,3	24,0	
27.03	2,88	305,00	305,13	0,00	0,13	307,81	306,68	0,94	44,17	34,72	9,45	5,59	5,36	24,0	
28.03	3,22	304,56	305,38	0,00	0,81	307,81	307,31	0,50	46,48	35,86	10,6	5,59	5,43	24,0	
29.03	2,78	317,31	318,19	0,00	0,88	320,13	320,00	0,13	43,29	34,52	8,77	5,52	5,31	24,0	
30.03	3,57	310,31	311,13	0,00	0,81	313,75	313,13	0,63	48,05	38,54	11,51	5,55	5,37	24,0	
31.03	4,57	310,81	311,63	0,00	0,81	315,38	314,06	1,31	50,54	40,81	14,73	5,48	5,37	23,88	
01.04	3,28	319,81	320,50	0,00	0,69	323,19	322,63	0,56	46,69	38,4	10,29	5,55	5,31	24,0	
02.04	2,67	327,88	328,81	0,00	0,94	330,63	330,56	0,06	42,11	33,95	8,16	5,55	5,29	24,0	
03.04	2,54	327,63	328,56	0,00	0,94	330,38	330,38	0,00	41,63	33,86	7,77	5,53	5,28	24,0	
04.04	2,50	328,19	327,13	0,00	0,94	328,88	328,94	-0,06	41,88	34,0	7,88	5,54	5,29	24,0	
05.04	1,18	127,63	128,19	0,00	0,56	128,88	128,94	-0,06	44,84	35,59	9,25	3,1	3,02	23,86	
06.04	2,89	452,08	453,69	0,00	1,63	458,06	456,63	-0,56	42,74	36,34	6,4	5,78	5,01	23,82	
07.04	2,96	429,50	428,06	3,44	0,00	433,44	428,81	4,63	43,72	36,84	6,88	5,85	5,2	24,0	
08.04	2,99	442,25	443,06	0,00	0,81	446,38	446,00	0,38	43,99	37,22	6,77	5,88	5,23	24,0	
09.04	2,79	458,31	460,06	0,00	0,75	463,38	463,06	0,31	42,7	36,63	6,07	5,87	5,15	24,0	
10.04	2,82	450,81	450,75	0,06	0,00	454,94	453,69	1,25	43,56	37,09	6,47	5,85	5,19	24,0	
11.04	2,59	476,13	473,88	0,00	0,75	479,06	478,88	0,19	41,56	36,11	5,45	5,83	5,08	24,0	
12.04	2,78	482,06	482,69	0,00	0,63	486,19	485,75	0,44	43,04	37,02	6,02	5,88	5,18	24,0	
13.04	2,49	480,06	480,58	0,00	0,50	483,94	483,56	0,38	41,32	36,13	5,19	5,84	5,07	24,0	
14.04	3,22	440,94	441,25	0,00	0,31	445,31	444,31	1,00	45,21	37,91	7,3	5,86	5,28	24,0	
15.04	3,72	430,88	431,06	0,00	0,19	436,63	434,25	1,38	48,03	39,39	8,64	5,88	5,35	24,0	
16.04	3,21	453,44	453,69	0,00	0,25	457,88	456,88	1,00	44,95	37,86	7,09	5,88	5,24	24,0	
17.04	2,78	471,44	471,86	0,00	0,13	475,56	474,63	0,94	42,5	38,62	5,88	5,83	5,11	24,0	
Итого:	98,54	11670,66	11590,2	3,50	23,13	11684,69	0,94	19,63	45,12	36,60	8,53	5,66	5,22	767,56	

Показания интeрваторов счeтчика:						Классификация ошибок:	
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч	D	E
16.03.2023	24:00	8388,42	838350,06	836621,94	60387,09		
17.04.2023	24:00	8486,96	849920,63	848212,13	61154,65		
ИТОГО:		98,54	11570,56	11590,19	767,56		

Тотч.	= Тнараб.	+ Тсб.лит.	+ Тф.отк.	+ Тот<min	TG<min	+ TG>max	+ Тд.о.
768,00	= 767,56	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Диснейт: Q = 98,501 Гкал

CP = 98,596 Гкал/ч

Представитель  
абонента \_\_\_\_\_  
Представитель  
тепло(водо)снабжающей  
организации \_\_\_\_\_

