

Организация:	ООО "Тарнет"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	МКТС	номер прибора:	11248
Адрес дома:	ул. Подольная 111,	Система:	От

Постоянная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 17.03.2023 по 17.04.2023

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Позисм, т		Объем, м3			Температура, С			Давл. кг		Наработка Тр. час	Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
17.03	3,38	398,31	397,13	0,00	0,81	401,89	400,88	0,81	53,23	44,68	8,54	5,0	5,43	23,88			
18.03	3,65	430,66	431,31	0,00	0,75	436,81	435,81	1,00	54,93	46,43	8,5	5,0	5,6	24,0			
19.03	3,54	399,69	400,44	0,00	0,75	405,44	404,50	0,94	54,65	45,77	8,88	5,0	5,76	24,0			
20.03	3,17	430,69	431,44	0,00	0,75	436,19	435,50	0,69	51,38	44,0	7,38	5,0	5,38	24,0			
21.03	2,38	411,31	412,13	0,00	0,81	415,38	415,13	0,25	45,08	38,28	5,8	5,0	5,51	24,0			
22.03	2,18	397,75	398,44	0,00	0,69	401,38	401,31	0,06	43,86	38,37	5,51	5,0	5,56	23,32			
23.03	2,11	404,94	405,75	0,00	0,81	408,56	406,50	0,06	43,05	37,81	5,24	5,0	5,58	23,73			
24.03	2,05	409,84	410,69	0,00	0,75	413,44	413,38	0,06	42,27	37,23	5,04	5,0	5,57	24,0			
25.03	2,15	412,69	413,38	0,00	0,69	416,90	416,31	0,19	43,35	38,12	5,23	5,0	5,58	24,0			
26.03	2,04	416,56	417,31	0,00	0,75	420,13	420,06	0,06	42,24	37,31	4,93	5,0	5,55	24,0			
27.03	2,28	400,50	401,13	0,00	0,63	404,25	404,00	0,25	44,15	38,43	5,72	5,0	5,59	24,0			
28.03	2,52	393,75	394,31	0,00	0,56	397,81	397,31	0,50	46,32	39,9	6,42	5,0	5,66	24,0			
29.03	2,17	411,36	412,00	0,00	0,69	415,13	414,94	0,19	43,28	37,98	5,28	5,0	5,55	24,0			
30.03	2,80	400,69	401,31	0,00	0,63	405,19	404,56	0,63	48,15	41,07	7,08	5,0	5,61	24,0			
31.03	2,80	400,69	401,31	0,00	0,63	405,19	404,56	0,63	48,15	41,07	7,08	5,0	5,61	24,0			
01.04	2,94	409,31	409,94	0,00	0,63	413,63	413,13	0,50	46,67	40,45	6,22	5,0	5,72	23,87			
02.04	2,94	422,13	422,69	0,00	0,56	425,89	425,56	0,13	42,07	37,2	4,87	5,0	5,54	24,0			
03.04	1,95	419,94	419,63	0,00	0,69	422,50	422,31	0,19	41,61	36,83	4,78	5,0	5,53	23,91			
04.04	1,94	419,13	418,81	0,00	0,63	421,69	421,63	0,06	41,67	37,01	4,66	5,0	5,54	24,0			
05.04	0,89	158,36	158,31	0,00	0,25	159,56	159,44	0,13	44,89	39,27	5,62	5,0	3,32	23,86			
06.04	2,32	807,94	806,50	0,00	0,56	813,31	812,94	0,38	42,74	38,91	3,83	5,0	5,35	23,35			
07.04	2,36	574,35	574,81	0,00	0,56	579,56	579,18	0,38	43,85	39,72	4,13	5,0	5,51	23,16			
08.04	2,33	574,75	575,28	0,00	0,50	580,19	579,69	0,50	44,0	39,93	4,07	5,0	5,53	22,83			
09.04	2,18	610,44	610,94	0,00	0,50	615,75	615,44	0,31	42,73	38,14	4,59	5,0	5,46	23,67			
10.04	2,25	582,44	583,00	0,00	0,56	587,61	587,38	0,44	43,57	39,88	3,69	5,0	5,49	23,05			
11.04	2,00	630,13	630,69	0,00	0,56	635,38	635,19	0,19	41,58	38,39	3,19	5,0	5,39	23,98			
12.04	2,10	587,44	588,13	0,00	0,69	592,69	592,50	0,19	43,05	39,45	3,6	5,0	5,48	22,84			
13.04	1,91	634,68	635,50	0,00	0,63	640,13	640,00	0,13	41,34	38,31	3,03	5,0	5,38	23,9			
14.04	2,53	574,38	575,00	0,00	0,63	580,00	579,63	0,38	45,33	40,9	4,43	5,0	5,56	23,59			
15.04	2,92	564,75	565,31	0,00	0,56	571,13	570,38	0,75	48,09	42,9	5,19	5,0	5,64	23,77			
16.04	2,42	575,81	576,38	0,00	0,56	581,50	580,94	0,56	44,84	40,61	4,23	5,0	5,53	23,04			
17.04	2,16	622,88	623,50	0,00	0,63	628,25	628,06	0,19	42,40	39,03	3,46	5,0	5,42	23,99			
Итого:	76,88	15087,38	15107,8	0,00	20,19	15236,44	0,00	12,25	45,09	38,98	5,12	5,00	5,50	759,73			

Локализация инцидентов сбитки:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр. ч
16.03.2023	24:00	6827,93	1022096,25	1021602,00	69816,45
17.04.2023	24:00	6904,81	1037183,63	1036709,56	70576,18
ИТОГО:		76,88	15087,38	15107,56	739,73

Точ.	= Тнараб.	= Тсб.лит.	+ Тф.отк.	+ Тот<min	ТГ<min	+ ТГ>max	+ Тд.о.
768,00	= 759,73	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Досчет: Q = 77,722, Гкал

Представитель
абонента

Представитель
уполномоченной
организации

Классификация ошибок:
D - отклонение по T1-T2 min
G - отклонение по Gmin, Tmax
E - флуктуационный отток
U - отклонение логанала

Q = 77,72 Гкал