

Организация _ООО "Паритет"

Адрес _ул. Крупской А.12

Тип теплосчетчика _КМ-5-2

Дата последующей проверки теплосчетчика _____

Номер договора _____

Телефон _____

Номер теплосчетчика _393699

Глод.: 0.016 - 40.0_м3/ч Ду= ___мм
 Гобр.: 0.016 - 40.0_м3/ч Ду= ___мм
 Гп : 10 ___л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров Теплопотребления
 с _18.03.2023_ по _18.04.2023_

С 17.03.23

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °С		Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок	
		M1	M2	M1-M2 Утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2			t1-t2
18.03.23	1.268	45.8008	45.1265	0.6743	0.00	68.13	40.41	27.72	0.00	24.00	
19.03.23	1.281	48.3398	47.6689	0.6709	0.00	67.85	41.32	26.53	0.00	24.00	
20.03.23	1.188	42.7178	42.0425	0.6753	0.00	67.68	39.83	27.85	0.00	24.00	
21.03.23	1.032	34.4775	33.8413	0.6362	0.00	66.25	36.27	29.98	0.00	24.00	
22.03.23	1.037	34.8862	34.2344	0.6519	0.00	65.83	36.07	29.77	0.00	24.00	
23.03.23	0.971	31.3560	30.7188	0.6372	0.00	65.92	34.93	30.99	0.00	24.00	
24.03.23	0.926	29.6152	28.9912	0.6240	0.00	64.97	33.67	31.30	0.00	24.00	
25.03.23	0.910	31.6519	31.0171	0.6348	0.00	63.42	34.63	28.79	0.00	24.00	
26.03.23	0.902	31.0293	30.4023	0.6270	0.00	63.33	34.22	29.11	0.00	24.00	
27.03.23	0.942	33.4355	32.7822	0.6533	0.00	63.37	35.15	28.21	0.00	24.00	
28.03.23	0.962	34.2598	33.6230	0.6367	0.00	63.74	35.64	28.11	0.00	24.00	
29.03.23	0.928	32.4038	31.7764	0.6294	0.00	63.29	34.63	28.66	0.00	24.00	
30.03.23	1.003	36.5015	35.8599	0.6416	0.00	63.65	36.15	27.50	0.00	24.00	
31.03.23	1.128	46.1343	45.4517	0.6826	0.00	64.01	39.54	24.48	0.00	24.00	
01.04.23	0.986	35.9995	35.3579	0.6416	0.00	63.61	36.19	27.42	0.00	24.00	
02.04.23	0.862	28.8442	28.2227	0.6216	0.00	62.80	32.88	29.92	0.00	24.00	
03.04.23	0.842	27.0088	26.3906	0.6182	0.00	63.25	32.04	31.21	0.00	24.00	
04.04.23	0.859	27.1235	26.5005	0.6230	0.00	64.20	32.50	31.71	0.00	24.00	
05.04.23	0.856	28.1499	27.5352	0.6147	0.00	63.39	32.94	30.45	0.00	24.00	
06.04.23	0.892	30.9976	30.3740	0.6235	0.00	63.09	34.77	28.82	0.00	24.00	
07.04.23	0.894	31.0347	30.4146	0.6201	0.00	63.55	34.71	28.84	0.00	24.00	
08.04.23	0.850	28.2661	27.6523	0.6138	0.00	63.12	33.11	30.10	0.00	24.00	
09.04.23	0.813	26.1216	25.5195	0.6021	0.00	62.39	31.97	31.15	0.00	24.00	
10.04.23	0.785	25.4263	24.8242	0.6021	0.00	62.59	31.50	30.89	0.00	24.00	
11.04.23	0.775	24.7959	24.2031	0.5928	0.00	62.73	31.44	31.29	0.00	24.00	
12.04.23	0.781	25.3027	24.7168	0.5859	0.00	62.57	31.66	30.91	0.00	24.00	
13.04.23	0.770	24.8999	24.3164	0.5835	0.00	62.45	31.51	30.94	0.00	24.00	
14.04.23	0.814	27.4878	26.9009	0.5869	0.00	61.72	32.08	29.65	0.00	24.00	
15.04.23	0.870	29.7427	29.1338	0.6089	0.00	62.51	33.23	29.28	0.00	24.00	
16.04.23	0.816	26.0571	25.4707	0.5864	0.00	62.96	31.59	31.36	0.00	24.00	
17.04.23	0.763	23.6382	23.0747	0.5635	0.00	62.35	30.05	32.30	0.00	24.00	
18.04.23	0.779	24.2339	23.6631	0.5708	0.00	62.99	30.81	32.19	0.00	24.00	
Итого	29.483	1007.7417	987.8071	19.9346	0.00	64.14	34.85	29.29	0.00	768.00	0.00

Дата	Время	Q	M1	M2	Vn	TP
18.04.23	24:00	142.734	5370.95	5320.67	0.00	2592.00
18.03.23	00:00	113.251	4363.21	4332.86	0.00	1824.00
Итого		29.483	1007.74	987.81	0.00	768.00

Отчетный период _____

_____ 768.00_час.

период норм. работы _____

_____ 768.00_час.

период отключения питания (U) _____

_____ 0.000_час.

период функц. отказа (E) _____

_____ 0.000_час.

период t1-t2 < min (D) _____

_____ 0.000_час.

период G<min (G) _____

_____ 0.000_час.

период G>max _____

_____ 0.000_час.

представитель абонента _____

представитель теплоснабжающей организации _____



Q = 30,669 ттсч

