


Организация:	ООО "Паритет"			Номер абонента:	Котельная									
Тип прибора:	ЮМ-5-2			Номер прибора:	385692									
Адрес дома:	проспект Минина 13,			Система:	Сит									
Последняя заданность учета параметров теплопотребления за период с 17.03.2023 по 17.04.2023														
Дата	Время, Гкал Q	Масса, т		Учебка, т	Подмес, т	Объем, м3		Температура, С		Давл. эт		Нара- ботка тр. час	Клас- сифика- ция ошибок	
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2			P1
17.03													U	
18.03													U	
19.03													U	
20.03													U	
21.03	1,82	133,90	134,17	0,00	0,27	136,79	136,11	0,69	68,94	55,35	13,6	6,82	5,74	5,78
22.03	7,21	564,36	565,52	0,00	1,17	566,18	563,54	2,64	68,51	55,51	13,0	6,8	5,64	24,0
23.03	7,25	560,28	561,55	0,00	1,27	572,32	569,74	2,56	68,72	55,81	12,92	6,84	5,88	24,0
24.03	7,17	569,80	571,26	0,00	1,46	582,00	579,67	2,33	68,63	56,07	12,57	6,9	5,67	24,0
25.03	7,10	577,98	579,55	0,00	1,57	590,29	588,10	2,19	68,44	56,16	12,28	6,96	5,72	24,0
26.03	7,31	579,76	581,40	0,00	1,64	592,27	590,01	2,25	68,03	56,38	12,8	6,96	5,72	24,0
27.03	7,10	571,71	573,27	0,00	1,56	583,86	581,66	2,19	68,3	55,81	12,4	6,92	5,89	24,0
28.03	7,15	571,05	572,57	0,00	1,52	583,26	580,96	2,26	68,55	56,05	12,5	6,92	5,68	24,0
29.03	7,17	575,27	576,85	0,00	1,58	587,84	585,41	2,24	68,77	56,33	12,44	6,84	5,72	24,0
30.03	7,23	567,42	568,97	0,00	1,55	579,53	577,23	2,28	68,49	55,75	12,73	6,9	5,89	24,0
31.03	7,18	553,91	555,36	0,00	1,45	565,70	563,35	2,35	68,33	55,38	12,95	6,74	5,63	23,81
01.04	7,39	586,03	588,14	0,00	1,62	598,99	595,70	2,29	68,37	55,79	12,58	6,9	5,74	24,0
02.04	7,28	505,83	507,58	0,00	1,75	601,48	606,37	2,11	68,32	56,12	12,2	6,95	5,75	24,0
03.04	7,15	601,98	603,65	0,00	1,67	614,93	612,79	2,14	68,81	56,95	11,84	6,96	5,74	24,0
04.04	7,24	619,83	622,28	0,00	2,45	633,50	632,07	1,42	68,75	58,09	11,66	7,1	5,77	24,0
05.04	7,02	611,91	614,26	0,00	2,35	625,07	623,67	1,40	68,76	57,31	11,45	6,93	5,58	24,0
06.04	6,98	610,90	613,13	0,00	2,22	623,84	622,37	1,48	68,27	56,86	11,41	6,93	5,57	24,0
07.04	7,05	609,30	611,45	0,00	2,14	622,38	620,77	1,60	68,7	57,15	11,59	6,92	5,58	24,0
08.04	7,11	612,81	615,04	0,00	2,23	625,90	624,36	1,54	68,55	56,97	11,59	6,95	5,58	24,0
09.04	7,10	617,79	620,07	0,00	2,28	631,03	629,54	1,50	68,67	57,2	11,48	6,97	5,58	24,0
10.04	6,85	610,04	612,26	0,00	2,21	622,88	621,48	1,40	68,01	56,81	11,2	6,93	5,56	24,0
11.04	6,75	598,75	600,89	0,00	2,14	611,48	610,05	1,43	68,37	57,12	11,25	6,8	5,55	24,0
12.04	6,74	585,43	588,26	0,00	1,82	598,82	597,06	1,76	68,08	56,59	11,48	6,68	5,4	24,0
13.04	7,08	592,93	594,78	0,00	1,88	605,59	603,71	1,88	68,34	56,65	11,89	6,71	5,38	24,0
14.04	6,89	578,19	579,97	0,00	1,78	590,33	588,49	1,84	67,9	56,1	11,91	6,63	5,35	24,0
15.04	7,06	542,54	544,11	0,00	1,57	554,04	551,89	2,14	68,19	55,16	13,01	6,26	5,13	24,0
16.04	7,07	556,03	557,73	0,00	1,67	568,04	565,95	2,06	68,81	56,12	12,69	6,37	5,25	24,0
17.04	6,78	559,95	561,66	0,00	1,71	571,86	569,98	1,91	68,39	56,29	12,1	6,38	5,23	24,0
ИТОГО:		193,23	15907,21	15955,74	653,67									
Тотч.	- Тираб.	+ Тоб.пнт.	+ Тф.отк.	+ Tdt<min		TG<min	+ TG>max		+ Td.o.					
768,00	- 653,67	+ 114,24	+ 0,0	+ 0,09	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0					
Досчт. Q =	227,03	Гкал												
Представитель														
Представитель	тепло(водо)направляющей													
абонента	организации													



Классификация ошибок:

D - отключение по t1-t2<min

G - отключение по Стелс, Стак

E - финансовый стаж

U - отключение погреш.