

Организация _ООО "Паритет:" _____ Номер договора _____

Адрес _Пушино микрорайон 13Д _____ Телефон _____

Тип теплосчетчика _КМ-5-2__ Версия _02.33__ Номер теплосчетчика _430583

Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= ____ мм

Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= ____ мм

Гп : 180 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с _15.03.2023_ по _24.04.2023_

Дата	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °С					Давление		Время, час		Классиф
	Q Гкал	M1	V1	M2	V2 разбор	M1-M2	t1 атм	t2 атм	t1-t2 Тн	tхв	P1 Тр	P2	Нераб. юшибок	Работы	
15.03.23	3.958	153.22	156.7402	152.84	154.3428	0.38	71.0	45.2	25.8	0.0	4.5	3.4	0.00	24.00	
16.03.23	4.027	155.73	159.3291	155.36	156.9033	0.37	71.3	45.4	25.9	0.0	4.5	3.4	0.00	24.00	
17.03.23	4.355	168.53	172.4443	168.13	169.8125	0.40	71.5	45.6	25.8	0.0	4.5	3.4	0.00	24.00	
18.03.23	4.856	182.42	186.8418	181.97	183.8633	0.45	73.1	46.5	26.6	0.0	4.5	3.4	0.00	24.00	
19.03.23	4.877	186.89	191.4307	186.45	188.4365	0.44	73.2	47.1	26.1	0.0	4.5	3.4	0.00	24.00	
20.03.23	4.183	152.92	156.6094	152.58	154.1055	0.34	73.0	45.6	27.4	0.0	4.5	3.4	0.00	24.00	
21.03.23	3.867	143.91	147.2754	143.62	145.0117	0.29	71.8	44.9	26.9	0.0	4.5	3.4	0.00	24.00	
22.03.23	3.728	131.56	134.7051	131.35	132.5879	0.21	72.6	44.2	28.3	0.0	4.5	3.3	0.00	24.00	
23.03.23	3.486	113.84	116.6484	113.71	114.7324	0.13	73.8	43.1	30.6	0.0	4.0	3.0	0.00	24.00	
24.03.23	3.663	115.11	118.0273	115.06	116.0801	0.06	74.8	43.0	31.8	0.0	4.4	3.3	0.00	24.00	
25.03.23	3.700	111.99	114.8730	111.98	112.9473	0.02	75.4	42.3	33.0	0.0	4.4	3.3	0.00	24.00	
26.03.23	3.838	118.40	121.3789	118.35	119.3691	0.05	74.6	42.1	32.4	0.0	4.4	3.3	0.00	24.00	
27.03.23	3.601	115.10	117.9883	115.08	116.1172	0.02	74.5	43.2	31.3	0.0	4.4	3.3	0.00	24.00	
28.03.23	3.664	116.45	119.4082	116.42	117.4902	0.03	75.0	43.5	31.5	0.0	4.4	3.3	0.00	24.00	
29.03.23	3.590	110.83	113.6660	110.83	111.8145	-0.00	75.4	43.0	32.4	0.0	4.4	3.3	0.00	24.00	
30.03.23	3.856	120.93	123.9941	120.89	121.9746	0.04	74.8	42.9	31.9	0.0	4.3	3.3	0.00	24.00	
31.03.23	4.349	152.45	156.1758	152.27	153.7559	0.18	73.5	45.0	28.5	0.0	4.2	3.3	0.00	24.00	
01.04.23	3.981	139.92	143.2676	139.79	141.0996	0.13	72.5	44.0	28.5	0.0	4.2	3.3	0.00	24.00	
02.04.23	3.826	133.90	136.9941	133.79	134.9707	0.10	71.4	42.8	28.6	0.0	4.2	3.3	0.00	24.00	
03.04.23	3.618	131.90	134.9238	131.82	133.0332	0.08	71.0	43.5	27.4	0.0	4.3	3.3	0.00	24.00	
04.04.23	3.448	128.39	131.3418	128.32	129.5215	0.07	71.0	44.1	26.9	0.0	4.3	3.2	0.00	24.00	
05.04.23	3.529	145.58	148.7363	145.36	146.7520	0.22	68.8	44.6	24.2	0.0	4.3	3.2	0.00	24.00	
06.04.23	3.500	131.16	134.1406	131.01	132.2305	0.15	70.5	43.8	26.7	0.0	4.2	3.3	0.00	24.00	
07.04.23	3.590	134.68	137.7441	134.52	135.7813	0.15	70.7	44.1	26.7	0.0	4.2	3.2	0.00	24.00	
08.04.23	3.781	138.10	141.2871	137.93	139.2090	0.17	71.2	43.8	27.4	0.0	4.3	3.3	0.00	24.00	

0.04.23	3.573	129.99	133.0195	129.86	131.0781	0.13	71.6	44.1	27.5	0.0	4.4	3.3	0.00	24.00
11.04.23	3.493	127.67	130.6465	127.53	128.7363	0.14	71.6	44.2	27.4	0.0	4.4	3.3	0.00	24.00
12.04.23	3.502	128.35	131.3242	128.16	129.3672	0.19	71.5	44.2	27.3	0.0	4.4	3.3	0.00	24.00
13.04.23	3.526	132.55	135.5898	132.38	133.6270	0.18	71.0	44.4	26.6	0.0	4.4	3.3	0.00	24.00
14.04.23	3.605	136.60	139.7246	136.39	137.6816	0.21	70.8	44.4	26.4	0.0	4.3	3.3	0.00	24.00
15.04.23	3.991	148.21	151.6113	147.98	149.3652	0.23	71.0	44.1	26.9	0.0	4.3	3.3	0.00	24.00
16.04.23	3.846	139.98	143.2188	139.77	141.0723	0.21	71.4	44.0	27.5	0.0	4.4	3.3	0.00	24.00
17.04.23	3.574	126.21	129.2031	126.07	127.2461	0.14	72.2	43.9	28.3	0.0	4.6	3.3	0.00	24.00
18.04.23	3.512	114.55	117.3867	114.46	115.5039	0.09	74.0	43.4	30.7	0.0	4.5	3.3	0.00	24.00
19.04.23	3.519	108.99	111.7891	108.95	109.9238	0.04	75.2	43.0	32.3	0.0	4.3	3.2	0.00	24.00
20.04.23	3.414	96.82	99.4453	96.84	97.6797	-0.02	77.7	42.4	35.3	0.0	4.2	3.2	0.00	24.00
21.04.23	3.360	84.88	87.3770	84.95	85.6719	-0.07	81.2	41.7	39.6	0.0	4.5	3.2	0.00	24.00
22.04.23	3.543	83.51	86.0430	83.63	84.2871	-0.12	82.6	40.2	42.4	0.0	4.6	3.2	0.00	24.00
23.04.23	2.666	60.58	62.4395	60.74	61.2051	-0.16	83.0	39.0	44.0	0.0	4.6	3.2	0.00	24.00
24.04.23	0.975	26.39	27.0742	26.52	26.7324	-0.13	76.3	39.3	37.0	0.0	4.5	3.2	0.00	24.00
Итого	150.700	5218.55	5344.3955	5212.86	5261.6162	5.69	72.9	44.0	28.9	0.0	4.4	3.3	0.00	984.00

Показания интеграторов KM-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
24.04.23	24:00	537.294	20424.99	20374.63	20932.50	20597.92	2735.14
15.03.23	00:00	386.595	15206.44	15161.78	15588.10	15336.30	1751.14
Итого		150.700	5218.55	5212.86	5344.40	5261.62	984.00

Отчетный период 984.00 час. Период норм. работы 984.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.

Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

