

Организация ООО "Паритет"
 Адрес ул. Ворошилова д.165
 Тип теплосчетчика КМ-5-2
 Дата последней поверки теплосчетчика _____
 Версия 02.30
 Номер теплосчетчика 369169
 Телефон _____
 Номер договора _____
 вышителя доз
 Спод.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= мм
 Гп : 1.0 л/ммп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления с 17.03.2023 по 17.04.2023

| Дата | Q Гкал | Масса, тонн, Объем, м3 | | | Температура, °C | | | | Давление | | Время, час | | Классиф ошибок | |
|----------|-----------|------------------------|-----------|---------|-----------------|-----------------|------|------|-----------|-----------|------------|------|-------------------|--------------|
| | | M1 | V1 | M2 | V2 | M1-M2 разбор | t1 | t2 | t1-t2 tхв | P1 атм | P2 атм | Тн | | Работы Тр |
| 17.03.23 | 7.519 | 362.41 | 370.8359 | 345.09 | 349.3398 | 17.32 | 71.7 | 51.0 | 20.7 | 6.2 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 18.03.23 | 8.248 | 443.56 | 453.9727 | 425.45 | 431.1953 | 18.11 | 72.0 | 53.5 | 18.6 | 6.2 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 19.03.23 | 8.441 | 491.98 | 503.4219 | 473.29 | 479.9141 | 18.70 | 71.7 | 54.6 | 17.1 | 6.1 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 20.03.23 | 7.808 | 454.13 | 464.5859 | 436.06 | 442.0938 | 18.07 | 71.2 | 54.0 | 17.2 | 6.2 | 5.0 | 0.52 | 23.48 | |
| 21.03.23 | 5.692 | 236.87 | 242.3320 | 219.62 | 222.0234 | 17.20 | 71.7 | 47.7 | 24.0 | 6.4 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 22.03.23 | 4.252 | 141.07 | 144.2695 | 123.98 | 124.9570 | 17.09 | 70.8 | 40.6 | 30.1 | 6.4 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 23.03.23 | 3.799 | 140.67 | 143.5625 | 120.10 | 121.0156 | 20.37 | 66.7 | 39.7 | 27.0 | 6.4 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 24.03.23 | 3.895 | 122.53 | 125.3516 | 105.41 | 106.2227 | 17.12 | 71.1 | 39.3 | 31.8 | 6.4 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 25.03.23 | 4.353 | 145.02 | 148.3672 | 128.00 | 129.0703 | 17.02 | 71.3 | 41.3 | 30.0 | 6.5 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 26.03.23 | 4.631 | 158.39 | 162.0039 | 141.14 | 142.3438 | 17.25 | 71.1 | 41.8 | 29.2 | 6.4 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 27.03.23 | 4.905 | 174.68 | 178.6523 | 157.21 | 158.6094 | 17.47 | 71.0 | 42.9 | 28.1 | 6.4 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 28.03.23 | 5.172 | 186.89 | 191.2148 | 169.54 | 171.1094 | 17.36 | 71.5 | 43.8 | 27.7 | 6.5 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 29.03.23 | 5.315 | 188.55 | 192.9180 | 171.21 | 172.7461 | 17.34 | 71.2 | 43.4 | 28.2 | 6.5 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 30.03.23 | 5.670 | 214.96 | 219.8984 | 197.61 | 199.5156 | 17.35 | 71.2 | 44.8 | 26.4 | 6.3 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 31.03.23 | 6.693 | 305.89 | 312.6797 | 288.18 | 291.3438 | 17.70 | 69.9 | 48.0 | 21.9 | 6.3 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 01.04.23 | 5.636 | 217.05 | 222.0313 | 199.63 | 201.6016 | 17.42 | 71.2 | 45.3 | 26.0 | 6.5 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 02.04.23 | 4.549 | 154.93 | 158.4531 | 137.54 | 138.6297 | 17.39 | 70.8 | 41.5 | 29.4 | 6.5 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 03.04.23 | 4.179 | 135.79 | 138.8945 | 118.46 | 119.3984 | 17.33 | 71.1 | 40.3 | 30.8 | 6.5 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 04.04.23 | 3.990 | 130.84 | 133.8008 | 113.55 | 114.4297 | 17.29 | 70.7 | 40.2 | 30.5 | 6.5 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 05.04.23 | 3.905 | 127.32 | 130.2031 | 110.10 | 110.9492 | 17.22 | 70.6 | 39.9 | 30.7 | 6.5 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 06.04.23 | 4.247 | 141.91 | 145.1406 | 124.75 | 125.7578 | 17.16 | 70.7 | 40.8 | 29.9 | 6.0 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 07.04.23 | 4.656 | 160.58 | 164.2656 | 143.37 | 144.5977 | 17.21 | 71.1 | 42.1 | 29.0 | 5.9 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 08.04.23 | 4.497 | 155.12 | 158.6758 | 137.84 | 139.0273 | 17.28 | 71.2 | 42.2 | 29.0 | 5.9 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 09.04.23 | 4.160 | 136.33 | 139.4805 | 119.15 | 120.1094 | 17.18 | 71.4 | 40.8 | 30.5 | 6.0 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 10.04.23 | 4.175 | 142.32 | 145.5286 | 125.16 | 126.1953 | 17.16 | 70.7 | 41.4 | 29.3 | 6.0 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 11.04.23 | 3.788 | 119.62 | 122.3633 | 102.47 | 103.2344 | 17.15 | 71.4 | 39.7 | 31.7 | 6.1 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 12.04.23 | 3.809 | 131.01 | 133.9102 | 113.83 | 114.7578 | 17.18 | 69.8 | 40.7 | 29.1 | 6.1 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 13.04.23 | 3.725 | 119.26 | 121.9375 | 102.08 | 102.8359 | 17.18 | 70.4 | 39.1 | 31.3 | 6.0 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 14.04.23 | 5.359 | 207.14 | 211.7188 | 189.85 | 191.6016 | 17.29 | 69.6 | 43.7 | 25.9 | 5.9 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 15.04.23 | 5.878 | 239.25 | 244.6523 | 221.75 | 223.9922 | 17.50 | 70.4 | 45.8 | 24.6 | 5.9 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 16.04.23 | 4.707 | 170.96 | 174.8359 | 153.57 | 154.9531 | 17.39 | 70.7 | 43.2 | 27.5 | 5.9 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 17.04.23 | 4.034 | 132.88 | 135.9258 | 115.58 | 116.5195 | 17.30 | 71.0 | 40.6 | 30.4 | 6.0 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | |
| Итого | 161.689 | 6389.87 | 6535.9141 | 5830.57 | 5890.1406 | 559.30 | 71.0 | 45.7 | 25.3 | 6.2 | 5.0 | 0.52 | 767.48 | 0.52 |

-5,5

суммируемая су

| дата время | Q | M1 | M2 | V1 | V2 | TP |
|----------------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 17.04.23 24:00 | 817.961 | 43435.42 | 41926.88 | 44468.80 | 42505.43 | 2567.26 |
| 17.03.23 00:00 | 656.272 | 37045.55 | 36096.30 | 37932.89 | 36615.29 | 1799.78 |
| Итого | 161.689 | 6389.87 | 5830.57 | 6535.91 | 5890.14 | 767.48 |

Отчетный период _____ 768.00_час. Период норм. работы _____ 767.48_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.515_час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000_час.

Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_час. Период G-min (g) _____ 0.000_час.

Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



Q = 161,799 ГкВтч