

Организация "ООО "Паритет" \_\_\_\_\_ Номер договора / звезда /  
 Адрес ул. Звездная А.7 \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 \_\_\_\_\_ версия 02.30 \_\_\_\_\_ Номер теплосчетчика 356359  
 Дата последней поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_  
 Гпод.: 0.1 \_\_\_\_\_ 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.1 \_\_\_\_\_ 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 \_\_\_\_\_ л/мм

ПОСУТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ  
 С 17.03.2023 по 17.04.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн, Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн		Работы Тр
17.03.23	1.876	70.72	72.3105	70.94	71.5830	-0.22	70.0	43.5	26.6	0.0	3.5	3.9	0.00	24.00	
18.03.23	2.005	80.90	82.7236	81.25	82.0596	-0.35	70.2	45.4	24.8	0.0	3.4	3.9	0.00	24.00	
19.03.23	2.091	89.18	91.1699	89.55	90.4824	-0.38	69.8	46.4	23.5	0.0	3.4	3.9	0.00	24.00	
20.03.23	1.841	74.07	75.7139	74.40	75.1201	-0.33	69.7	44.8	24.9	0.0	3.5	3.9	0.00	24.00	
21.03.23	1.284	41.59	42.5254	41.64	41.9512	-0.05	70.1	39.2	30.9	0.0	3.5	3.9	0.00	24.00	
22.03.23	1.186	36.90	37.7119	36.94	37.1885	-0.04	69.2	37.0	32.2	0.0	3.6	3.9	0.00	24.00	
23.03.23	1.093	38.62	39.3740	38.65	38.8984	-0.03	64.8	36.5	28.4	0.0	3.6	3.9	0.00	24.00	
24.03.23	1.002	29.20	29.8418	29.05	29.2275	0.14	69.6	35.2	34.4	0.0	3.6	3.9	0.00	24.00	
25.03.23	1.013	30.30	30.9795	30.27	30.4678	0.03	69.7	36.2	33.5	0.0	3.7	3.8	0.44	23.56	u
26.03.23	1.094	32.69	33.4150	32.71	32.9160	-0.02	69.6	36.1	33.5	0.0	3.7	3.9	0.00	24.00	
27.03.23	1.229	38.50	39.3555	38.51	38.7822	-0.01	69.7	37.7	32.0	0.0	3.6	3.9	0.00	24.00	
28.03.23	1.298	43.34	44.3076	43.38	43.7129	-0.04	70.0	40.0	30.0	0.0	3.7	3.8	0.00	24.00	
29.03.23	1.266	39.61	40.4971	39.64	39.9199	-0.03	69.8	37.8	32.0	0.0	3.7	3.8	0.00	24.00	
30.03.23	1.565	54.18	55.3867	54.28	54.7129	-0.09	69.6	40.7	28.9	0.0	3.6	3.9	0.00	24.00	
31.03.23	2.051	86.85	88.7266	87.11	87.9570	-0.26	68.6	44.9	23.6	0.0	3.7	3.8	0.00	24.00	
01.04.23	1.482	50.98	52.1230	51.06	51.4736	-0.08	70.1	41.0	29.1	0.0	3.8	3.8	0.00	24.00	
02.04.23	1.063	31.46	32.1631	31.45	31.6504	0.01	69.7	35.9	33.8	0.0	3.8	3.8	0.00	24.00	
03.04.23	0.982	28.38	29.0107	28.32	28.4922	0.06	69.7	35.0	34.7	0.0	3.9	3.8	0.00	24.00	
04.04.23	0.982	29.04	29.6807	28.98	29.1553	0.07	69.2	35.4	33.9	0.0	3.9	3.8	0.00	24.00	
05.04.23	0.963	28.75	29.3770	28.70	28.8750	0.05	69.2	35.6	33.5	0.0	3.8	3.8	0.00	24.00	
06.04.23	1.025	30.69	31.3682	30.63	30.8271	-0.05	69.5	36.1	33.5	0.0	3.3	3.8	0.00	24.00	
07.04.23	1.118	34.76	35.5371	34.75	34.9902	-0.01	69.5	37.3	32.2	0.0	3.2	3.8	0.00	24.00	
08.04.23	1.117	35.90	36.6953	35.90	36.1553	0.00	69.4	38.3	31.2	0.0	3.2	3.8	0.00	24.00	
09.04.23	1.003	30.04	30.7061	29.98	30.1670	0.06	69.6	36.1	33.5	0.0	3.2	3.8	0.00	24.00	
10.04.23	1.040	32.40	33.1104	32.37	32.5811	0.04	69.1	36.9	32.1	0.0	3.3	3.8	0.00	24.00	
11.04.23	0.878	24.94	25.4951	24.87	25.0195	0.07	69.9	34.6	35.3	0.0	3.4	3.8	0.00	24.00	
12.04.23	0.965	29.71	30.3584	29.67	29.8555	0.04	68.9	36.4	32.5	0.0	3.4	3.8	0.00	24.00	
13.04.23	0.813	23.05	23.5625	22.99	23.1270	0.06	69.5	34.2	35.3	0.0	3.3	3.8	0.00	24.00	
14.04.23	1.181	38.42	39.2471	38.44	38.7109	-0.03	68.4	37.6	30.8	0.0	3.2	3.8	0.00	24.00	
15.04.23	1.363	46.81	47.8457	46.89	47.2607	-0.08	69.5	40.4	29.2	0.0	3.2	3.8	0.00	24.00	
16.04.23	1.153	37.36	38.1934	37.36	37.6299	0.00	69.7	38.8	30.9	0.0	3.2	3.8	0.00	24.00	
17.04.23	0.959	27.96	28.5811	27.91	28.0781	0.05	69.7	35.4	34.4	0.0	3.3	3.8	0.00	24.00	
Итого	39.983	1347.33	1377.0938	1348.59	1359.0283	-1.27	69.4	39.7	29.7	0.0	3.5	3.8	0.44	767.56	0.44

звездочка \*

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	TP
17.04.23	24:00	230.420	10543.75	10595.71	10797.56	10729.16	2565.87
17.03.23	00:00	190.437	9196.43	9247.11	9420.47	9370.13	1798.31
Итого		39.983	1347.33	1348.59	1377.09	1359.03	767.56

Отчетный период \_\_\_\_\_ 768.00\_час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 767.56\_час.

Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.442\_час. Период функц. отказа (E) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 период t2-t1 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.000\_час. Период G<min (g) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 период G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

представитель абонента \_\_\_\_\_ представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

*Q = 40,006 Гкал*

