

Организация ООО "Паритет" Номер договора звездная 9
 Адрес ул. Звездная д.9 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 372407
 Дата последней проверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
 Гп : 10 л/минт

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.04.2023 по 17.04.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3			Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф ошибок			
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	тхв	Р1 атм		Р2 атм	нераб. Тн	Работы Тр
01.04.23													24.00		U
02.04.23													24.00		U
03.04.23													24.00		U
04.04.23													24.00		U
05.04.23													24.00		U
06.04.23													24.00		U
07.04.23													24.00		U
08.04.23													24.00		U
09.04.23	0.847	59.83	61.1523	60.74	61.6150	-0.90	69.6	55.5	14.1	0.0	5.8	3.6	16.87	7.13	U
10.04.23	2.901	207.46	212.1089	210.59	213.7227	-3.13	70.2	56.3	13.9	0.0	5.9	3.6	0.00	24.00	U
11.04.23	2.825	206.19	210.7168	209.23	212.2996	-3.04	69.5	55.8	13.7	0.0	5.9	3.6	0.00	24.00	U
12.04.23	2.834	204.60	209.1343	207.47	210.5242	-2.86	69.8	56.0	13.8	0.0	5.9	3.7	0.00	24.00	U
13.04.23	2.863	198.72	203.0723	201.39	204.2588	-2.67	69.4	55.0	14.4	0.0	5.8	3.7	0.00	24.00	U
14.04.23	2.984	197.12	201.4565	199.67	202.4526	-2.54	69.5	54.4	15.1	0.0	5.8	3.7	0.00	24.00	U
15.04.23	2.376	200.67	205.1274	203.51	206.4209	-2.84	69.8	55.1	14.8	0.0	5.8	3.7	0.00	24.00	U
16.04.23	2.922	203.76	208.2925	206.74	209.7551	-2.98	70.0	55.7	14.3	0.0	5.9	3.6	0.00	24.00	U
17.04.23															
Итого	21.152	1478.36	1511.0610	1499.33	1521.0488	-20.97	69.8	55.5	14.3	0.0	5.8	3.7	232.87	175.13	232.87

Показания интеграторов км-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
17.04.23	24:00	64.222	3868.82	3679.94	6935.85	3732.77	532.10
01.04.23	00:00	43.070	2390.46	2180.61	5424.79	2211.72	356.97
Итого		21.152	1478.36	1499.33	1511.06	1521.05	175.13

Отчетный период 408.00 час. Период норм. работы 175.13 час.
 Период отключения питания (U) 232.867 час. (E) 0.000 час.
 период t2-t1 < min (D) 0.000 час. период функц.отказа (G) 0.000 час.
 период G>max (G) 0.000 час.

