

адресация "ООО "Паритет"
 ул. Звездная д.9 (ГВС)
 теплосчетчика КМ-5-4, версия 02.30
 следующей проверки теплосчетчика

звездная, 9 кв.

Номер договора

Телефон

Номер теплосчетчика 371945

Гпод.: 0.04 - 40.0_м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0.04 - 40.0_м3/ч Ду= мм
 Гп : 10 л/мин

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.04.2023 по 17.04.2023

Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок		
	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм		Нераб. ТН	работы Тр
0.469	29.43	30.0029	23.28	23.6731	6.15	65.3	60.1	5.2	9.0	9.0	5.0	16.90	7.10	U
1.164	91.55	93.3375	78.72	80.0359	12.82	65.4	59.9	5.5	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	U
1.065	89.82	91.5376	78.87	80.1699	10.95	65.2	58.6	5.6	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	U
1.240	92.92	94.7290	78.76	80.0674	14.16	65.3	59.8	5.6	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	U
1.017	88.78	90.4961	78.91	80.2034	9.87	65.1	59.3	5.8	9.0	9.0	5.0	0.08	23.92	D
1.152	90.90	92.6553	78.81	80.0913	12.09	65.1	59.2	5.9	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	U
1.108	90.20	91.9502	78.89	80.1841	11.31	65.2	58.3	5.9	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	U
1.043	89.14	90.8794	78.90	80.2009	10.24	65.4	59.5	5.8	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	U
8.257	662.73	675.6030	575.15	584.6260	87.58	65.3	59.5	5.7	9.0	9.0	5.0	232.98	175.02	232.98

интеграторов КМ-5

Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
23 24:00	32.642	6056.24	-2566.10	6196.43	-2539.05	508.67
23 00:00	24.386	5393.51	-3141.25	5520.83	-3123.68	333.66
того	8.257	662.73	575.15	675.60	584.63	175.02

период — 408.00 час. период норм. работы — 175.02 час.
 отключения питания (U) — 232.901 час. период функц.отказа (E) — 0.000 час.
 t2-t1 < min (D) — 0.083 час. период G-min (G) — 0.000 час.
 G>max (G) — 0.000 час.

V = 212,066 м³
 Qтн = 13,233 ТкВт

