

рганизация _000 "Паритет" _____ Номер договора _____
 Дрес _ул. Борисовское шоссе д.9 _____ Телефон _____
 ип теплосчетчика _КМ-5-2 _____ версия _02.30 _____ Номер теплосчетчика _356363 _____
 ата последующей проверки теплосчетчика А.Н.Авдеев

Спод.: 0.1 ___ - 100.0м3/ч Ду= ___мм
 Гобр.: 0.1 ___ - 100.0м3/ч Ду= ___мм
 Гп : 10 ___ л/Ммп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с _17.03.2023_ по _17.04.2023_

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °С				Давление		Время, час		Классиф ошибка
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	
17.03.23	10.864	831.90	845.5078	824.94	833.1172	6.96	58.7	45.5	13.2	0.0	-0.2	0.00	24.00	
18.03.23	10.789	814.89	828.3945	807.89	815.9609	7.00	59.1	45.7	13.4	0.0	-0.2	0.00	24.00	
19.03.23	11.022	810.11	823.8984	803.03	811.2266	7.08	60.0	46.2	13.7	0.0	-0.1	0.00	24.00	
20.03.23	11.374	834.89	849.5886	827.84	836.6484	7.05	61.0	47.2	13.8	0.0	-0.1	0.00	24.00	
21.03.23	8.474	808.85	819.5703	801.77	808.5508	7.08	52.3	41.7	10.6	0.0	-0.2	0.00	24.00	
22.03.23	8.118	812.12	822.0703	803.54	809.8672	8.38	50.5	40.3	10.1	0.0	-0.2	0.00	24.00	
23.03.23	7.593	816.79	826.1133	808.73	814.7539	8.05	48.6	39.2	9.4	0.0	-0.2	0.00	24.00	
24.03.23	7.403	806.79	815.7813	799.76	805.5781	7.03	48.0	38.7	9.3	0.0	-0.2	0.00	24.00	
25.03.23	6.452	738.25	745.6289	730.99	735.7305	7.26	45.4	36.5	8.9	0.0	-0.2	0.01	23.99	
26.03.23	6.361	738.16	745.2930	730.73	735.2969	7.43	44.7	35.9	8.8	0.0	-0.2	0.00	24.00	
27.03.23	7.336	755.75	764.1641	748.42	753.7227	7.32	48.1	37.8	9.8	0.0	-0.2	0.00	24.00	
28.03.23	7.174	762.94	771.2422	755.57	760.7891	7.37	47.4	37.3	9.5	0.0	-0.2	0.00	24.00	
29.03.23	6.846	739.28	747.0547	731.88	736.8516	7.41	46.7	37.3	9.4	0.0	-0.2	0.00	24.00	
30.03.23	7.243	738.73	746.7891	731.44	736.4375	7.29	47.4	37.5	9.9	0.0	-0.2	0.00	24.00	
31.03.23	8.495	736.43	745.9375	729.09	734.7578	7.34	51.8	40.1	11.7	0.0	-0.2	0.00	24.00	
01.04.23	8.715	774.71	784.8203	767.00	773.1641	7.71	52.2	40.8	11.4	0.0	-0.2	0.00	24.00	
02.04.23	7.911	799.52	808.9766	791.97	797.9844	7.53	49.6	39.6	10.0	0.0	-0.2	0.00	24.00	
03.04.23	5.927	752.16	759.0938	744.73	749.2891	7.43	43.4	35.4	8.0	0.0	-0.2	0.00	24.00	
04.04.23	6.271	818.67	826.2656	810.68	815.7344	7.99	43.5	35.7	7.8	0.0	-0.3	0.00	24.00	
05.04.23	6.875	875.59	884.5156	867.75	873.7891	7.84	42.8	37.8	8.0	0.0	-0.2	0.00	24.00	
06.04.23	6.819	821.88	829.0156	814.27	819.1406	7.61	42.2	35.0	7.2	0.0	-0.3	0.00	24.00	
07.04.23	6.119	830.42	827.8125	813.52	818.4609	6.94	43.0	35.4	7.6	0.0	-0.3	0.00	24.00	
08.04.23	6.509	827.32	845.3359	830.58	835.9609	6.74	44.4	36.5	7.9	0.0	-0.3	0.00	24.00	
09.04.23	6.577	846.06	854.2422	839.84	845.3359	6.23	44.7	36.8	7.9	0.0	-0.2	0.00	24.00	
10.04.23	7.196	905.51	914.8750	898.74	905.0859	6.77	46.3	38.2	8.1	0.0	-0.2	0.00	24.00	
11.04.23	6.413	893.38	901.8281	887.34	893.1641	6.05	44.1	36.8	7.3	0.0	-0.2	0.00	24.00	
12.04.23	5.776	868.33	875.8047	862.52	867.7188	5.81	42.0	35.2	6.8	0.0	-0.3	0.00	24.00	
13.04.23	6.015	907.16	915.1250	900.68	906.2969	6.48	42.5	35.7	6.8	0.0	-0.2	0.00	24.00	
14.04.23	6.832	895.85	904.5781	888.92	894.8672	6.93	44.8	37.1	7.8	0.0	-0.2	0.00	24.00	
15.04.23	7.566	889.90	899.4531	882.59	888.9531	7.31	47.1	38.5	8.6	0.0	-0.2	0.00	24.00	
16.04.23	7.720	936.48	946.6406	928.99	935.8203	7.48	47.3	39.0	8.4	0.0	-0.2	0.00	24.00	
17.04.23	6.358	908.93	917.3359	902.24	908.0859	6.69	43.6	36.5	7.1	0.0	-0.3	0.00	24.00	
Итого	240.144	26297.7	26592.7227	26067.9	26258.1406	229.80	47.9	38.7	9.3	0.0	-0.2	0.01	767.99	0.01

дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	TP
17.04.23	24:00	1128.165	83391.13	82821.35	84735.35	83601.00	2567.89
17.03.23	00:00	888.020	57093.36	56753.38	58142.63	57342.86	1799.90
Итого		240.144	26297.77	26067.97	26592.72	26258.14	767.99

счетный период

___768.00_ час.

Период норм. работы ___767.99_ час.

период отключения питания (U) ___0.011_ час.

период функц.отказа (E) ___0.000_ час.

период G<min (G) ___0.000_ час.

период G>max

(G) ___0.000_ час.

(G) ___0.000_ час.

представитель
бонента

представитель теплоснабжающей
организации

