

Номер договора _____
 Адрес ул. Борисовское шоссе д.9 _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 _____
 Версия 02.30 _____
 Номер теплосчетчика 363778 _____
 Дата последней поверки теплосчетчика 13.11.2016

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0.06 - 60.0_м3/ч Ду= мм
 Гп : 10_л/мин

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 17.03.2023 по 17.04.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2 tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр		
17.03.23	3.330	286.46	291.4941	252.60	256.1465	33.86	61.0	54.7	6.3	9.0	0.0	0.0	0.00	24.00	
18.03.23	3.458	293.40	298.4902	256.70	260.2617	36.71	60.6	54.3	6.2	9.0	0.1	4.4	0.00	24.00	
19.03.23	3.838	300.10	305.2734	254.18	257.7188	45.92	60.3	54.4	6.0	9.0	0.2	4.4	0.00	24.00	
20.03.23	3.392	283.18	298.2383	257.19	260.7480	35.99	60.4	54.2	6.1	9.0	-0.1	4.4	0.00	24.00	
21.03.23	3.493	286.37	291.6836	251.71	255.4473	34.65	62.8	56.2	6.6	9.0	0.3	4.5	0.00	24.00	
22.03.23	3.523	291.91	297.0625	253.95	257.5488	37.96	61.1	54.9	6.2	9.0	0.4	4.5	0.00	24.00	
23.03.23	3.348	283.04	287.8457	245.52	248.8789	37.51	59.7	53.7	6.0	9.0	0.1	4.7	0.00	24.00	
24.03.23	3.199	288.87	293.7422	255.30	258.7598	33.57	59.6	53.6	6.0	9.0	0.0	4.4	0.00	24.00	
25.03.23	3.516	274.43	279.4531	237.87	241.3223	36.55	62.3	55.6	6.8	9.0	-0.0	4.5	0.40	23.60	UED
26.03.23	3.930	299.18	304.5840	253.17	256.8789	46.01	61.9	55.9	6.0	9.0	0.1	4.3	0.00	24.00	
27.03.23	3.517	285.29	290.5664	249.87	253.5527	35.43	62.7	56.1	6.6	9.0	0.4	4.4	0.00	24.00	
28.03.23	3.427	285.61	290.7070	249.67	253.2539	35.94	61.5	55.2	6.3	9.0	0.3	4.4	0.00	24.00	
29.03.23	3.512	283.84	289.0947	247.51	251.1363	36.33	62.5	56.0	6.5	9.0	0.3	4.5	0.00	24.00	
30.03.23	3.530	289.55	294.6426	251.04	254.5898	38.51	61.0	54.8	6.2	9.0	0.2	4.4	0.00	24.00	
31.03.23	3.396	278.45	283.3906	242.77	246.1973	35.68	61.2	54.8	6.4	9.0	-0.0	4.6	0.00	24.00	
01.04.23	3.609	290.41	295.4512	249.99	253.4707	40.42	60.6	54.4	6.2	9.0	0.3	4.4	0.00	24.00	
02.04.23	3.789	293.77	298.9766	249.91	253.4863	43.86	61.3	55.2	6.1	9.0	0.3	4.4	0.00	24.00	
03.04.23	3.695	289.97	295.0938	248.44	251.9700	41.53	61.1	54.9	6.3	9.0	0.3	4.4	0.00	24.00	
04.04.23	3.305	280.82	285.8262	247.71	251.2266	33.11	61.5	55.1	6.4	9.0	0.3	4.5	0.00	24.00	
05.04.23	3.327	285.05	290.0527	250.10	253.6406	34.94	61.0	54.8	6.2	9.0	0.3	4.4	0.00	24.00	
06.04.23	3.368	284.27	289.2656	248.35	251.8633	35.92	61.0	54.9	6.2	9.0	0.3	4.4	0.00	24.00	
07.04.23	3.359	280.35	285.2617	244.68	248.1094	35.68	60.9	54.6	6.3	9.0	0.3	4.5	0.00	24.00	
08.04.23	3.489	287.34	292.2461	247.54	250.9336	39.80	60.0	54.0	6.0	9.0	0.1	4.4	0.00	24.00	
09.04.23	3.570	292.25	297.8855	249.77	253.1934	42.48	59.8	54.0	5.8	9.0	0.2	4.4	0.00	24.00	
10.04.23	3.254	282.98	287.8066	247.55	250.9570	35.42	59.9	54.0	6.0	9.0	0.0	4.5	0.00	24.00	
11.04.23	3.418	283.59	288.8477	248.93	252.6211	34.66	62.6	56.2	6.4	9.0	-0.1	4.4	0.00	24.00	
12.04.23	3.549	282.20	287.3809	245.17	248.7949	37.03	62.6	56.2	6.5	9.0	-0.0	4.5	0.00	24.00	
13.04.23	3.716	288.76	293.9512	246.29	249.8574	42.47	61.7	55.5	6.1	9.0	0.0	4.5	0.00	24.00	
14.04.23	3.231	282.48	287.4492	249.22	252.7383	33.26	61.0	54.8	6.2	9.0	-0.1	4.4	0.00	24.00	
15.04.23	3.339	288.43	293.3633	252.57	256.0352	35.86	60.0	53.9	6.1	9.0	0.0	4.3	0.00	24.00	
16.04.23	3.697	288.29	293.5547	247.85	251.4922	40.44	62.3	55.9	6.3	9.0	1.1	4.4	0.00	24.00	
17.04.23	3.365	283.39	288.4492	248.69	252.2461	34.69	61.5	55.2	6.3	9.0	0.0	4.4	0.00	24.00	
Итого	111.487	9184.02	9346.3906	7981.80	8095.0840	1202.22	61.2	54.9	6.2	9.0	0.2	4.4	0.40	767.60	0.40

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
17.04.23	24:00	381.799	31340.95	27232.63	31881.75	27611.56	2566.72
17.03.23	00:00	270.312	22156.93	19250.82	22335.36	19516.47	1799.12
Итого		111.487	9184.02	7981.80	9346.39	8095.08	767.60

Отчетный период — 768.00_час. период норм. работы — 767.60_час.

Период отключения питания (U) — 0.011_час. Период функц.отказа (E) — 0.003_час.
 период t2-t1 < min (O) — 0.388_час. период G<min (G) — 0.000_час.
 период G>max (G) — 0.000_час.



Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

