

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 18.04.2023 по 30.04.2023

Потребитель: ООО "Паритет"
 Адрес объекта: ул. Подольская д. 107
 Теплосчетчик МКТС: № 010970-1 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.04.23	0.964	261.28	260.13	1.15	41.4	37.7	3.7	5.0	4.4	23.99	0.01	He
19.04.23	0.961	264.41	263.28	1.14	41.4	37.8	3.6	5.0	4.4	24.00	0.00	
20.04.23	0.883	226.72	225.78	0.94	41.6	37.7	3.9	5.0	4.5	21.43	2.57	HeDt
21.04.23	0.953	301.38	300.03	1.34	41.5	38.3	3.1	5.3	4.4	23.37	0.63	HeDt
22.04.23	0.940	344.56	342.81	1.75	41.7	39.0	2.7	5.5	4.1	21.75	2.25	HeDt
23.04.23	0.910	329.81	328.13	1.68	42.2	39.4	2.7	5.5	4.1	20.91	3.09	HeDt
24.04.23	0.447	145.94	145.28	0.69	43.0	40.0	3.0	2.7	2.0	23.06	0.94	HeDt
25.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	24.9	23.6	1.3	0.8	0.8	23.97	0.03	He
26.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	23.0	21.9	1.1	0.8	0.8	23.98	0.02	He
27.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	23.4	22.4	1.0	0.9	0.8	23.99	0.01	He
28.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	23.0	21.9	1.1	0.8	0.7	23.97	0.03	He
29.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	21.5	20.0	1.5	0.7	0.7	23.98	0.02	He
30.04.23	0.000	0.00	0.00	0.00	21.7	20.2	1.4	0.7	0.7	23.99	0.01	He
Итого:	6.058	1874.09	1865.44	8.68	41.8	38.5	3.2	3.0	2.5	302.39	9.61	HeDt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
30.04.23 24:00	3358.925	404770.09	404392.69	68194.36
17.04.23 24:00	3352.868	402896.00	402527.25	67891.97
Итого:	6.058	1874.09	1865.44	302.39

Отчетный период: 312.00 ч
 Время работы: 302.39 ч
 Суммарное время отказа: 9.61 ч = 0.00 + 0.20 + 0.00 + 0.00 + 9.41
 Откл-л-пит.(Эл) Неисправн.(He) Gv<min(ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min(Эл)

Представитель
потребителя:

Представитель
поставщика:

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

