

Организация "ООО Паритет"
 Адрес ул. Подольская д. 109
 Тип теплосчетчика КМ-5-2
 Дата последней поверки теплосчетчика _____
 Номер теплосчетчика 450734

Подпись № 407
 Номер договора _____
 Телефон _____
 Год: 0.06 60.0 мз/ч
 Обр: 0.06 60.0 мз/ч
 Сп: 10 л/мин

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 18.04.2023 по 30.04.2023

Дата	Q Гкал	масса, тонн		Температура, С		время, час		Классиф ошибок			
		M1	M2	M1-M2 Утечка	Vi	m2-m1 подмес	t1		t2	t1-t2	Нераб. Тн
18.04.23	1.217	250.3086	246.6387	3.6699	0.00	41.48	36.62	4.86	0.00	24.00	
19.04.23	1.204	253.0879	249.3281	3.7598	0.00	41.50	36.74	4.76	0.00	24.00	
20.04.23	1.118	241.9785	238.2793	3.6992	0.00	40.97	36.35	4.62	0.12	23.88	D
21.04.23	1.223	296.8926	292.4824	4.4102	0.00	41.58	37.47	4.11	0.00	24.00	
22.04.23	1.249	351.0879	345.7656	5.3223	0.00	41.72	38.19	3.52	0.00	24.00	
23.04.23	1.244	350.4629	344.9063	5.5566	0.00	42.07	38.52	3.54	0.00	24.00	
24.04.23	0.539	137.3652	135.2383	2.1270	0.00	43.10	39.20	3.90	12.01	11.99	D
25.04.23	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	22.88	24.50	-1.62	24.00	0.00	D
26.04.23	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	22.10	23.65	-1.54	24.00	0.00	D
27.04.23	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	21.70	23.38	-1.68	24.00	0.00	D
28.04.23	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	21.66	23.33	-1.66	24.00	0.00	D
29.04.23	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	20.63	22.28	-1.65	24.00	0.00	D
30.04.23	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	19.78	21.49	-1.71	24.00	0.00	D
Итого	7.794	1881.1836	1852.6387	28.5450	0.00	41.70	37.57	4.13	156.13	155.88	156.12

Показания интеграторов КМ-5

Дата время	Q	M1	M2	Vi	TP
30.04.23 24:00	253.623	21721.79	21364.21	0.00	2708.71
18.04.23 00:00	245.828	19840.61	19511.57	0.00	2552.83
Итого	7.794	1881.18	1852.64	0.00	155.88

Отчетный период 312.00 час. Период норм. работы 155.88 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час.
 период t1-t2 < min (D) 156.125 час.
 период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____

