

Ворошилова 11/

рганизация "ООО Паритет"  
 Адрес ул. Ворошилова д.117  
 ИП теплосчетчика КМ-5-2  
 Версия 02.30  
 Дата последней поверки теплосчетчика

Номер договора  
 Телефон  
 Номер теплосчетчика 369848

ГНОД.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм  
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм  
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 18.04.2023 по 30.04.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. ТН		Работы Тр
18.04.23	3.505	250.68	256.0547	248.55	252.0273	2.113	68.6	54.6	14.0	0.0	5.3	4.8	0.00	24.00	
19.04.23	3.496	254.63	260.0762	252.41	255.9629	2.21	68.5	54.8	13.7	0.0	5.3	4.8	0.00	24.00	
20.04.23	3.556	260.04	265.7168	257.76	261.5000	2.28	69.3	55.6	13.7	0.0	5.3	4.8	0.00	24.00	
21.04.23	0.385	28.55	29.1641	28.31	28.7129	0.24	68.6	55.1	13.5	0.0	0.1	-0.0	0.00	24.00	
22.04.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.2	21.2	2.0	0.0	-0.6	-0.7	0.00	24.00	
23.04.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.9	20.3	0.6	0.0	-0.6	-0.7	0.00	24.00	
24.04.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.3	20.1	0.1	0.0	-0.6	-0.7	20.25	3.75	D
25.04.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.0	20.0	-0.0	0.0	-0.6	-0.7	24.00	0.00	D
26.04.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.6	19.6	-0.1	0.0	-0.5	-0.7	24.00	0.00	D
27.04.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.6	19.7	-0.1	0.0	-0.5	-0.7	24.00	0.00	D
28.04.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.1	19.1	-0.0	0.0	-0.5	-0.7	24.00	0.00	D
29.04.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.7	17.8	-0.0	0.0	-0.5	-0.7	24.00	0.00	D
30.04.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.2	17.3	-0.0	0.0	-0.4	-0.7	24.00	0.00	D
Итого	10.942	793.89	811.0117	787.03	798.2031	6.86	68.8	55.0	13.8	0.0	0.8	0.6	164.25	147.75	164.25

оказания интеграторов КМ-5

Дата время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
30.04.23 24:00	479.451	25526.80	25316.24	26129.04	25655.06	2714.78
18.04.23 00:00	468.509	24732.91	24529.21	25318.03	24856.86	2567.03
Итого	10.942	793.89	787.03	811.01	798.20	147.75

тчетный период 312.00 час. период норм. работы 147.75 час.

ериод отключения питания (U) 0.000 час. период функц.отказа (E) 0.000 час.  
 ериод t2-t1 < min (D) 164.248 час. период G-min (G) 0.000 час.  
 ериод G>max (G) 0.000 час.

редставитель бонента  
 представитель теплоснабжающей организации

