

Организация ООО "Паритет" Номер договора _____
 Адрес ул. Крупской д.12 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Номер теплосчетчика 393699
 Дата последней проверки теплосчетчика 02.30

Глод.: 0.016 - 40.0 мЗ/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.016 - 40.0 мЗ/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.04.2023 по 23.04.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, мЗ			Температура, °С			Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	р1 атм	р2 атм	Нераб. ТН	
19.04.23	0.777	24.59	24.02	24.1377	0.57	62.6	31.0	31.6	5.2	4.4	0.00	24.00
20.04.23	0.785	24.98	24.41	24.5239	0.58	63.1	31.6	31.5	5.3	4.4	0.00	24.00
21.04.23	0.789	30.23	29.67	29.8369	0.55	59.6	33.4	26.1	5.3	3.9	0.00	24.00
22.04.23	0.551	35.12	35.4873	34.56	0.56	47.1	31.4	15.7	5.4	3.7	0.00	24.00
23.04.23	0.581	35.10	34.7266	0.54	0.54	48.3	31.8	16.6	5.4	3.7	0.00	24.00
Итого	3.483	150.02	147.22	147.9526	2.79	55.1	31.9	23.2	5.3	4.0	0.00	120.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
23.04.23	24:00	146.216	5520.97	5467.90	5645.90	5519.54	2712.00
19.04.23	00:00	142.734	5370.95	5320.67	5493.71	5371.58	2592.00
Итого		3.483	150.02	147.22	152.19	147.95	120.00

Этчетный период _____ 120.00_час. период норм.работы _____ 120.00_час.
 период отключения питания (U) _____ 0.000_час. период функц.отказа (E) _____ 0.000_час.
 период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_час. период G-min (G) _____ 0.000_час.
 период G-max (G) _____ 0.000_час.



Представитель абонента _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____

-0.172