

Организация:	ООО "УК Паритет"			Номер абонента:	Котельная										
Тип прибора:	ИИ-5-2			Номер прибора:	386592										
Адрес дома:	проезд Мишина 13,			Система:	Отп										
Постоянная верность учета параметров теплопотребления за период с 18.04.2023 по 17.05.2023															
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр. час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.04	6,05	567,87	569,88	0,00	1,81	580,09	578,24	1,84	88,8	58,74	12,07	6,42	5,25	24,0	
19.04	6,78	575,25	577,15	0,00	1,91	587,55	585,87	1,68	88,57	58,82	11,74	6,48	5,26	24,0	
20.04	6,73	585,88	587,84	0,00	1,96	598,27	596,65	1,62	88,74	57,26	11,48	6,53	5,28	24,0	
21.04	4,09	414,99	415,82	0,00	0,83	423,81	422,44	1,37	88,28	58,45	9,83	6,54	4,87	24,0	
22.04	2,32	320,32	320,49	0,00	0,17	327,02	325,95	1,07	87,75	60,55	7,2	6,7	4,60	24,0	
23.04	2,47	317,84	318,02	0,00	0,18	324,39	323,27	1,11	87,25	59,53	7,72	6,7	4,71	24,0	
24.04	2,31	308,73	308,82	0,00	0,09	315,06	313,92	1,14	87,04	59,58	7,46	6,18	4,4	24,0	
25.04	2,25	322,59	322,77	0,00	0,17	329,22	328,21	1,01	87,06	60,11	6,94	6,07	4,13	24,0	
26.04	2,29	321,89	322,17	0,00	0,18	328,52	327,49	1,04	86,61	59,53	7,08	6,11	4,16	24,0	
27.04	2,47	322,49	322,89	0,00	0,20	329,21	328,08	1,13	87,58	59,03	7,63	6,14	4,18	24,0	
28.04	2,35	316,98	317,13	0,00	0,15	323,57	322,48	1,09	87,49	60,11	7,38	6,1	4,16	24,0	
29.04	2,49	316,39	316,54	0,00	0,14	322,98	321,80	1,18	87,5	59,60	7,9	6,09	4,13	24,0	
30.04	2,50	331,47	331,71	0,00	0,23	338,39	337,30	1,09	87,65	60,15	7,5	6,15	4,17	24,0	
01.05	2,68	331,04	331,25	0,00	0,21	337,88	336,88	1,20	87,3	59,24	8,06	6,18	4,2	24,0	
02.05	2,59	334,68	334,87	0,00	0,21	341,74	340,57	1,17	88,1	60,39	7,71	6,2	4,21	24,0	
03.05	2,57	332,00	332,23	0,00	0,23	338,92	337,79	1,13	87,8	59,89	7,91	6,18	4,2	24,0	
04.05	2,49	329,79	330,04	0,00	0,24	336,58	335,52	1,06	87,18	59,63	7,53	6,17	4,22	24,0	
05.05	2,49	327,21	327,43	0,00	0,22	333,97	332,87	1,10	87,2	59,62	7,59	6,15	4,19	24,0	
06.05	2,66	318,57	318,75	0,00	0,18	328,29	328,06	1,23	87,04	59,85	8,20	6,09	4,19	24,0	
07.05	2,60	308,24	308,32	0,00	0,08	314,73	313,42	1,32	87,98	59,85	8,11	6,09	4,23	24,0	
08.05	2,48	302,91	302,86	0,05	0,00	309,55	307,70	1,38	86,68	58,49	8,19	5,93	4,25	24,0	
09.05	2,62	306,25	306,18	0,07	0,00	311,53	310,06	1,47	87,09	58,54	8,55	5,95	4,25	24,0	
10.05	2,55	317,11	317,13	0,00	0,02	323,68	322,35	1,34	87,38	59,38	8,0	6,05	4,23	24,0	
11.05	2,49	330,57	330,78	0,00	0,21	337,45	336,32	1,13	87,48	59,99	7,49	6,19	4,23	24,0	
12.05	2,46	335,17	335,44	0,00	0,27	342,58	341,05	1,03	87,23	59,92	7,3	6,27	4,27	24,0	
13.05	2,39	339,94	340,26	0,00	0,32	347,50	346,05	0,95	87,45	60,45	7,0	6,33	4,25	24,0	
14.05	2,51	342,62	342,91	0,00	0,29	349,78	348,73	1,04	87,6	60,32	7,29	6,38	4,23	24,0	
15.05	2,39	342,32	342,87	0,00	0,35	349,45	348,54	0,91	87,62	60,69	6,94	6,35	4,22	24,0	
16.05	2,27	338,88	339,18	0,00	0,30	345,80	344,89	0,91	88,0	60,24	8,06	6,3	4,22	24,0	
17.05	2,33	345,38	345,78	0,00	0,38	352,65	351,77	0,88	87,98	61,24	6,71	6,27	4,11	24,0	
Итого:	88,48	10605,26	10616,7	0,13	11,54	10826,82	0,00	35,58	87,85	59,34	8,31	6,28	4,44	720,0	
Показания интерваторов счетчика:								Классификация ошибок:							
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч										
17.04.2023	24.00	807,94	53886,59	54010,27	2374,66										
17.05.2023	24.00	896,42	64491,84	64626,94	3094,66										
ИТОГО:		88,48	10605,26	10616,67	720,00										
Тотч.	=	Тнарб.	+ Тсб.лит.	+ Тф.отк.	+ Тдт<min	ТG<min	+ ТG>max	+ Тдо.							
720,00	=	720,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0							
Досчет: Q =		88,486 Гкал													
Представитель								Представитель							
абонента								тепло(водо)снабжающей							
								организации							



Q = 88,48 Гкал

Организация:	ООО "Паритет"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	386692
Адрес дома:	просп. Мишина 13,	Система:	Отп

Полугодовая ведомость учета параметров теплопотребления за период с
18.04.2023 по 27.04.2023

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Уголка, т		Подвес, т		Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр. час	Классификация ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
18.04	6,86	567,87	569,68	0,00	1,81	580,09	578,24	1,84	88,8	56,74	12,07	6,42	5,25	24,0			
19.04	6,78	575,25	577,15	0,00	1,91	587,55	585,87	1,68	88,57	56,82	11,74	6,48	5,28	24,0			
20.04	6,73	585,68	587,84	0,00	1,96	598,27	596,65	1,62	88,74	57,38	11,48	6,53	5,28	24,0			
21.04	4,09	414,99	415,82	0,00	0,83	423,81	422,44	1,37	88,26	58,45	9,83	6,54	4,87	24,0			
22.04	2,32	320,32	320,49	0,00	0,17	327,02	325,95	1,07	87,75	60,55	7,2	6,7	4,89	24,0			
Итого:	26,76	2464,10	2470,78	0,00	6,68	2516,73	0,00	7,59	88,51	57,67	10,84	6,52	5,12	120,0			

Показания интеграторов счетчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч	Классификация ошибок
17.04.2023	24:00	807,94	53886,59	54010,27	2374,66	0 - отклонение по T1-T2-min
22.04.2023	24:00	834,70	56350,69	56481,05	2494,66	Q - отклонение по Gmin, Gmax E - фактический класс U - теплоточные потери
ИТОГО:		26,76	2464,10	2470,78	120,00	

Тотч.	- Тнараб.	+ Тсб.пит.	+ Тф.отк.	* Tdt<min	TG<min	+ TG>max	+ Tд.о.
120,00	- 120,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Досчет: Q = 26,764 Гкал

Представитель
абонента

Представитель
тепловодоснабжающей
организации

