

Организация "ООО "Паритет"
 Адрес ул. Ворошилова д.163А
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 версия 02.30
 Дата последней проверки теплосчетчика _____
 Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 373235

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Собр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп: 10 л/мин

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 18.04.2023 по 30.04.2023

| Дата | Q Гкал | Масса, тонн. Объем, м3 | | | Температура, °C | | | Давление | | Время, час | | Классиф ошибок | | | |
|----------|-----------|------------------------|-----------|----------|-----------------|--------|------|----------|-----|------------|-----------|-------------------|--------------|--------------|--------|
| | | M1 | M2 | V2 | M1-M2 разбор | t1 | t2 | t1-t2 | tхв | Р1 атм | Р2 атм | | Нераб. ТН | работы Тр | |
| 18.04.23 | 4.525 | 503.24 | 514.6055 | 515.4893 | 3.35 | 70.5 | 61.5 | 9.0 | 0.0 | 5.6 | 4.2 | 0.00 | 24.00 | | |
| 19.04.23 | 4.453 | 503.44 | 514.7109 | 515.6445 | 3.35 | 70.1 | 61.3 | 8.8 | 0.0 | 5.6 | 4.1 | 0.00 | 24.00 | | |
| 20.04.23 | 4.387 | 500.71 | 511.8477 | 512.7695 | 3.30 | 69.9 | 61.2 | 8.7 | 0.0 | 5.5 | 4.1 | 0.00 | 24.00 | | |
| 21.04.23 | 2.123 | 240.11 | 245.4492 | 245.9336 | 1.62 | 70.0 | 61.2 | 8.8 | 0.0 | 5.7 | 3.9 | 4.10 | 19.90 | D | |
| 22.04.23 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 32.6 | 34.1 | 1.5 | 0.0 | 5.8 | 3.7 | 24.00 | 0.00 | D | |
| 23.04.23 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 27.8 | 28.3 | 0.5 | 0.0 | 5.8 | 3.7 | 24.00 | 0.00 | D | |
| 24.04.23 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 25.4 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 3.7 | 24.00 | 0.00 | D | |
| 25.04.23 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 24.3 | 24.7 | 0.4 | 0.0 | 5.5 | 3.6 | 24.00 | 0.00 | D | |
| 26.04.23 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 23.6 | 24.5 | 0.9 | 0.0 | 5.5 | 3.6 | 24.00 | 0.00 | D | |
| 27.04.23 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 22.9 | 24.1 | 1.2 | 0.0 | 5.4 | 3.8 | 24.00 | 0.00 | D | |
| 28.04.23 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 22.7 | 23.9 | 1.2 | 0.0 | 3.5 | 3.8 | 24.00 | 0.00 | D | |
| 29.04.23 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 22.0 | 23.0 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 3.8 | 24.00 | 0.00 | D | |
| 30.04.23 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 21.1 | 22.1 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 3.7 | 24.00 | 0.00 | D | |
| Итого | 15.488 | 1747.49 | 1786.6133 | 1759.10 | 1789.8359 | -11.61 | 70.2 | 61.3 | 8.8 | 0.0 | 4.6 | 3.8 | 220.10 | 91.90 | 220.10 |

показания интеграторов КМ-5

| Дата время | Q | M1 | M2 | V1 | V2 | Tr |
|----------------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 30.04.23 24:00 | 417.083 | 40586.03 | 40868.82 | 41522.45 | 41576.55 | 1906.74 |
| 18.04.23 00:00 | 401.595 | 38838.54 | 39109.72 | 39735.84 | 39786.71 | 1814.85 |
| Итого | 15.488 | 1747.49 | 1759.10 | 1786.61 | 1789.84 | 91.90 |

Отчетный период

312.00_час. период норм.работы 91.90_час.
 период отключения питания (U) 0.000_час.
 период t2-t1 < min (D) 220.104_час.
 период G>max (G) 0.000_час.

представитель абонента

представитель теплоснабжающей организации

