

Организация_000 "Паритет"
 Адрес_ул. Ворошилова д.165
 Тип теплосчетчика_КМ-5-2
 Дата последней проверки теплосчетчика
 Номер договора
 Телефон
 Номер теплосчетчика_369169
 Версия_02.30
 Глод.: 0.16 - 160.0м3/ч ДУ= мм
 Гобр.: 0.16 - 160.0м3/ч ДУ= мм
 Гп.: 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с_18.04.2023 по_16.05.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн, Объем, м3			Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф ошибок		
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	р1 атм	р2 атм		Нераб. ТН	Работы Тр
18.04.23	3.368	104.49	106.8672	87.54	88.1758	16.96	70.9	38.6	32.3	0.0	5.0	0.00	24.00	
19.04.23	2.990	88.45	90.4375	71.34	71.8086	17.11	70.3	36.5	33.8	0.0	5.0	0.00	24.00	
20.04.23	2.767	80.79	82.5938	63.81	64.2148	16.98	70.3	36.0	34.3	0.0	6.0	0.00	24.00	
21.04.23	1.707	74.64	76.3281	60.91	61.5977	13.73	70.5	47.7	22.9	0.0	6.1	0.00	24.00	
22.04.23	0.841	44.92	45.9180	33.30	33.7148	11.63	70.3	51.6	18.7	0.0	6.0	0.00	24.00	
23.04.23	0.831	44.85	45.8555	33.40	33.8125	11.45	70.5	52.0	18.5	0.0	5.0	0.00	24.00	
24.04.23	0.798	43.11	44.0625	31.73	32.1133	11.39	69.8	51.3	18.5	0.0	6.0	0.00	24.00	
25.04.23	0.798	42.74	43.1992	31.07	31.4531	11.17	69.8	50.9	18.9	0.0	5.8	0.00	24.00	
26.04.23	0.759	40.70	41.5703	29.50	29.8516	11.19	68.6	50.0	18.6	0.0	5.8	0.00	24.00	
27.04.23	0.748	38.52	39.3438	27.19	27.4922	11.33	68.5	49.1	19.4	0.0	5.7	0.00	24.00	
28.04.23	0.744	36.74	37.5352	25.36	25.6367	11.38	68.5	48.3	20.3	0.0	5.7	0.00	24.00	
29.04.23	0.765	36.65	37.4414	25.74	26.0156	10.91	68.7	47.8	20.9	0.0	5.7	0.00	24.00	
30.04.23	0.780	35.71	36.4609	25.18	25.4297	10.53	68.5	46.6	21.9	0.0	5.6	0.00	24.00	
01.05.23	0.771	36.19	36.9727	25.67	25.9453	10.52	68.5	47.2	21.3	0.0	5.7	0.00	24.00	
02.05.23	0.777	36.97	37.7578	26.86	27.1641	10.11	68.8	47.2	21.0	0.0	5.8	0.00	24.00	
03.05.23	0.763	36.75	37.5430	27.08	27.3828	9.67	68.7	48.0	20.8	0.0	5.7	0.00	24.00	
04.05.23	0.733	34.86	35.5938	26.66	26.9570	8.20	68.5	47.5	21.0	0.0	5.5	0.00	24.00	
05.05.23	0.731	34.32	35.0508	27.08	27.3555	7.24	68.3	47.0	21.3	0.0	5.6	0.00	24.00	
06.05.23	0.747	34.43	35.1719	28.20	28.4883	6.23	68.5	46.8	21.7	0.0	5.6	0.00	24.00	
07.05.23	0.767	35.28	36.0313	29.80	30.1250	5.48	69.0	47.2	21.8	0.0	5.7	0.00	24.00	
08.05.23	0.748	34.70	35.4258	29.88	30.1875	4.81	68.4	46.8	21.6	0.0	5.6	0.00	24.00	
09.05.23	0.749	35.03	35.7734	30.75	31.0820	4.28	68.6	47.2	21.4	0.0	5.6	0.00	24.00	
10.05.23	0.735	37.21	37.9922	33.31	33.6758	3.91	67.8	48.1	19.7	0.0	5.7	0.00	24.00	
11.05.23	0.720	35.01	35.7578	33.45	31.7930	3.57	68.6	48.0	20.6	0.0	5.6	0.00	24.00	
12.05.23	0.287	14.02	14.3281	12.71	12.8398	1.32	68.8	48.3	20.5	0.0	5.7	0.00	24.00	
13.05.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	42.2	37.9	4.2	0.0	5.8	0.00	24.00	
14.05.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	41.4	36.3	5.1	0.0	5.8	0.00	24.00	
15.05.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	40.7	35.4	5.3	0.0	5.8	0.00	24.00	
16.05.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	40.3	35.2	5.1	0.0	5.8	0.00	24.00	
Итого	26.423	1116.58	1141.0117	875.52	884.3125	241.06	69.4	45.7	23.7	0.0	5.8	0.00	696.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр

16.05.23 24:00	844.384	44552.00	42802.39	45609.82	43389.74	3263.26
18.04.23 00:00	817.961	43435.42	41926.88	44468.80	42505.43	2567.26
Итого	1662.345	87987.42	84029.27	89078.62	85115.17	5830.52

Отчетный период _____ 696.00_час. Период норм работы _____ 696.00_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000_час.
 период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_час. Период G=min (g) _____ 0.000_час.
 период G>max (G) _____ 0.000_час.

представитель абонента _____ представитель теплоснабжающей организации _____

