

Организация "000 Паритет"

Адрес ул. Ворошилова д.167А

Тип теплосчетчика КМ-5-2

Дата последней проверки теплосчетчика

Воршилова ДТФА

Номер договора

Телефон

Номер теплосчетчика 363912

Сподл.: 0.06 м³/ч Ду= мм
Собр.: 0.06 м³/ч Ду= мм
Gp: 10 л/мин

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления с 18.04.2023 по 30.04.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	M2	V2	M1-разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн		Работы Тр
18.04.23	3.092	344.54	345.99	351.9492	1.46	70.2	61.2	9.0	0.0	8.8	11.0	0.00	24.00	
19.04.23	3.052	347.05	354.7148	354.5547	1.54	69.8	61.0	8.8	0.0	8.8	11.0	0.00	24.00	
20.04.23	2.994	343.72	351.2695	351.1328	1.53	69.7	60.9	8.8	0.0	8.8	11.0	0.00	24.00	
21.04.23	1.151	131.86	134.7695	134.6172	0.49	69.8	61.0	8.8	0.0	8.8	10.7	13.85	10.15	D
22.04.23	0.000	0.00	0.0000	0.0000	0.00	22.6	19.7	14.0	0.0	8.8	10.6	24.00	0.00	D
23.04.23	0.000	0.00	0.0000	0.0000	0.00	20.8	28.8	7.9	0.0	8.8	10.6	24.00	0.00	D
24.04.23	0.000	0.00	0.0000	0.0000	0.00	20.0	25.4	5.3	0.0	8.8	10.6	24.00	0.00	D
25.04.23	0.000	0.00	0.0000	0.0000	0.00	19.6	23.3	3.7	0.0	8.8	10.5	24.00	0.00	D
26.04.23	0.000	0.00	0.0000	0.0000	0.00	18.7	18.9	-0.2	0.0	8.7	10.6	24.00	0.00	D
27.04.23	0.000	0.00	0.0000	0.0000	0.00	18.2	18.3	0.1	0.0	8.6	10.7	24.00	0.00	D
28.04.23	0.000	0.00	0.0000	0.0000	0.00	18.1	18.2	0.1	0.0	8.6	10.7	24.00	0.00	D
29.04.23	0.000	0.00	0.0000	0.0000	0.00	17.0	17.1	0.1	0.0	8.6	10.7	24.00	0.00	D
30.04.23	0.000	0.00	0.0000	0.0000	0.00	16.4	16.5	0.1	0.0	8.7	10.7	24.00	0.00	UD
Итого	10.290	1167.17	1172.18	1192.9370	5.01	69.9	61.0	8.9	0.0	8.7	10.7	229.85	82.15	229.85

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
30.04.23	24:00	418.481	39047.21	39221.71	39933.48	39873.47	2647.88
18.04.23	00:00	408.191	37880.04	38049.53	38740.52	38681.22	2565.73
Итого		10.290	1167.17	1172.18	1192.96	1192.25	82.15

Отчетный период

Период отключения питания (U) 312.00 час. период норм. работы 82.15 час.
 Период t2-t1 < min (D) 0.011 час. период функц.отказа (E) 0.000 час.
 Период G>max (G) 229.841 час. период G=pin (G) 0.000 час.

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации

