

Организация ООО "Гаритет" Звездная 7  
 Адрес ул. Звездная д.7 Номер договора \_\_\_\_\_  
 ип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Телефон \_\_\_\_\_  
 ата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_ Номер теплосчетчика 356359

Год.: 0.1 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Gобр.: 0.1 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Gп: 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 18.04.2023 по 30.04.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3			Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф ошибок			
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	PI атм		P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр
18.04.23	0.865	24.58	25.1299	24.51	24.6514	0.07	69.6	34.4	35.2	0.0	3.3	3.8	0.00	24.00	
19.04.23	0.856	24.61	25.1543	24.53	24.6758	0.08	69.3	34.5	34.8	0.0	3.3	3.8	0.00	24.00	
20.04.23	0.842	24.28	24.8154	24.21	24.3486	0.07	69.3	34.6	34.7	0.0	3.2	3.7	0.00	24.00	
21.04.23	0.814	23.39	23.9023	23.30	23.4355	0.09	69.4	34.5	34.8	0.0	3.2	3.6	0.00	24.00	
22.04.23	0.836	24.21	24.7432	24.11	24.2480	0.10	69.3	34.7	34.6	0.0	3.3	3.5	0.00	24.00	
23.04.23	0.863	25.30	25.8574	25.21	25.3633	0.09	69.7	35.5	34.2	0.0	3.3	3.5	0.00	24.00	
24.04.23	0.449	12.95	13.2324	12.88	12.9570	0.07	69.6	34.8	34.8	0.0	3.1	3.6	0.00	24.00	
25.04.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	29.3	25.3	4.0	0.0	3.1	3.5	1.65	22.35	ED
26.04.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	27.0	24.1	2.9	0.0	3.1	3.7	13.26	10.74	ED
27.04.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	25.6	23.4	2.2	0.0	3.0	3.8	22.12	1.88	ED
28.04.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	25.2	23.1	2.1	0.0	3.0	3.8	22.90	1.10	ED
29.04.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.8	20.8	2.9	0.0	2.9	3.8	12.91	11.09	ED
30.04.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.6	20.5	3.2	0.0	2.8	3.8	9.73	14.27	UED
Итого	5.526	159.32	162.8350	158.75	159.6797	0.56	69.5	34.7	34.7	0.0	3.1	3.7	82.57	229.43	82.57

оказания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
30.04.23	24:00	235.945	10703.07	10754.46	10960.40	10888.84	2795.30
18.04.23	00:00	230.420	10543.75	10595.71	10797.56	10729.16	2565.87
Итого		5.526	159.32	158.75	162.83	159.68	229.43

тчетный период \_\_\_\_\_ 312.00 час. период норм. работы \_\_\_\_\_ 229.43 час.

период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.011 час. период функц.отказа (E) \_\_\_\_\_ 77.132 час.  
 период t2-t1 < min (D) \_\_\_\_\_ 5.431 час. период G-min (G) \_\_\_\_\_ 0.000 час.  
 период G-max (G) \_\_\_\_\_ 0.000 час.

редставитель \_\_\_\_\_ представитель теллоснабжающей  
 бонента \_\_\_\_\_ организации \_\_\_\_\_

