

Организация ООО "Паритет" Звездная 9  
 Адрес ул. Звездная д.9 Номер договора \_\_\_\_\_  
 Ил теплосчетчика КМ-5-2 версия 02.30 Телефон \_\_\_\_\_  
 Дата последней проверки теплосчетчика \_\_\_\_\_ Номер теплосчетчика 372407

Гпод: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм  
 Гобр: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм  
 Гп: 10 л/мин

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 18.04.2023 по 30.04.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3			Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф ошибок			
		M1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм		Нераб. Тн	Работы Тр	
18.04.23	2.877	205.59	210.1538	208.59	211.6633	3.00	69.9	56.0	14.0	0.0	5.9	3.6	0.00	24.00	
19.04.23	2.854	205.30	209.8271	208.18	211.2295	-2.89	69.7	55.8	13.9	0.0	5.9	3.6	0.00	24.00	
20.04.23	2.782	201.39	205.8296	204.29	207.2886	-2.90	69.6	55.8	13.8	0.0	5.8	3.6	0.00	24.00	
21.04.23	2.733	207.95	212.5469	210.96	214.1265	-3.01	69.8	56.6	13.2	0.0	5.9	3.5	0.00	24.00	
22.04.23	2.749	216.06	220.8232	219.20	222.5391	-3.14	69.7	57.0	12.7	0.0	5.9	3.4	0.00	24.00	
23.04.23	2.755	216.27	221.0811	219.51	222.8828	-3.23	70.0	57.3	12.7	0.0	5.9	3.3	0.00	24.00	
24.04.23	1.570	122.61	125.3369	124.45	126.3584	-1.84	70.0	57.2	12.8	0.0	5.7	3.4	0.00	24.00	
25.04.23	0.000	0.000	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.8	25.1	-0.3	0.0	5.6	3.3	21.43	2.57	D
26.04.23	0.000	0.000	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.5	20.7	-0.2	0.0	5.5	3.4	24.00	0.00	D
27.04.23	0.000	0.000	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.2	19.4	-0.2	0.0	5.5	3.5	24.00	0.00	D
28.04.23	0.000	0.000	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.2	19.4	-0.2	0.0	5.5	3.5	24.00	0.00	D
29.04.23	0.000	0.000	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.8	17.0	-0.2	0.0	5.5	3.5	24.00	0.00	D
30.04.23	0.000	0.000	0.0000	0.00	0.0000	0.00	15.0	15.0	-0.1	0.0	5.4	3.5	24.00	0.00	UD
Итого	18.342	1375.16	1405.5986	1395.18	1416.0881	-20.01	69.8	56.5	13.3	0.0	5.7	3.5	141.43	170.57	141.43

оказания интеграторов КМ-5

Дата время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
30.04.23 24:00	82.564	5243.98	5075.11	8341.45	5148.86	702.67
18.04.23 00:00	64.222	3868.82	3679.94	6935.85	3732.77	532.10
Итого	18.342	1375.16	1395.18	1405.60	1416.09	170.57

тчетный период \_\_\_\_\_ 312.00\_час. период норм. работы \_\_\_\_\_ 170.57\_час.  
 ериод отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.011\_час. период функц. отказа (E) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 ериод t2-t1 < min (O) \_\_\_\_\_ 141.415\_час. период G<min (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 ериод G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

редставитель \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей  
 бонента \_\_\_\_\_ организации

