

на складе  
18.04.2023

организация\_000 "Паритет"  
 адрес\_ул. Звездная д.9 (ГВС)  
 тип теплосчетчика\_КМ-5-4  
 дата последней поверки теплосчетчика

звездная у 1 кв  
 Номер договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика\_371945

Гпод.: 0.04\_40.0\_м3/ч ДУ= мм  
 Гобр.: 0.04\_40.0\_м3/ч ДУ= мм  
 Гп : 10\_л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с\_18.04.2023\_ по\_17.05.2023\_

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Тн		Тр
18.04.23	0.987	88.25	89.9717	78.92	80.2200	9.34	65.4	59.6	5.8	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
19.04.23	1.166	91.73	93.5181	78.79	80.0962	12.95	65.3	59.8	5.5	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
20.04.23	1.115	90.85	92.6245	78.85	80.1626	12.00	65.3	59.8	5.5	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
21.04.23	1.078	90.19	91.9507	78.95	80.2676	11.24	65.4	59.8	5.6	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
22.04.23	0.984	88.50	90.2207	79.08	80.3904	9.42	65.4	59.7	5.7	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
23.04.23	1.161	91.64	93.4258	78.86	80.1804	12.77	65.3	60.0	5.5	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
24.04.23	1.030	89.26	91.0015	78.93	80.2405	10.33	65.3	59.9	5.6	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
25.04.23	1.124	90.95	92.7202	78.92	80.2246	12.04	65.3	59.7	5.6	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
26.04.23	1.237	92.93	94.7324	78.80	80.1058	14.13	65.3	59.7	5.8	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
27.04.23	1.066	89.64	91.3760	78.92	80.2075	10.72	65.1	59.3	5.8	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
28.04.23	1.058	89.19	90.9253	78.83	80.1216	10.36	65.3	59.3	5.9	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
29.04.23	1.155	90.89	92.6587	78.94	80.2317	11.95	65.4	59.3	6.0	9.0	9.0	5.0	0.01	23.99	U
30.04.23	1.146	90.17	91.9287	78.57	79.8481	11.60	65.3	59.1	6.2	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
01.05.23	1.190	91.11	92.8774	78.75	80.0179	12.37	65.2	58.9	6.2	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
02.05.23	1.241	91.83	93.6147	78.53	79.8103	13.30	65.3	59.1	6.2	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
03.05.23	1.230	91.61	93.3882	78.43	79.7092	13.17	65.3	59.1	6.2	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
04.05.23	1.216	91.46	93.2280	78.50	79.7737	12.96	65.2	58.9	6.2	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
05.05.23	1.174	90.88	92.6343	78.77	80.0413	12.11	65.2	59.0	6.2	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
06.05.23	1.120	89.72	91.4609	78.80	80.0728	10.92	65.3	59.0	6.3	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
07.05.23	1.328	93.17	94.9829	78.49	79.7637	14.68	65.3	59.0	6.3	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
08.05.23	1.274	92.26	94.0493	78.48	79.7527	13.78	65.2	58.9	6.3	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
09.05.23	1.215	91.31	93.0742	78.75	80.0191	12.56	65.2	58.8	6.4	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
10.05.23	1.215	91.80	93.5410	78.76	80.0098	13.04	64.4	58.2	6.2	9.0	9.0	5.0	0.01	23.99	E
11.05.23	1.139	90.06	91.8066	78.64	79.9088	11.43	65.2	59.0	6.3	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
12.05.23	1.206	91.50	93.2715	78.52	79.7917	12.99	65.1	59.1	6.0	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
13.05.23	1.068	88.95	90.6729	78.60	79.8723	10.35	65.2	59.1	6.1	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
14.05.23	1.180	91.20	92.9648	78.59	79.8769	12.61	65.2	59.2	5.9	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
15.05.23	1.076	89.14	90.8740	78.58	79.8628	10.56	65.4	59.3	6.0	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
16.05.23	1.096	89.61	91.3477	78.64	79.9218	10.97	65.2	59.2	6.0	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
17.05.23	1.107	89.85	91.5898	78.53	79.8057	11.33	65.1	59.2	5.9	9.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
Итого	34.380	2719.65	2772.4326	2361.70	2400.3074	357.95	65.2	59.3	6.0	9.0	9.0	5.0	0.02	719.98	0.02

локация интеграторов КМ-5  
 Дата время Q M1 M2 V1 V2 Tr  
 Страница 1

звездная, у ГВС

17.05.23 24:00	67.022	8775.89	-204.40	8968.86	-138.75	1228.66
18.04.23 00:00	32.642	6056.24	-2566.10	6196.43	-2539.05	508.67
Итого	34.380	2719.65	2361.70	2772.43	2400.31	719.98

Итого период 720.00\_час. период норм: работы 719.98\_час.

период отключения питания (U) 0.011\_час. период функц.отказа (E) 0.006\_час.  
 период t2-t1 < min (D) 0.000\_час. период G-min (G) 0.000\_час.  
 период G>max (G) 0.000\_час.

представитель  
бонента

представитель теллоснабжающей  
организации



*V = 372, 130 см³*  
*Дык = 23, 221 Гком*

