

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВСза период с 25.04.2023 по 21.05.2023

Потребитель: ООО УК "Паритет"
 Адрес объекта: Пушино микрорайон АБ д. 12
 Теплосчетчик МКТС: № 050046-1 Версия МКТС: 6.67
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [атм]	P2 [атм]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
25.04.23	0.988	121.766	119.909	0.000	1.797	119.281	118.047	0.000	1.234	67.0	58.8	---	4.7	3.4	24.00	
26.04.23	0.999	121.063	119.281	0.000	1.781	118.688	117.453	0.000	1.229	65.8	57.5	---	4.6	3.4	24.00	
27.04.23	0.999	121.313	119.547	0.000	1.766	118.938	117.719	0.000	1.232	65.7	57.3	---	4.7	3.4	24.00	
28.04.23	1.031	121.750	119.938	0.000	1.813	119.375	118.125	0.000	1.247	65.7	57.0	---	4.7	3.4	24.00	
29.04.23	1.030	119.694	117.297	0.000	1.797	116.813	115.578	0.000	1.227	64.8	56.0	---	4.6	3.4	24.00	Эа
30.04.23	1.067	120.328	118.300	0.000	1.828	117.953	116.719	0.000	1.246	65.8	56.8	---	4.7	3.4	24.00	
01.05.23	1.084	119.672	117.844	0.000	1.828	117.359	116.109	0.000	1.249	65.3	56.1	---	4.6	3.4	24.00	
02.05.23	1.042	119.313	117.516	0.000	1.797	117.031	115.797	0.000	1.230	64.8	55.9	---	4.6	3.5	24.00	
03.05.23	1.089	118.094	116.266	0.000	1.828	115.781	114.547	0.000	1.231	65.9	56.5	---	4.6	3.6	24.00	
04.05.23	1.144	116.930	115.094	0.000	1.844	114.625	113.391	0.000	1.225	66.2	56.2	---	4.5	3.7	24.00	
05.05.23	2.525	168.375	164.813	0.000	3.563	164.938	162.734	0.000	2.226	66.9	51.7	---	4.4	3.7	24.00	
06.05.23	3.320	188.406	183.891	0.000	4.516	184.516	181.734	0.000	2.764	67.7	49.7	---	4.2	3.8	24.00	
07.05.23	3.296	184.078	179.641	0.000	4.438	180.281	177.609	0.000	2.692	67.3	49.0	---	4.1	3.8	24.00	
08.05.23	3.280	188.969	184.469	0.000	4.500	185.047	182.297	0.000	2.722	68.0	49.7	---	4.1	3.8	24.00	
09.05.23	3.383	192.625	188.109	0.000	4.516	188.563	185.859	0.000	2.711	68.3	50.3	---	4.2	3.8	24.00	
10.05.23	3.310	193.063	188.625	0.000	4.438	189.031	186.375	0.000	2.665	68.0	50.5	---	4.2	3.8	24.00	
11.05.23	3.240	196.078	191.703	0.000	4.375	192.016	189.344	0.000	2.659	67.8	51.0	---	4.2	3.8	24.00	
12.05.23	1.845	147.391	144.703	0.000	2.688	144.547	142.859	0.000	1.699	65.1	52.3	---	4.3	3.8	24.00	
13.05.23	1.076	117.781	116.063	0.000	1.719	115.500	114.359	0.000	1.136	65.1	55.8	---	4.5	3.7	24.00	
14.05.23	1.058	116.516	114.828	0.000	1.688	114.266	113.156	0.000	1.120	65.5	56.0	---	4.4	3.7	24.00	
15.05.23	1.026	117.094	115.822	0.000	1.672	114.844	113.719	0.000	1.108	65.1	56.2	---	4.4	3.7	24.00	
16.05.23	1.000	117.016	115.391	0.000	1.625	114.703	113.641	0.000	1.082	65.7	57.0	---	4.5	3.7	24.00	
17.05.23	1.009	116.219	114.594	0.000	1.625	113.953	112.875	0.000	1.066	65.6	56.8	---	4.4	3.7	24.00	
18.05.23	1.020	117.281	115.625	0.000	1.656	114.891	113.813	0.000	1.088	67.1	58.2	---	4.4	3.8	23.99	Эа
19.05.23	1.078	119.750	118.063	0.000	1.688	117.188	116.109	0.000	1.072	69.0	59.8	---	4.6	3.6	24.00	
20.05.23	1.156	119.703	117.953	0.000	1.750	117.047	115.938	0.000	1.097	70.6	60.7	---	4.5	3.8	24.00	
21.05.23	1.203	119.906	118.078	0.000	1.828	117.234	116.109	0.000	1.121	70.4	60.2	---	4.6	3.6	24.00	
Итого:	44.385	3719.578	3653.219	0.000	66.359	3644.406	3602.016	0.000	42.380	66.8	54.6	---	4.5	3.6	647.99	Эа

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
21.05.23 24:00	3816.943	247479.94	242848.97	242108.56	239546.80	22778.75
24.04.23 24:00	3772.558	243760.36	239195.75	238464.16	235944.78	22130.76
Итого:	44.385	3719.58	3653.22	3644.41	3602.02	647.99

Отчетный период: 648.00 чВремя работы: 647.99 ч

Суммарное время отказа: 0.01 ч = 0.01 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 Сбой эл-пит.(Эл) Неисправ.(Не) Диаг. Gv (ДГ) Диаг. t (Дт) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя: _____Представитель
поставщика: _____Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36