

Организация _000 "Паритет"
 Адрес _ул. Борисовское шоссе д.9
 Тип теплосчетчика _км-5-2 Версия _02_30
 Дата последней проверки теплосчетчика 20.04.2023

Борзовское шоссе 9
 Номер договора
 Телефон
 Номер теплосчетчика 356363

Глод.: 0.1 — 100.0м3/ч ДУ= — мм
 Гобр.: 0.1 — 100.0м3/ч ДУ= — мм
 Гп : 10 л/мин

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с _18.04.2023_ по _30.04.2023_

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3			Температура, °С			Давление		Время, час		Классиф ошибок		
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм		P2 атм	Нераб. ТН
18.04.23	5.166	860.33	866.8359	853.99	858.6094	6.34	39.4	33.3	6.1	0.0	0.3	5.2	0.00	24.00
19.04.23	5.793	875.65	883.0547	869.05	874.2500	6.59	41.8	35.0	6.7	0.0	0.3	5.2	0.00	24.00
20.04.23	4.165	860.30	865.7109	853.48	857.4297	6.82	35.6	30.6	5.0	0.0	0.3	5.1	0.00	24.00
21.04.23	3.878	1099.97	1105.3750	1090.22	1094.3281	9.75	31.3	27.6	3.6	0.0	0.3	5.1	0.00	24.00
22.04.23	3.016	1226.44	1230.3906	1217.16	1220.2734	9.27	25.8	23.2	2.6	0.0	0.3	5.0	0.00	24.00
23.04.23	2.965	1208.42	1212.2266	1199.09	1202.0703	9.34	25.5	23.0	2.6	0.0	0.3	4.9	0.00	24.00
24.04.23	0.616	248.23	249.0000	246.24	246.8359	1.99	25.3	22.7	2.6	0.0	0.3	1.8	2.99	21.01
25.04.23	0.000	0.02	0.0156	0.00	0.0000	0.02	23.0	21.6	1.5	0.0	0.3	1.8	2.99	21.01
26.04.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.2	22.2	2.0	0.0	0.3	0.5	0.00	24.00
27.04.23	0.000	0.08	0.0781	0.00	0.0000	0.08	21.5	20.4	1.1	0.0	0.3	0.3	0.00	24.00
28.04.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.3	21.3	2.0	0.0	0.3	0.2	0.00	24.00
29.04.23	0.000	0.05	0.0547	0.00	0.0000	0.05	21.4	20.6	0.7	0.0	0.4	0.2	0.00	24.00
30.04.23	0.000	0.07	0.0703	0.00	0.0000	0.07	21.3	20.3	1.0	0.0	0.4	0.2	0.00	24.00
Итого	25.599	6379.55	6412.8125	6329.23	6353.7969	50.32	32.0	27.9	4.1	0.0	0.3	2.9	2.99	309.01
														2.99
														309.01
														2.99

показания интеграторов км-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
30.04.23	24:00	1153.764	89770.69	89150.59	91148.16	89954.80	2876.89
18.04.23	00:00	1128.165	83391.13	82821.35	84735.35	83601.00	2567.89
Итого		25.599	6379.55	6329.23	6412.81	6353.80	309.01

пчетный период 312.00_час. Период норм.работы 309.01_час.

период отключения питания (U) 0.000_час.
 период t2-t1 < min (D) 2.995_час.
 период G-max (G) 0.000_час.

период функц.отказа (E) 0.000_час.
 период G-min (G) 0.000_час.

реадствитель бонента _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____

