

организация ООО "Паритет"

адрес ул. Борисовское шоссе д.9  
 тип теплосчетчика КМ-5-4  
 дата последней поверки теплосчетчика 15.12.2026

Номер договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика 363778  
 Глоб.: 0.1 / 100.0 м³/ч ДУ= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.06 / 60.0 м³/ч ДУ= \_\_\_\_\_ мм  
 ГП: 10 / л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 18.04.2023 по 17.05.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн, Объем, м³			Температура, °С				Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2 tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. ТН		Работы ТР
18.04.23	3.326	278.42	283.5957	246.26	249.9121	32.16	62.9	56.3	9.0	0.0	4.5	0.00	24.00	
19.04.23	3.413	284.72	289.8809	249.53	253.1582	35.19	61.9	55.6	9.0	0.0	4.4	0.00	24.00	
20.04.23	3.285	281.63	286.9707	250.88	254.6895	30.75	63.5	57.0	9.0	0.1	4.4	0.00	24.00	
21.04.23	3.375	282.84	288.1406	250.23	253.9746	32.61	63.1	56.5	9.0	0.5	4.4	0.00	24.00	
22.04.23	3.601	284.88	290.3359	249.02	252.8340	35.86	63.9	57.2	9.0	1.7	4.4	0.00	24.00	
23.04.23	3.842	293.52	298.9844	252.90	256.7520	40.62	63.5	57.0	9.0	3.5	4.3	0.00	24.00	
24.04.23	3.593	285.38	290.7383	251.38	255.2441	34.00	64.1	57.3	9.0	0.9	4.4	0.00	24.00	
25.04.23	3.391	284.25	289.7188	253.41	257.3184	30.84	64.1	57.4	9.0	1.7	4.3	0.00	24.00	
26.04.23	3.385	279.91	285.0391	246.57	250.2246	32.34	62.7	56.2	9.0	0.4	4.5	0.11	23.89	E
27.04.23	3.314	285.49	290.5313	253.16	256.8125	32.33	61.8	55.5	9.0	3.1	4.4	0.00	24.00	
28.04.23	3.262	279.84	284.9609	249.46	253.1309	30.38	62.6	56.0	9.0	3.4	4.4	0.00	24.00	
29.04.23	3.628	289.99	295.0664	251.18	254.7520	38.81	61.4	55.0	9.0	0.8	4.5	0.00	24.00	
30.04.23	3.556	284.71	289.8281	247.29	250.8223	37.42	61.7	55.2	9.0	0.1	4.3	0.00	24.00	
01.05.23	3.851	296.79	302.0117	252.50	256.0684	44.28	62.0	54.8	9.0	0.1	4.4	0.00	24.00	
02.05.23	3.579	286.05	291.2930	249.91	253.5410	36.15	62.3	55.6	9.0	0.5	4.3	0.00	24.00	
03.05.23	3.453	288.63	293.6875	252.98	256.5273	35.65	61.0	54.5	9.0	1.5	4.5	0.00	24.00	
04.05.23	3.308	278.80	283.7656	247.14	250.6016	31.67	61.4	54.6	9.0	0.1	4.4	0.00	24.00	
05.05.23	3.378	284.84	289.8281	250.10	253.5801	34.74	60.8	54.3	9.0	0.2	4.4	0.00	24.00	
06.05.23	3.673	289.22	294.3711	250.19	253.7344	39.04	61.5	54.9	9.0	0.1	4.4	0.00	24.00	
07.05.23	3.692	286.89	292.0742	248.66	252.1855	38.23	61.8	54.9	9.0	0.3	4.4	0.00	24.00	
08.05.23	3.532	287.75	292.7734	250.46	253.8887	37.32	60.7	54.2	9.0	0.2	4.4	0.00	24.00	
09.05.23	3.724	294.93	300.0898	253.91	257.4609	41.02	60.9	54.8	9.0	0.2	4.3	0.00	24.00	
10.05.23	3.498	285.13	290.2188	248.25	251.7617	37.20	60.6	54.2	9.0	0.1	4.3	0.00	24.00	
11.05.23	3.390	284.59	289.7227	251.18	254.7852	33.42	61.9	55.2	9.0	0.2	4.4	0.00	24.00	
12.05.23	3.424	288.19	293.3906	253.82	257.4609	34.37	61.7	55.2	9.0	0.2	4.3	0.00	24.00	
13.05.23	3.904	296.00	301.3906	251.05	254.7383	44.94	62.1	55.9	9.0	0.2	4.3	0.00	24.00	
14.05.23	3.365	287.76	293.0273	254.83	258.5625	32.93	62.3	55.8	9.0	0.1	4.3	0.00	24.00	
15.05.23	3.333	281.18	286.4805	249.61	253.3867	31.57	63.3	56.6	9.0	0.1	4.4	0.00	24.00	
16.05.23	3.570	286.41	291.7891	250.39	254.1328	36.02	63.1	56.5	9.0	0.1	4.4	0.00	24.00	
Итого	105.209	8589.63	8745.6504	7519.89	7629.2480	1069.74	62.2	55.6	9.0	1.3	4.4	0.11	719.89	0.11



ворисовское шоссе 5 ГВС

17.05.23 24:00	487.008	39930.58	34752.51	40627.40	35240.80	3286.61
18.04.23 00:00	381.799	31340.95	27232.63	31881.75	27611.56	2566.72
Итого	105.209	8589.63	7519.89	8745.65	7629.25	719.89

Этчетный период — 720.00\_час. Период норм. работы — 719.89\_час.  
 период отключения питания (U) — 0.000\_час. период функц. отказа (E) — 0.114\_час.  
 период t2-t1 < min (D) — 0.000\_час. период G<min (G) — 0.000\_час.  
 период G>max (G) — 0.000\_час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

*V<sub>н<sub>н</sub></sub>* = 1116,571 м/с  
*Q<sub>н<sub>н</sub></sub>* = 69,674 Гкал/ч

