

Организация: ООО "Ж Паритет"      Номер абонента: Котельная  
 Тип прибора: МКТС      Номер прибора: 11248  
 Адрес дома: ул Подольская 111,      Система: ГВС

Послужная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с 19.07.2023 по 18.08.2023

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Углек. т		Подмес. л		Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр. час	Классифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
19.07	1,59	66,50	48,00	18,50	0,00	67,75	48,89	19,06	64,2	51,93	12,27	6,83	7,16	24,0			
20.07	1,52	63,56	47,00	16,56	0,00	64,81	47,56	17,25	64,19	51,02	13,17	6,83	7,17	23,99			
21.07	1,53	64,13	47,31	16,81	0,00	65,31	47,81	17,50	64,21	51,15	13,06	6,84	7,17	24,0			
22.07	1,46	63,13	47,88	15,25	0,00	64,38	48,50	15,88	64,2	50,93	13,27	6,84	7,18	24,0			
23.07	1,65	67,00	48,19	18,81	0,00	68,25	48,81	19,44	64,25	51,18	13,07	6,83	7,16	24,0			
24.07	1,42	62,75	46,56	14,19	0,00	63,94	46,13	14,81	64,22	50,85	13,37	6,84	7,16	24,0			
25.07	1,71	67,44	47,94	19,50	0,00	68,75	48,56	20,19	64,25	50,68	13,6	6,83	7,16	24,0			
26.07	1,60	65,38	47,44	17,94	0,00	66,63	48,00	18,63	64,24	51,01	13,23	6,85	7,18	24,0			
27.07	1,58	65,38	47,44	17,94	0,00	66,63	48,00	18,63	64,25	51,43	12,82	6,84	7,18	24,0			
28.07	1,54	64,38	47,31	17,06	0,00	65,63	47,94	17,69	64,22	51,24	12,98	6,85	7,18	24,0			
29.07	1,90	64,88	46,56	18,31	0,00	68,06	47,13	18,94	64,23	51,01	13,22	6,84	7,18	24,0			
30.07	1,51	63,21	47,00	16,21	0,00	64,56	47,56	17,00	64,23	50,96	13,25	6,84	7,18	24,0			
31.07	1,92	63,44	47,31	16,13	0,00	64,89	47,88	18,81	64,22	50,56	13,66	6,84	7,18	24,0			
01.08	1,51	63,25	47,06	16,19	0,00	64,44	47,63	16,81	64,18	50,64	13,54	6,85	7,19	24,0			
02.08	1,41	61,75	47,38	14,38	0,00	62,94	46,00	14,94	64,19	50,88	13,31	6,85	7,19	24,0			
03.08	1,60	65,13	46,94	18,19	0,00	66,38	47,50	18,88	64,22	51,09	13,13	6,85	7,18	24,0			
04.08	1,58	64,63	46,63	18,00	0,00	65,88	47,19	18,69	64,21	51,22	12,99	6,85	7,18	24,0			
05.08	1,47	62,88	46,88	16,00	0,00	64,00	47,50	16,56	64,2	51,29	12,91	6,86	7,2	24,0			
06.08	1,47	63,13	46,75	16,38	0,00	64,25	47,38	16,88	64,24	51,74	12,5	6,86	7,2	24,0			
07.08	1,46	62,75	46,69	16,06	0,00	63,94	47,25	16,69	64,17	51,39	12,78	6,86	7,2	24,0			
08.08	1,53	64,00	46,89	17,31	0,00	65,31	47,25	18,06	64,2	51,85	12,35	6,85	7,19	24,0			
09.08	1,53	64,13	46,75	17,38	0,00	65,25	47,38	17,88	64,27	51,94	12,33	6,85	7,19	24,0			
10.08	1,45	62,50	46,81	15,69	0,00	63,75	47,38	16,38	64,26	51,42	12,84	6,85	7,19	24,0			
11.08	1,55	64,19	46,75	17,44	0,00	65,44	47,31	18,13	64,27	51,33	12,94	6,85	7,18	24,0			
12.08	1,53	64,00	46,75	17,25	0,00	65,19	47,38	17,81	64,27	51,35	12,92	6,85	7,19	24,0			
13.08	1,69	66,56	46,50	20,06	0,00	67,38	47,00	20,88	64,28	51,46	12,82	6,84	7,18	24,0			
14.08	1,57	64,69	46,81	17,88	0,00	66,88	47,44	16,44	64,27	51,25	13,02	6,84	7,18	24,0			
15.08	1,49	63,13	47,00	16,13	0,00	64,38	47,56	16,81	64,27	51,14	13,13	6,85	7,19	24,0			
16.08	1,57	64,25	46,50	17,75	0,00	65,50	47,13	18,38	64,27	51,18	13,09	6,85	7,19	24,0			
17.08	1,56	64,38	46,75	17,63	0,00	65,36	47,31	18,25	64,27	51,38	12,89	6,85	7,19	24,0			
18.08	1,61	65,19	46,63	18,56	0,00	66,44	47,19	19,25	64,28	51,37	12,91	6,85	7,19	24,0			
Итого:	47,81	1991,75	1460,19	531,56	0,00	2029,81	0,00	551,50	64,23	51,20	13,03	6,84	7,18	743,99			

Показания интеграторов счёта:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
18.07.2023	24:00	5478,81	617168,63	564749,31	72641,23
18.08.2023	24:00	5526,61	619160,38	566209,50	73385,23
ИТОГО:		47,81	1991,75	1460,19	743,99

Классификация ошибок:  
 D - отключение по t1-t2 мин  
 G - отключение по Gmin, Gmax  
 E - функциональный отказ  
 H - отключение питания

Точ.	= Тнар.б.	+ Тоб.лит.	+ Тф.отк.	+ Тd<min	ТG<min	+ ТG>max	+ Тd,с
744,00	= 743,99	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Дос-фт: Q = 47,808 Гкал

Представитель \_\_\_\_\_  
 тепло(вод)оснабжающей организации \_\_\_\_\_



V = 551,5 м³  
 Q ГВС = 34,414 т/ч и