

Организация ООО "Паритет" _____ Номер договора _____

Адрес Пушино микрорайон 13Д _____ Телефон _____

Тип теплосчетчика КМ-5-2 _____ Версия 02.33 _____ Номер теплосчетчика 430583

Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.06 - 60.0 м³/ч Ду= _____ мм

Гобр.: 0.06 - 60.0 м³/ч Ду= _____ мм

Гп : 180 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 18.07.2023 по 18.08.2023 _____

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м ³				Температура, °С				Давление		Время, час		Классиф
		M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txv	P1	P2	Нераб.	
													ошибок	
18.07.23	0.680	38.88	39.7539	38.83	39.3457	0.05	70.0	52.5	17.5	0.0	4.2	3.1	0.00	24.00
19.07.23	0.998	63.70	65.1230	63.59	64.4785	0.12	69.8	54.2	15.7	0.0	4.2	3.1	0.00	24.00
20.07.23	0.850	59.14	60.4512	59.09	59.9277	0.06	69.5	55.1	14.4	0.0	4.2	3.1	0.00	24.00
21.07.23	0.852	44.30	45.2871	44.31	44.8633	-0.02	69.9	50.7	19.2	0.0	4.2	3.1	0.00	24.00
22.07.23	0.869	34.17	34.9336	34.26	34.5879	-0.09	70.1	44.6	25.4	0.0	4.3	3.1	0.00	24.00
23.07.23	0.929	33.57	34.3164	33.67	33.9668	-0.11	70.2	42.5	27.7	0.0	4.3	3.1	0.00	24.00
24.07.23	0.854	39.04	39.9023	39.12	39.5508	-0.08	69.4	47.5	21.9	0.0	4.2	3.1	0.00	24.00
25.07.23	0.834	41.09	42.0020	41.15	41.6348	-0.06	70.0	49.7	20.3	0.0	4.2	3.1	0.00	24.00
26.07.23	0.948	78.38	80.1641	78.21	79.4902	0.17	70.4	58.4	11.9	0.0	4.2	3.2	0.24	23.76
27.07.23	0.914	136.81	139.9824	136.25	138.9102	0.56	71.4	64.7	6.7	0.0	4.1	3.2	0.00	24.00
28.07.23	0.849	68.26	69.6563	67.99	68.9355	0.28	66.7	54.3	12.4	0.0	4.1	3.1	0.00	24.00
29.07.23	0.853	42.16	43.1250	42.04	42.5566	0.12	70.9	50.7	20.2	0.0	4.3	3.1	0.00	24.00
30.07.23	0.928	44.53	45.5430	44.41	44.9355	0.13	70.5	49.7	20.8	0.0	4.2	3.1	0.00	24.00
31.07.23	0.877	41.38	42.3438	41.27	41.7734	0.11	71.1	49.9	21.2	0.0	4.2	3.1	0.00	24.00
01.08.23	0.827	43.75	44.7363	43.62	44.1719	0.13	70.3	51.4	18.9	0.0	4.1	3.1	0.00	24.00
02.08.23	0.816	41.21	42.1563	41.09	41.6152	0.12	70.9	51.2	19.8	0.0	4.2	3.1	0.00	24.00
03.08.23	0.845	37.84	38.7188	37.75	38.1953	0.09	71.4	49.1	22.3	0.0	4.2	3.1	0.00	24.00
04.08.23	0.818	36.48	37.3281	36.38	36.8027	0.10	71.8	49.4	22.4	0.0	4.3	3.1	0.00	24.00
05.08.23	0.847	40.74	41.6582	40.63	41.0996	0.11	70.2	49.4	20.8	0.0	4.2	3.1	0.00	24.00
06.08.23	0.851	35.37	36.1797	35.28	35.6563	0.09	71.3	47.2	24.1	0.0	4.3	3.2	0.00	24.00
07.08.23	0.822	32.79	33.5781	32.73	33.0840	0.06	72.2	47.2	25.1	0.0	4.2	3.1	0.00	24.00
08.08.23	0.809	31.74	32.4941	31.67	32.0020	0.08	72.4	47.0	25.5	0.0	4.2	3.0	0.00	24.00
09.08.23	0.795	31.00	31.7480	30.94	31.2773	0.06	72.9	47.3	25.6	0.0	4.2	3.1	0.00	24.00
10.08.23	0.793	30.16	30.8887	30.10	30.4238	0.07	73.3	47.0	26.3	0.0	4.3	3.1	0.00	24.00
11.08.23	0.829	28.72	29.4375	28.69	28.9746	0.03	74.0	45.1	28.9	0.0	4.3	3.1	0.00	24.00
12.08.23	0.866	35.01	35.8203	34.93	35.3047	0.08	71.3	46.6	24.7	0.0	4.2	3.1	0.00	24.00
13.08.23	0.869	37.14	37.9941	37.06	37.4629	0.09	70.9	47.6	23.4	0.0	4.2	3.1	0.00	24.00
14.08.23	0.866	34.15	34.9473	34.06	34.4238	0.09	71.9	46.6	25.4	0.0	4.3	3.1	0.00	24.00
15.08.23	0.828	38.89	39.7734	38.79	39.2363	0.10	70.3	49.0	21.3	0.0	4.2	3.1	0.00	24.00
16.08.23	0.810	33.82	34.6191	33.74	34.1191	0.08	71.8	47.8	24.0	0.0	4.3	3.1	0.00	24.00
17.08.23	0.785	27.04	27.7129	26.99	27.2656	0.05	74.6	45.5	29.0	0.0	4.4	3.1	0.00	24.00
18.08.23	0.771	31.47	32.2188	31.43	31.7832	0.04	72.1	47.6	24.5	0.0	4.2	3.0	0.00	24.00
Итого	27.083	1392.76	1424.5938	1390.05	1407.8555	2.71	70.8	51.4	19.4	0.0	4.2	3.1	0.24	767.76

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
18.08.23	24:00	650.583	25515.45	25465.31	26138.77	25746.59	5139.32
18.07.23	00:00	623.500	24122.69	24075.26	24714.17	24338.73	4371.55
Итого		27.083	1392.76	1390.05	1424.59	1407.86	767.76

Отчетный период ___768.00_ час. Период норм. работы ___767.76_ час.

Период отключения питания (U) ___0.000_ час. Период функц. отказа (E) ___0.000_ час.

Период $t_2 - t_1 < \min$ (D) ___0.236_ час. Период $G < \min$ (g) ___0.000_ час.

Период $G > \max$ (G) ___0.000_ час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

