

Организация "ООО "ПАРИТЕТ"  
 адрес ул. Борисовское шоссе д.9  
 дп Теплосчетчика КМ-5-4  
 дата последующей поверки Теплосчетчика

Версия 02.30  
**БТИ**

Идентификационный номер счетчика 363778  
 Номер договора  
 Телефон  
 Номер теплосчетчика

Гнод.: 0.1 - 100.0м³/ч Ду= мм  
 Гобр.: 0.06 - 60.0м³/ч Ду= мм  
 Гп: 10 л/мин

Посточная ведомость учета параметров Теплопотребления  
 с 19.07.2023 по 18.08.2023

Дата	Q Гкал	M1	Масса, тонн, Объем, м3			M1-M2 разбор	Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф ошибок
			V1	M2	V2		t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Нераб, ТН	
19.07.23	3.055	268.25	273.1297	242.46	246.0820	25.80	63.3	56.5	6.8	9.0	4.7	0.00	24.00	E
20.07.23	3.198	274.20	279.1250	244.87	248.4844	29.33	62.7	56.1	6.6	9.0	4.6	0.00	24.00	E
21.07.23	2.936	272.40	277.4102	249.73	253.4883	22.66	63.2	56.7	6.7	9.0	4.6	0.00	24.00	E
22.07.23	2.904	279.31	284.2734	255.62	259.3789	23.69	63.0	55.9	6.3	9.0	4.5	0.00	24.00	E
23.07.23	3.157	275.08	280.0859	246.89	250.5859	28.18	63.0	56.5	6.5	9.0	4.7	0.00	24.00	E
24.07.23	3.189	279.45	284.5469	251.67	251.4238	27.79	63.1	56.5	6.5	9.0	4.6	0.00	24.00	E
25.07.23	3.158	279.91	285.0156	252.28	256.0703	27.63	63.1	56.7	6.4	9.0	4.5	0.00	24.00	E
26.07.23	3.105	277.66	282.6563	249.57	250.3633	30.73	63.4	56.9	6.4	9.0	4.7	0.00	24.00	E
27.07.23	3.276	277.37	282.4609	249.64	250.3633	28.08	63.4	57.3	6.5	9.0	4.7	0.00	24.00	E
28.07.23	3.074	273.63	278.7227	247.08	250.8789	26.55	63.7	57.0	6.5	9.0	4.5	0.00	24.00	E
29.07.23	3.066	279.04	284.2031	253.22	257.0703	27.23	63.3	56.9	6.3	9.0	4.6	0.00	24.00	E
30.07.23	3.120	283.79	288.9805	256.55	260.4336	32.49	62.1	56.0	6.1	9.0	4.6	0.00	24.00	E
31.07.23	3.266	283.78	288.7969	251.48	254.9727	27.73	63.5	57.0	6.3	9.0	4.5	0.00	24.00	E
01.08.23	3.119	279.21	284.3359	251.48	255.3008	29.79	63.2	56.7	6.1	9.0	4.5	0.00	24.00	E
02.08.23	3.171	283.60	288.7188	253.81	257.6211	29.98	64.1	57.3	6.3	9.0	4.3	0.00	24.00	E
03.08.23	3.254	279.66	284.9102	249.68	253.5703	24.69	63.2	57.7	6.0	9.0	4.5	0.00	24.00	E
04.08.23	2.726	264.14	268.9844	239.45	243.1367	24.16	64.4	58.4	6.0	9.0	4.5	0.00	24.00	E
05.08.23	2.872	277.31	282.5508	253.15	257.1836	25.39	63.8	58.1	5.9	9.0	4.5	0.03	23.97	E
06.08.23	2.875	284.40	289.7109	259.01	263.0859	23.17	63.5	57.8	5.4	9.0	4.5	0.00	24.00	E
07.08.23	2.805	277.48	282.6523	253.96	258.1016	25.19	63.5	57.8	5.4	9.0	4.5	0.00	24.00	E
08.08.23	2.765	277.13	282.7656	252.29	256.2227	28.07	61.8	56.4	5.5	9.0	4.3	0.00	24.00	E
09.08.23	2.818	282.00	287.0820	253.93	257.7188	26.79	61.0	55.5	5.5	9.0	4.3	0.00	24.00	E
10.08.23	2.802	287.80	292.8867	261.02	264.8047	26.79	61.0	55.5	5.5	9.0	4.3	0.00	24.00	E
11.08.23	2.921	277.75	282.9609	252.11	255.9570	25.64	62.1	56.2	6.0	9.0	4.4	0.00	24.00	E
12.08.23	2.833	281.32	286.4375	256.23	260.0156	32.46	60.8	55.0	5.7	9.0	4.5	0.00	24.00	E
13.08.23	3.109	286.82	291.8203	254.36	261.8945	27.72	62.1	55.4	5.8	9.0	4.4	0.00	24.00	E
14.08.23	2.870	285.46	290.4141	258.25	262.3398	26.34	61.2	55.5	5.8	9.0	4.4	0.00	24.00	E
15.08.23	2.850	284.96	289.9844	258.62	262.3398	24.44	61.4	55.5	5.9	9.0	4.4	0.00	24.00	E
16.08.23	2.771	283.81	288.8633	259.37	258.0234	28.03	60.7	55.1	5.7	9.0	4.5	0.00	24.00	E
17.08.23	2.853	282.42	287.3438	254.39	256.8884	26.44	61.2	55.5	5.7	9.0	4.4	0.06	23.94	ED
18.08.23	2.806	279.67	284.6172	253.23	256.8884	26.44	61.2	55.5	5.7	9.0	4.4	0.06	23.94	ED
Итого	92.683	8658.84	8816.4961	7822.22	7939.4727	836.62	62.7	56.6	6.1	9.0	4.5	1.53	742.47	1.53

Локация интeграторов КМ-5

Дата Время	Q	M1	M2	V1	Ворисовское шоссе 9	
					V2	TP
1.08.23 24:00	740,227	61954,12	54337,24	63056,88	55122,27	5419,25
1.07.23 00:00	647,544	53295,28	46515,02	54240,38	47182,79	4676,79
Итого	92,683	8658,84	7822,22	8816,50	7939,47	742,47

четный период

744,00\_час.

Период норм.работы

742,47\_час.

период отключения питания

(U) 0,000\_час.

Период функц.отказа

(E) 0,141\_час.

период t2-t1 < min

(D) 1,393\_час.

период G<max

(G) 0,000\_час.

представитель  
концента

представитель теплоснабжающей  
организации



*V = 878,837 cu*  
*Q max = 54,839 T/h*