

| | | | |
|--------------|------------------|-----------------|-----------|
| Организация: | ООО "Паритет" | Номер абонента: | Котельная |
| Тип прибора: | МКТС | Номер прибора: | 13529 |
| Адрес дома: | ул Весенняя 102, | Система: | Отп |

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 23.12.2023 по 21.01.2024

| Дата | Тепло, Гкал Q | Масса, т | | Утечка, т | | Подмес, т | | Объем, м3 | | | Температура, С | | | Давл. ат | | Наработка Тр, час | Клас-сифик. ошибок |
|--------|------------------|----------|----------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|-------|-------|----------------|------|------|----------|--|----------------------|--------------------|
| | | M1 | M2 | M1-M2 | M2-M1 | V1 | V2 | V1-V2 | T1 | T2 | T1-T2 | P1 | P2 | | | | |
| 23.12 | 4,56 | 434,50 | 432,31 | 2,19 | 0,00 | 440,25 | 436,00 | 4,25 | 52,92 | 42,42 | 10,5 | 5,75 | 5,47 | 24,0 | | | |
| 24.12 | 4,88 | 432,13 | 429,94 | 2,19 | 0,00 | 438,25 | 433,88 | 4,38 | 54,58 | 43,28 | 11,3 | 5,73 | 5,42 | 24,0 | | | |
| 25.12 | 5,27 | 423,31 | 421,06 | 2,25 | 0,00 | 429,75 | 425,06 | 4,69 | 57,02 | 44,55 | 12,47 | 5,7 | 5,46 | 24,0 | | | |
| 26.12 | 5,14 | 423,06 | 420,94 | 2,13 | 0,00 | 429,44 | 424,88 | 4,56 | 56,32 | 44,16 | 12,16 | 5,77 | 5,51 | 24,0 | | | |
| 27.12 | 5,24 | 421,81 | 419,63 | 2,19 | 0,00 | 428,25 | 423,63 | 4,63 | 56,9 | 44,46 | 12,44 | 5,69 | 5,47 | 24,0 | | | |
| 28.12 | 5,65 | 421,69 | 419,56 | 2,13 | 0,00 | 428,56 | 423,75 | 4,81 | 59,03 | 45,61 | 13,42 | 5,64 | 5,43 | 24,0 | | | |
| 29.12 | 5,12 | 421,75 | 419,69 | 2,06 | 0,00 | 428,06 | 423,56 | 4,50 | 56,12 | 43,97 | 12,15 | 5,69 | 5,42 | 24,0 | | | |
| 30.12 | 4,30 | 431,75 | 429,63 | 2,13 | 0,00 | 437,06 | 433,06 | 4,00 | 50,85 | 40,88 | 9,97 | 5,69 | 5,36 | 24,0 | | | |
| 31.12 | 6,06 | 450,13 | 447,94 | 2,19 | 0,00 | 457,88 | 452,69 | 5,19 | 60,44 | 46,96 | 13,48 | 5,62 | 5,36 | 24,0 | | | |
| 01.01 | 8,30 | 443,94 | 441,56 | 2,38 | 0,00 | 454,81 | 447,81 | 7,00 | 73,29 | 54,59 | 18,7 | 5,58 | 5,47 | 24,0 | | | |
| 02.01 | 9,50 | 431,38 | 429,13 | 2,25 | 0,00 | 443,69 | 435,88 | 7,81 | 79,88 | 57,87 | 22,01 | 5,44 | 5,42 | 24,0 | | | |
| 03.01 | 9,62 | 414,88 | 413,69 | 1,19 | 0,00 | 427,00 | 420,06 | 6,94 | 80,28 | 57,1 | 23,18 | 5,46 | 5,46 | 24,0 | | | |
| 04.01 | 10,23 | 414,19 | 413,38 | 0,81 | 0,00 | 426,38 | 419,50 | 6,88 | 81,05 | 56,37 | 24,68 | 5,51 | 5,52 | 24,0 | | | |
| 05.01 | 11,51 | 415,25 | 414,63 | 0,63 | 0,00 | 427,38 | 420,25 | 7,13 | 80,82 | 53,11 | 27,71 | 5,45 | 5,45 | 24,0 | | | |
| 06.01 | 10,99 | 432,69 | 432,13 | 0,56 | 0,00 | 444,75 | 437,88 | 6,88 | 78,5 | 53,11 | 25,39 | 5,45 | 5,39 | 24,0 | | | |
| 07.01 | 10,01 | 425,81 | 424,88 | 0,94 | 0,00 | 438,25 | 431,44 | 6,81 | 80,79 | 57,29 | 23,5 | 5,49 | 5,47 | 24,0 | | | |
| 08.01 | 9,90 | 416,00 | 415,25 | 0,75 | 0,00 | 428,06 | 421,50 | 6,56 | 80,14 | 56,36 | 23,78 | 5,57 | 5,5 | 24,0 | | | |
| 09.01 | 8,54 | 433,75 | 433,00 | 0,75 | 0,00 | 444,31 | 438,88 | 5,44 | 73,33 | 53,63 | 19,7 | 5,57 | 5,45 | 24,0 | | | |
| 10.01 | 8,16 | 446,75 | 446,00 | 0,75 | 0,00 | 457,19 | 452,00 | 5,19 | 71,32 | 53,05 | 18,27 | 5,58 | 5,4 | 24,0 | | | |
| 11.01 | 7,80 | 451,81 | 451,00 | 0,81 | 0,00 | 461,94 | 456,94 | 5,00 | 69,86 | 52,59 | 17,27 | 5,65 | 5,45 | 24,0 | | | |
| 12.01 | 9,16 | 436,19 | 435,44 | 0,75 | 0,00 | 448,13 | 442,00 | 6,13 | 77,73 | 56,72 | 21,01 | 5,56 | 5,52 | 24,0 | | | |
| 13.01 | 10,57 | 430,63 | 429,69 | 0,94 | 0,00 | 444,31 | 436,94 | 7,38 | 84,53 | 60,01 | 24,52 | 5,46 | 5,46 | 24,0 | | | |
| 14.01 | 10,20 | 438,75 | 437,19 | 1,56 | 0,00 | 452,38 | 444,50 | 7,88 | 83,03 | 59,81 | 23,22 | 5,42 | 5,4 | 24,0 | | | |
| 15.01 | 7,68 | 454,94 | 453,19 | 1,75 | 0,00 | 465,06 | 459,25 | 5,81 | 69,66 | 52,76 | 16,88 | 5,65 | 5,44 | 24,0 | | | |
| 16.01 | 7,27 | 460,75 | 459,19 | 1,56 | 0,00 | 470,50 | 465,06 | 5,44 | 67,74 | 51,94 | 15,8 | 5,81 | 5,56 | 24,0 | | | |
| 17.01 | 8,33 | 441,06 | 439,19 | 1,88 | 0,00 | 451,88 | 445,38 | 6,50 | 73,38 | 54,51 | 18,87 | 5,59 | 5,44 | 24,0 | | | |
| 18.01 | 8,77 | 442,31 | 440,44 | 1,88 | 0,00 | 453,81 | 446,88 | 6,94 | 75,7 | 55,87 | 19,83 | 5,55 | 5,46 | 24,0 | | | |
| 19.01 | 7,26 | 452,06 | 450,19 | 1,88 | 0,00 | 461,69 | 456,00 | 5,69 | 67,99 | 51,92 | 16,07 | 5,89 | 5,7 | 24,0 | | | |
| 20.01 | 7,10 | 437,88 | 436,13 | 1,75 | 0,00 | 446,88 | 441,38 | 5,50 | 66,46 | 50,24 | 16,22 | 5,93 | 5,74 | 24,0 | | | |
| 21.01 | 7,86 | 437,38 | 435,50 | 1,88 | 0,00 | 447,56 | 441,31 | 6,25 | 71,07 | 53,09 | 17,98 | 5,88 | 5,75 | 24,0 | | | |
| Итого: | 234,99 | 13018,50 | 12971,44 | 47,06 | 0,00 | 13313,44 | 0,00 | 176,13 | 69,67 | 51,63 | 18,05 | 5,63 | 5,48 | 720,0 | | | |

| Показания интеграторов счётчика: | | | | | |
|----------------------------------|-------|---------|-----------|-----------|----------|
| Дата | Время | Q, Гкал | M1, т | M2, т | Тр, ч |
| 22.12.2023 | 24:00 | 8892,01 | 882037,06 | 880230,81 | 67129,41 |
| 21.01.2024 | 24:00 | 9127,00 | 895055,56 | 893202,25 | 67849,41 |
| ИТОГО: | | 234,99 | 13018,50 | 12971,44 | 720,00 |

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|---|----------|---|---------|---|---------|---|--------|---|--------|---|-------|
| Тотч. | = | Тнараб. | + | Тсб.пит. | + | Тф.отк. | + | Тдт<min | + | ТG<min | + | ТG>max | + | Тд.о. |
| 720,00 | = | 720,0 | + | 0,0 | + | 0,0 | + | 0,0 | + | 0,0 | + | 0,0 | + | 0,0 |

Досчёт: Q = 234,989 Гкал

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

