

Организация:	ООО УК "Паритет"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	МКТС	Номер прибора:	13529
Адрес дома:	ул Весенняя 102,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.10.2024 по 17.11.2024

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
19.10	3,65	455,38	453,56	1,81	0,00	460,31	457,00	3,31	47,98	39,97	8,01	5,81	5,39	24,0	
20.10	3,01	462,13	460,19	1,94	0,00	466,50	463,38	3,13	44,1	37,58	6,52	5,75	5,29	24,0	
21.10	2,87	464,75	463,25	1,50	0,00	468,88	466,31	2,56	43,11	36,94	6,17	5,78	5,31	24,0	
22.10	2,87	461,13	458,94	2,19	0,00	465,38	462,06	3,31	43,75	37,52	6,23	5,76	5,27	24,0	
23.10	2,51	460,00	458,75	1,25	0,00	463,81	461,50	2,31	41,21	35,75	5,46	5,79	5,28	24,0	
24.10	3,09	466,06	463,56	2,50	0,00	470,44	466,81	3,63	44,59	37,96	6,63	5,77	5,28	24,0	
25.10	3,44	468,63	467,13	1,50	0,00	473,44	470,50	2,94	46,1	38,75	7,35	5,73	5,29	24,0	
26.10	3,53	461,44	460,13	1,31	0,00	466,38	463,56	2,81	47,15	39,49	7,66	5,75	5,33	24,0	
27.10	2,93	464,56	463,44	1,13	0,00	468,81	466,50	2,31	43,24	36,92	6,32	5,8	5,35	24,0	
28.10	3,09	461,31	460,13	1,19	0,00	465,63	463,25	2,38	44,37	37,68	6,69	5,78	5,34	24,0	
29.10	3,27	460,63	459,50	1,13	0,00	465,13	462,69	2,44	45,1	37,99	7,11	5,51	5,05	24,0	
30.10	3,87	463,38	462,19	1,19	0,00	468,81	465,94	2,88	49,25	40,9	8,35	5,75	5,3	24,0	
31.10	4,17	465,06	463,94	1,13	0,00	470,63	467,75	2,88	50,29	41,31	8,98	5,55	5,13	24,0	
01.11	3,32	462,31	461,19	1,13	0,00	467,00	464,50	2,50	45,82	38,63	7,19	5,86	5,39	24,0	
02.11	4,50	463,19	461,88	1,31	0,00	469,13	465,81	3,31	51,84	42,12	9,72	5,76	5,36	24,0	
03.11	5,01	461,88	460,63	1,25	0,00	468,50	464,88	3,63	54,89	44,04	10,85	5,91	5,54	24,0	
04.11	5,52	466,44	465,13	1,31	0,00	473,69	469,88	3,81	57,83	45,99	11,84	5,76	5,43	24,0	
05.11	5,48	463,81	462,50	1,31	0,00	471,13	467,19	3,94	57,81	46,0	11,81	5,77	5,43	24,0	
06.11	4,92	463,13	462,00	1,13	0,00	469,69	466,25	3,44	54,57	43,95	10,62	5,78	5,41	24,0	
07.11	3,68	470,13	469,06	1,06	0,00	475,13	472,63	2,50	47,19	39,34	7,85	5,9	5,47	24,0	
08.11	3,95	472,81	471,75	1,06	0,00	478,06	475,38	2,69	48,49	40,12	8,37	5,88	5,47	24,0	
09.11	4,08	472,63	471,50	1,13	0,00	478,13	475,25	2,88	49,28	40,64	8,64	5,96	5,54	24,0	
10.11	4,02	474,13	473,00	1,13	0,00	479,56	476,69	2,88	48,82	40,34	8,48	5,94	5,53	24,0	
11.11	4,98	469,44	468,25	1,19	0,00	476,00	472,56	3,44	54,64	44,01	10,63	5,82	5,49	24,0	
12.11	4,95	469,38	468,25	1,13	0,00	475,94	472,56	3,38	54,25	43,69	10,56	5,89	5,5	24,0	
13.11	4,76	469,25	468,13	1,13	0,00	475,56	472,25	3,31	53,12	42,96	10,16	5,87	5,49	24,0	
14.11	4,95	469,38	468,19	1,19	0,00	475,88	472,50	3,38	54,15	43,6	10,55	5,87	5,47	24,0	
15.11	4,91	469,25	468,06	1,19	0,00	475,69	472,31	3,38	53,98	43,51	10,47	5,78	5,39	24,0	
16.11	4,41	469,25	468,06	1,19	0,00	475,13	472,00	3,13	51,29	41,88	9,41	5,72	5,3	24,0	
17.11	3,95	469,25	468,19	1,06	0,00	474,50	471,81	2,69	48,49	40,07	8,42	5,73	5,28	24,0	
Итого:	119,68	13970,06	13930,44	39,63	0,00	14132,81	14100,00	32,81	49,24	40,66	8,57	5,79	5,37	720,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
18.10.2024	24:00	9647,92	945856,13	943795,63	74349,43
17.11.2024	24:00	9767,60	959826,19	957726,06	75069,43
ИТОГО:		119,68	13970,06	13930,44	720,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	= Тнаб.	+ Тсб.лит.	+ Тф.отк.	+ Tdt<min	+ TG<min	+ TG>max	+ Тд.о.
720,00	= 720,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Досчёт: Q =

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

